

(資料5) 蒲江一般廃棄物最終処分場

(口)擁壁等の点検、(ハ)遮水工の点検 (平成29年度分)

規定項目	擁壁等(口)		遮水工(ハ)	
	平成29年4月3日	平成29年4月17日	平成29年4月3日	平成29年4月17日
点検日(4月分)	平成29年4月3日	平成29年4月17日	平成29年4月3日	平成29年4月17日
異常の有無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日				
必要な措置を講じた内容				
点検日(5月分)	平成29年5月2日	平成29年5月25日	平成29年5月2日	平成29年5月25日
異常の有無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日				
必要な措置を講じた内容				
点検日(6月分)	平成29年6月1日	平成29年6月15日	平成29年6月1日	平成29年6月15日
異常の有無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日				
必要な措置を講じた内容				
点検日(7月分)	平成29年7月3日	平成29年7月17日	平成29年7月3日	平成29年7月17日
異常の有無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日				
必要な措置を講じた内容				
点検日(8月分)	平成29年8月1日	平成29年8月15日	平成29年8月1日	平成29年8月15日
異常の有無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日				
必要な措置を講じた内容				
点検日(9月分)	平成29年9月1日	平成29年9月15日	平成29年9月1日	平成29年9月15日
異常の有無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日				
必要な措置を講じた内容				
点検日(10月分)	平成29年10月2日	平成29年10月16日	平成29年10月2日	平成29年10月16日
異常の有無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日				
必要な措置を講じた内容				
点検日(11月分)				
異常の有無				
必要な措置を講じた年月日				
必要な措置を講じた内容				
点検日(12月分)				
異常の有無				
必要な措置を講じた年月日				
必要な措置を講じた内容				
点検日(1月分)				
異常の有無				
必要な措置を講じた年月日				
必要な措置を講じた内容				
点検日(2月分)				
異常の有無				
必要な措置を講じた年月日				
必要な措置を講じた内容				
点検日(3月分)				
異常の有無				
必要な措置を講じた年月日				
必要な措置を講じた内容				

(資料5) 蒲江一般廃棄物最終処分場

(ト) 浸出液処理施設の機能の状態の点検 (平成29年度分)

規定項目	浸出液処理設備(ト)							
点検日(4月分)	*	*	*	*	*	*	*	*
異常の有無	有	有	有	有	有	有	有	有
必要な措置を講じた年月日	平成29年4月3日	平成29年4月6日	平成29年4月7日	平成29年4月11日	平成29年4月12日	平成29年4月18日	平成29年4月25日	
必要な措置を講じた内容	各ブロウ及びエアークリーナー清掃	汚泥脱水機分解清掃	生物汚泥引抜・雑排水逆止弁清掃	活性炭原水ポンプ逆止弁清掃	ばっ気ブロウVベルト交換	カルシウム濃縮汚泥引抜ポンプ逆止弁洗浄	汚泥脱水機分解清掃	
点検日(5月分)	*	*	*	*	*	*	*	*
異常の有無	有	有	有	有	有	有	有	有
必要な措置を講じた年月日	平成29年5月1日	平成29年5月2日	平成29年5月3日	平成29年5月10日	平成29年5月18日	平成29年5月22日	平成29年5月31日	
必要な措置を講じた内容	攪拌・ばっ気・膜洗浄ブロウエアークリーナー取替え	反応槽・混和槽・中和槽PH計清掃	第一調整槽ポンプホース清掃	汚泥脱水機分解清掃	サンプリングポンプレベルセンサー交換	汚泥脱水機分解清掃 膜処理装置洗浄(26日まで5日間)	原水ポンプ交換	
点検日(6月分)	*	*	*	*	*	*	*	*
異常の有無	有	有	有	有	有	有	有	有
必要な措置を講じた年月日	平成29年6月1日	平成29年6月2日	平成29年6月7日	平成29年6月8日	平成29年6月20日	平成29年6月21日	平成29年6月29日	
必要な措置を講じた内容	ブロウエアークリーナー・汚泥脱水機清掃	反応槽・混和槽・中和槽PH計清掃	反応槽・混和槽清掃	混和槽～凝集槽への送管清掃	汚泥脱水機清掃・グリスアップ	各汚泥攪拌機及び各ブロウグリスアップ	汚泥脱水機分解清掃	
点検日(7月分)	*	*	*	*	*	*	*	*
異常の有無	有	有	有	有	有	有	有	有
必要な措置を講じた年月日	平成29年7月3日	平成29年7月4日	平成29年7月12日	平成29年7月13日	平成29年7月17日	平成29年7月19日	平成29年7月31日	
必要な措置を講じた内容	エアークリーナー取替え、反応槽・混和槽・中和槽PH計清掃	BOD酸化槽・硝化槽・脱窒槽・再ばっ気槽逆洗浄	凝集沈殿槽・中和槽内清掃及び中和槽攪拌機ベランヤット修理	膜分離原水槽清掃、汚泥脱水機清掃・グリスアップ	生物汚泥引抜ポンプ逆止弁清掃	凝集槽清掃	汚泥脱水機清掃	
点検日(8月分)	*	*	*	*	*	*	*	*
異常の有無	有	有	有	有	有	有	有	有
必要な措置を講じた年月日	平成29年8月1日	平成29年8月8日	平成29年8月9日	平成29年8月11日	平成29年8月22日	平成29年8月28日	平成29年8月30日	
必要な措置を講じた内容	ブロウエアークリーナー交換清掃	反応槽・混和槽・中和槽PH計清掃	BOD酸化槽内清掃	汚泥脱水機分清掃・グリスアップ・ベルト点検	脱窒槽清掃	炭酸ソーダノズル閉塞除去	汚泥脱水機清掃	
点検日(9月分)	*	*	*	*	*	*	*	*
異常の有無	有	有	有	有	有	有	有	有
必要な措置を講じた年月日	平成29年9月1日	平成29年9月4日	平成29年9月14日	平成29年9月19日	平成29年9月21日	平成29年9月22日	平成29年9月29日	
必要な措置を講じた内容	攪拌・ばっ気ブロウ切換えブロウエアークリーナー交換清掃	計装設備点検整備	活性炭原水ポンプ逆止弁OH清掃	膜処理装置洗浄(23日まで5日間) 脱窒槽循環ポンプ交換 キレート・活性炭交換	反応槽攪拌機交換	膜洗浄空気用散気管交換	汚泥脱水機清掃	
点検日(10月分)	*	*	*	*	*	*	*	*
異常の有無	有	有	有	有	有	有	有	有
必要な措置を講じた年月日	平成29年10月2日	平成29年10月3日	平成29年10月6日	平成29年10月11日	平成29年10月17日	平成29年10月18日	平成29年10月31日	
必要な措置を講じた内容	ブロウエアークリーナー交換清掃	汚泥脱水機整備(5日まで3日間) 膜処理装置詰まり整備	反応槽・混和槽・PH計清掃	汚泥脱水機清掃	生物汚泥濃縮槽内清掃	汚泥脱水機分解清掃	第一調整槽・原水ポンプホース清掃	
点検日(11月分)								
異常の有無								
必要な措置を講じた年月日								
必要な措置を講じた内容								
点検日(12月分)								
異常の有無								
必要な措置を講じた年月日								
必要な措置を講じた内容								
点検日(1月分)								
異常の有無								
必要な措置を講じた年月日								
必要な措置を講じた内容								
点検日(2月分)								
異常の有無								
必要な措置を講じた年月日								
必要な措置を講じた内容								
点検日(3月分)								
異常の有無								
必要な措置を講じた年月日								
必要な措置を講じた内容								

* 浸出液処理設備(ト)について、点検は土・日曜日及び12月31日から翌年の1月3日を除き、実施している。