

エコセンター番匠

(ロ) 燃焼ガス温度・集じん機入口ガス温度・一酸化炭素濃度ほか
 (ハ) ばいじんの除去

平成30年4月分

| 日 | 燃焼ガス温度・集じん機入口ガス温度・一酸化炭素濃度 (測定箇所:1号炉各所※1) | | | | 燃焼ガス温度・集じん機入口ガス温度・一酸化炭素濃度 (測定箇所:2号炉各所※1) | | | | 冷却施設に たい積したばいじんの除去 | 排ガス処理施設に たい積したばいじんの除去 |
|----|---------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| | 運転時間 | 燃焼ガス温度 (炉出口温度) | 集じん器 入口ガス 温度 | 一酸化炭素 濃度 1日平均 | 運転時間 | 燃焼ガス温度 (炉出口温度) | 集じん器 入口ガス 温度 | 一酸化炭素 濃度 1日平均 | ダスト除去※2 | 飛灰除去※3 |
| | HH:MM | ℃ | ℃ | ppm | HH:MM | ℃ | ℃ | ppm | - | - |
| 1 | 24:00 | 889 | 178 | 3 | | | | | ○ | |
| 2 | 24:00 | 882 | 176 | 1 | | | | | ○ | ○ |
| 3 | 24:00 | 900 | 170 | 2 | | | | | ○ | |
| 4 | 24:00 | 906 | 171 | 4 | | | | | ○ | ○ |
| 5 | 24:00 | 868 | 175 | 1 | | | | | ○ | |
| 6 | 24:00 | 881 | 174 | 3 | | | | | ○ | ○ |
| 7 | 24:00 | 898 | 177 | 3 | | | | | ○ | |
| 8 | 24:00 | 927 | 173 | 3 | | | | | ○ | |
| 9 | 24:00 | 1,018 | 177 | 4 | | | | | ○ | ○ |
| 10 | 24:00 | 1,011 | 177 | 3 | | | | | ○ | |
| 11 | 24:00 | 1,004 | 179 | 5 | | | | | ○ | ○ |
| 12 | 24:00 | 1,002 | 172 | 5 | 18:30 | 903 | 166 | 8 | ○ | |
| 13 | 24:00 | 1,029 | 173 | 7 | 24:00 | 974 | 174 | 6 | ○ | ○ |
| 14 | 24:00 | 1,039 | 171 | 5 | 24:00 | 971 | 173 | 7 | ○ | ○ |
| 15 | 24:00 | 1,015 | 171 | 4 | 24:00 | 970 | 171 | 17 | ○ | |
| 16 | 24:00 | 1,013 | 173 | 4 | 24:00 | 985 | 173 | 9 | ○ | ○ |
| 17 | 24:00 | 1,005 | 174 | 9 | 24:00 | 968 | 175 | 7 | ○ | ○ |
| 18 | 24:00 | 1,000 | 174 | 3 | 24:00 | 974 | 179 | 4 | ○ | ○ |
| 19 | 24:00 | 1,018 | 175 | 7 | 24:00 | 978 | 174 | 9 | ○ | ○ |
| 20 | 24:00 | 998 | 176 | 14 | 24:00 | 994 | 173 | 13 | ○ | ○ |
| 21 | 24:00 | 977 | 175 | 9 | 24:00 | 963 | 176 | 5 | ○ | ○ |
| 22 | 24:00 | 966 | 178 | 9 | 24:00 | 957 | 176 | 8 | ○ | |
| 23 | 24:00 | 983 | 174 | 9 | 24:00 | 961 | 176 | 13 | ○ | ○ |
| 24 | 24:00 | 967 | 175 | 15 | 24:00 | 961 | 173 | 10 | ○ | ○ |
| 25 | 24:00 | 964 | 176 | 9 | 24:00 | 954 | 173 | 11 | ○ | ○ |
| 26 | 24:00 | 965 | 175 | 7 | 24:00 | 964 | 171 | 8 | ○ | ○ |
| 27 | 24:00 | 962 | 173 | 10 | 24:00 | 982 | 170 | 7 | ○ | ○ |
| 28 | 24:00 | 967 | 176 | 3 | 24:00 | 969 | 173 | 6 | ○ | ○ |
| 29 | 24:00 | 968 | 175 | 13 | 24:00 | 979 | 174 | 14 | ○ | |
| 30 | 24:00 | 958 | 175 | 13 | 24:00 | 975 | 176 | 7 | ○ | ○ |

※ 数値不記入の箇所は、炉が休炉状態であるため。

※1 測定箇所については、別途配置図に記載。

※2 冷却施設にたい積したばいじんは、1号炉及び2号炉の全休炉時を除く、常時炉へ返送している。

※3 飛灰除去量には重金属安定剤の重量も含む。

エコセンター番匠

(ロ) 燃焼ガス温度・集じん機入口ガス温度・一酸化炭素濃度ほか
 (ハ) ばいじんの除去

平成30年5月分

| 日 | 燃焼ガス温度・集じん機入口ガス温度・一酸化炭素濃度 (測定箇所:1号炉各所※1) | | | | 燃焼ガス温度・集じん機入口ガス温度・一酸化炭素濃度 (測定箇所:2号炉各所※1) | | | | 冷却施設に たい積したばいじんの除去 | 排ガス処理施設に たい積したばいじんの除去 |
|----|---------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| | 運転時間 | 燃焼ガス温度 (炉出口温度) | 集じん器 入口ガス 温度 | 一酸化炭素 濃度 1日平均 | 運転時間 | 燃焼ガス温度 (炉出口温度) | 集じん器 入口ガス 温度 | 一酸化炭素 濃度 1日平均 | ダスト除去※2 | 飛灰除去※3 |
| | HH:MM | ℃ | ℃ | ppm | HH:MM | ℃ | ℃ | ppm | - | - |
| 1 | 24:00 | 949 | 173 | 11 | 24:00 | 966 | 173 | 6 | ○ | ○ |
| 2 | 24:00 | 944 | 174 | 14 | 24:00 | 965 | 174 | 9 | ○ | ○ |
| 3 | 24:00 | 945 | 175 | 11 | 24:00 | 963 | 178 | 8 | ○ | ○ |
| 4 | 24:00 | 952 | 177 | 8 | 24:00 | 990 | 173 | 7 | ○ | ○ |
| 5 | 24:00 | 952 | 175 | 4 | 24:00 | 1,001 | 173 | 8 | ○ | ○ |
| 6 | 24:00 | 935 | 176 | 5 | 24:00 | 977 | 175 | 8 | ○ | |
| 7 | 24:00 | 919 | 179 | 4 | 24:00 | 972 | 178 | 10 | ○ | ○ |
| 8 | 24:00 | 943 | 176 | 6 | 24:00 | 973 | 177 | 8 | ○ | ○ |
| 9 | 24:00 | 911 | 179 | 3 | 24:00 | 957 | 176 | 5 | ○ | ○ |
| 10 | 24:00 | 920 | 176 | 3 | 24:00 | 963 | 176 | 5 | ○ | ○ |
| 11 | 3:52 | 656 | 160 | 4 | 24:00 | 985 | 173 | 9 | ○ | ○ |
| 12 | | | | | 24:00 | 964 | 172 | 8 | ○ | ○ |
| 13 | | | | | 24:00 | 955 | 173 | 9 | ○ | |
| 14 | | | | | 24:00 | 937 | 173 | 12 | ○ | ○ |
| 15 | 20:38 | 880 | 172 | 4 | 24:00 | 943 | 171 | 10 | ○ | ○ |
| 16 | 24:00 | 911 | 170 | 7 | 24:00 | 947 | 170 | 8 | ○ | |
| 17 | 24:00 | 931 | 175 | 5 | 24:00 | 948 | 170 | 9 | ○ | ○ |
| 18 | 24:00 | 977 | 175 | 6 | 24:00 | 963 | 171 | 12 | ○ | ○ |
| 19 | 24:00 | 972 | 176 | 3 | 24:00 | 954 | 174 | 10 | ○ | |
| 20 | 24:00 | 968 | 174 | 2 | 24:00 | 969 | 175 | 7 | ○ | |
| 21 | 24:00 | 993 | 167 | 4 | 23:49 | 985 | 169 | 17 | ○ | ○ |
| 22 | 24:00 | 1,030 | 177 | 3 | 24:00 | 967 | 170 | 9 | ○ | ○ |
| 23 | 24:00 | 1,018 | 170 | 6 | 24:00 | 956 | 170 | 11 | ○ | ○ |
| 24 | 24:00 | 1,043 | 170 | 4 | 24:00 | 969 | 167 | 10 | ○ | ○ |
| 25 | 24:00 | 1,061 | 165 | 6 | 24:00 | 985 | 165 | 16 | ○ | ○ |
| 26 | 24:00 | 1,028 | 172 | 5 | 24:00 | 959 | 169 | 10 | ○ | ○ |
| 27 | 2:40 | 1,031 | 158 | 7 | 24:00 | 927 | 175 | 9 | ○ | |
| 28 | | | | | 24:00 | 940 | 173 | 15 | ○ | ○ |
| 29 | | | | | 24:00 | 949 | 173 | 17 | ○ | |
| 30 | | | | | 24:00 | 939 | 174 | 8 | ○ | ○ |
| 31 | | | | | 24:00 | 938 | 172 | 11 | ○ | |

※ 数値不記入の箇所は、炉が休炉状態であるため。

※1 測定箇所については、別途配置図に記載。

※2 冷却施設にたい積したばいじんは、1号炉及び2号炉の全休炉時を除く、常時炉へ返送している。

※3 飛灰除去量には重金属安定剤の重量も含む。