

(資料5) 蒲江一般廃棄物最終処分場

(ロ)擁壁等の点検、(ハ)遮水工の点検 (平成30年度分)

規定項目	擁壁等(ロ)		遮水工(ハ)	
	平成30年4月2日	平成30年4月16日	平成30年4月2日	平成30年4月16日
点検日(4月分)	平成30年4月2日	平成30年4月16日	平成30年4月2日	平成30年4月16日
異常の有無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日				
必要な措置を講じた内容				
点検日(5月分)	平成30年5月1日	平成30年5月15日	平成30年5月1日	平成30年5月15日
異常の有無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日				
必要な措置を講じた内容				
点検日(6月分)	平成30年6月1日	平成30年6月15日	平成30年6月1日	平成30年6月15日
異常の有無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日				
必要な措置を講じた内容				
点検日(7月分)				
異常の有無				
必要な措置を講じた年月日				
必要な措置を講じた内容				
点検日(8月分)				
異常の有無				
必要な措置を講じた年月日				
必要な措置を講じた内容				
点検日(9月分)				
異常の有無				
必要な措置を講じた年月日				
必要な措置を講じた内容				
点検日(10月分)				
異常の有無				
必要な措置を講じた年月日				
必要な措置を講じた内容				
点検日(11月分)				
異常の有無				
必要な措置を講じた年月日				
必要な措置を講じた内容				
点検日(12月分)				
異常の有無				
必要な措置を講じた年月日				
必要な措置を講じた内容				
点検日(1月分)				
異常の有無				
必要な措置を講じた年月日				
必要な措置を講じた内容				
点検日(2月分)				
異常の有無				
必要な措置を講じた年月日				
必要な措置を講じた内容				
点検日(3月分)				
異常の有無				
必要な措置を講じた年月日				
必要な措置を講じた内容				

(資料5) 蒲江一般廃棄物最終処分場

(ト) 浸出液処理施設の機能の状態の点検 (平成30年度分)

規定項目	浸出液処理設備(ト)						
	*	*	*	*	*	*	*
点検日(4月分)	*	*	*	*	*	*	*
異常の有無	有	有	有	有	有	有	有
必要な措置を講じた年月日	平成30年4月2日	平成30年4月6日	平成30年4月10日	平成30年4月13日	平成30年4月24日	平成30年4月25日	平成30年4月27日
必要な措置を講じた内容	各ブロワ及びエアークリーナー清掃	汚泥脱水機清掃	凝集剤注入ホップ内詰まり除去	汚泥脱水機清掃	汚泥脱水機Vベルト点検	凝集槽内清掃	汚泥脱水機清掃
点検日(5月分)	*	*	*	*	*	*	*
異常の有無	有	有	有	有	有	有	有
必要な措置を講じた年月日	平成30年5月1日	平成30年5月4日	平成30年5月9日	平成30年5月10日	平成30年5月22日	平成30年5月23日	平成30年5月28日
必要な措置を講じた内容	ブロワエアークリーナー各交換・洗浄	汚泥脱水機清掃	凝集沈殿槽清掃	炭酸ソーダ詰まり除去	汚泥脱水機Vベルト点検	反応槽、混和槽清掃	膜処理装置洗浄(6月1日まで5日間)
点検日(6月分)	*	*	*	*	*	*	*
異常の有無	有	有	有	有	有	有	有
必要な措置を講じた年月日	平成30年6月4日	平成30年6月5日	平成30年6月8日	平成30年6月15日	平成30年6月21日	平成30年6月26日	平成30年6月29日
必要な措置を講じた内容	各ブロワ及びエアークリーナー清掃及びVベルト点検	搅拌ブロワ2号コンプレッサーエアバルブ修理	停電復旧	汚泥脱水機清掃	集水ビット水位異常高点灯の為緊急遮断弁閉	汚泥脱水機Vベルト点検	炭酸ソーダ詰まり除去
点検日(7月分)							
異常の有無							
必要な措置を講じた年月日							
必要な措置を講じた内容							
点検日(8月分)							
異常の有無							
必要な措置を講じた年月日							
必要な措置を講じた内容							
点検日(9月分)							
異常の有無							
必要な措置を講じた年月日							
必要な措置を講じた内容							
点検日(10月分)							
異常の有無							
必要な措置を講じた年月日							
必要な措置を講じた内容							
点検日(11月分)							
異常の有無							
必要な措置を講じた年月日							
必要な措置を講じた内容							
点検日(12月分)							
異常の有無							
必要な措置を講じた年月日							
必要な措置を講じた内容							
点検日(1月分)							
異常の有無							
必要な措置を講じた年月日							
必要な措置を講じた内容							
点検日(2月分)							
異常の有無							
必要な措置を講じた年月日							
必要な措置を講じた内容							
点検日(3月分)							
異常の有無							
必要な措置を講じた年月日							
必要な措置を講じた内容							

\* 浸出液処理設備(ト)について、点検は土・日曜日及び12月31日から翌年の1月3日を除き、実施している。