

## (資料5) 蒲江一般廃棄物最終処分場

## (口)擁壁等の点検、(ハ)遮水工の点検（令和6年度分）

規定項目	擁壁等(口)		遮水工(ハ)	
点検日(4月分)	令和6年4月1日	令和6年4月15日	令和6年4月1日	令和6年4月15日
異常の有無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日	*	*	*	*
必要な措置を講じた内容				
点検日(5月分)	令和6年5月1日	令和6年5月15日	令和6年5月1日	令和6年5月15日
異常の有無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日	*	*	*	*
必要な措置を講じた内容				
点検日(6月分)	令和6年6月3日	令和6年6月17日	令和6年6月3日	令和6年6月17日
異常の有無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日	*	*	*	*
必要な措置を講じた内容				
点検日(7月分)	令和6年7月1日	令和6年7月16日	令和6年7月1日	令和6年7月16日
異常の有無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日	*	*	*	*
必要な措置を講じた内容				
点検日(8月分)	令和6年8月1日	令和6年8月15日	令和6年8月1日	令和6年8月15日
異常の有無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日	*	*	*	*
必要な措置を講じた内容				
点検日(9月分)	令和6年9月2日	令和6年9月16日	令和6年9月2日	令和6年9月16日
異常の有無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日	*	*	*	*
必要な措置を講じた内容				
点検日(10月分)	令和6年10月1日	令和6年10月15日	令和6年10月1日	令和6年10月15日
異常の有無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日	*	*	*	*
必要な措置を講じた内容				
点検日(11月分)	令和6年11月1日	令和6年11月15日	令和6年11月1日	令和6年11月15日
異常の有無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日	*	*	*	*
必要な措置を講じた内容				
点検日(12月分)	令和6年12月2日	令和6年12月16日	令和6年12月2日	令和6年12月16日
異常の有無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日	*	*	*	*
必要な措置を講じた内容				
点検日(1月分)	令和7年1月6日	令和7年1月15日	令和7年1月6日	令和7年1月15日
異常の有無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日	*	*	*	*
必要な措置を講じた内容				
点検日(2月分)	令和7年2月3日	令和7年2月17日	令和7年2月3日	令和7年2月17日
異常の有無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日	*	*	*	*
必要な措置を講じた内容				
点検日(3月分)	令和7年3月3日	令和7年3月14日	令和7年3月3日	令和7年3月14日
異常の有無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日	*	*	*	*
必要な措置を講じた内容				

## (資料5)蒲江一般廃棄物最終処分場

## (ト)浸出液処理施設の機能の状態の点検(令和6年度分)

規定項目	浸出液処理設備(ト)						
点検日(4月分)	*	*	*	*	*	*	*
異常の有無	有	有	有	有	有	有	有
必要な措置を講じた年月日	令和6年4月1日	令和6年4月2日	令和6年4月3日	令和6年4月12日	令和6年4月23日	令和6年4月25日	令和6年4月29日
必要な措置を講じた内容	・各プロアのフィルター取り替え及び水洗い清掃	・給泥ポンプ、脱水助剤注入ポンプ、ベルト交換及びオイル交換	・中和槽搅拌機、生物汚泥引抜ポンプ、コンプレッサー、各ベルト交換	・汚泥脱水機清掃	・膜分離原水、再拡気各槽清掃	・凝集、沈殿、中和、雑排水、各槽清掃	・汚泥脱水機、炭酸ソーダ水位計清掃
点検日(5月分)	*	*	*	*	*	*	*
異常の有無	有	有	有	有	有	有	有
必要な措置を講じた年月日	令和6年5月1日	令和6年5月3日	令和6年5月16日	令和6年5月20日	令和6年5月28日	令和6年5月30日	令和6年5月31日
必要な措置を講じた内容	・各プロアのフィルター取り替え及び水洗い清掃	・汚泥脱水機清掃	汚水計量槽清掃	・反応、混和、凝集、各槽清掃	・カルシウム汚泥濃縮槽清掃	・再拡気、膜分離、原水各槽清掃	・雑排水槽清掃
点検日(6月分)	*	*	*	*	*	*	*
異常の有無	有	有	有	有	有	有	有
必要な措置を講じた年月日	令和6年6月3日	令和6年6月7日	令和6年6月11日	令和6年6月13日	令和6年6月19日	令和6年6月20日	令和6年6月28日
必要な措置を講じた内容	・各プロアのフィルター取り替え及び水洗い清掃	・汚泥脱水機清掃	・カルシウム汚泥引抜ポンプ1号、カルシウム濃縮汚泥引抜ポンプ2号グリスup	・活性炭原水槽ポンプ交換	・反応、混和、凝集、消毒各槽清掃	・雑排水槽清掃	・汚泥脱水機清掃及びグリスup
点検日(7月分)	*	*	*	*	*	*	*
異常の有無	有	有	有	有	有	有	有
必要な措置を講じた年月日	令和6年7月1日	令和6年7月2日	令和6年7月8日	令和6年7月17日	令和6年7月23日	令和6年7月30日	令和6年7月31日
必要な措置を講じた内容	・各プロアのフィルター取り替え及び水洗い清掃	・汚水計量槽清掃	・地下水質モニタリング水槽清掃	・汚泥脱水機清掃及びグリスup	・地下水質モニタリング水槽清掃・汚泥貯留槽搅拌機オイル交換	・雑排水槽清掃	・汚泥脱水機清掃
点検日(8月分)	*	*	*	*	*	*	*
異常の有無	有	有	有	有	有	有	有
必要な措置を講じた年月日	令和6年8月1日	令和6年8月5日	令和6年8月13日	令和6年8月15日	令和6年8月21日	令和6年8月23日	令和6年8月28日
必要な措置を講じた内容	・各プロアのフィルター取り替え及び水洗い清掃	・汚泥脱水機清掃	・地下水質モニタリング水槽清掃	・汚水計量槽清掃	・膜処理装置点検整備・反応槽搅拌機交換	・膜洗浄プロワ点検整備	・汚泥脱水機清掃
点検日(9月分)	*	*	*	*	*	*	*
異常の有無	有	有	有	有	有	有	有
必要な措置を講じた年月日	令和6年9月2日	令和6年9月3日	令和6年9月5日	令和6年9月11日	令和6年9月24日	令和6年9月27日	令和6年9月30日
必要な措置を講じた内容	・各プロアのフィルター取り替え及び水洗い清掃	・搅拌プロワ1号、ばっきプロワ1号 ベルト及びオイル交換	・各注入ポンプオイル交換	・地下水質モニタリング水槽清掃	・反応、混和、凝集、中和、各槽清掃	・雑排水槽清掃	・汚泥脱水機清掃
点検日(10月分)	*	*	*	*	*	*	*
異常の有無	有	有	有	有	有	有	有
必要な措置を講じた年月日	令和6年10月1日	令和6年10月10日	令和6年10月17日	令和6年10月22日	令和6年10月29日	令和6年10月30日	令和6年10月31日
必要な措置を講じた内容	・各プロアのフィルター取り替え及び水洗い清掃	・汚泥貯留槽搅拌機オイル交換	・汚泥脱水機清掃、地下水質モニタリング水槽清掃	・汚水計量槽清掃	・反応、混和、凝集、中和、各槽清掃	・雑排水槽清掃	・汚泥脱水機清掃、消毒槽清掃
点検日(11月分)	*	*	*	*	*	*	*
異常の有無	有	有	有	有	有	有	有
必要な措置を講じた年月日	令和6年11月1日	令和6年11月4日	令和6年11月12日	令和6年11月20日	令和6年11月22日	令和6年11月25日	令和6年11月29日
必要な措置を講じた内容	・各プロアのフィルター取り替え及び水洗い清掃	・汚泥脱水機清掃	・汚水計量槽清掃、地下水質モニタリング水槽清掃	・第一調整槽散気管点検清掃	・反応、混和、凝集、中和、各槽清掃	・汚水計量槽清掃	・汚泥脱水機清掃
点検日(12月分)	*	*	*	*	*	*	*
異常の有無	有	有	有	有	有	有	有
必要な措置を講じた年月日	令和6年12月2日	令和6年12月3日	令和6年12月5日	令和6年12月11日	令和6年12月24日	令和6年12月26日	令和6年12月27日
必要な措置を講じた内容	・各プロアのフィルター取り替え及び水洗い清掃	・各PH、ORP計清掃	・汚水計量槽清掃	・搅拌プロワ1号機バタフライ弁交換	・凝集、沈殿、中和各槽清掃	・雑排水、活性炭原水各槽清掃	・汚泥脱水機清掃・地下水質モニタリング水槽清掃
点検日(1月分)	*	*	*	*	*	*	*
異常の有無	有	有	有	有	有	有	有
必要な措置を講じた年月日	令和7年1月6日	令和7年1月7日	令和7年1月10日	令和7年1月14日	令和7年1月20日	令和7年1月23日	令和7年1月24日
必要な措置を講じた内容	・各プロアのフィルター取り替え及び水洗い清掃	・各PH、ORP計清掃	・汚水計量槽清掃	・汚水計量槽清掃・地下水質モニタリング水槽清掃	・脱水機グリスup(外側)・反応、混和、凝集、中和各槽清掃	・雑排水槽清掃	・地下水質モニタリング水槽清掃
点検日(2月分)	*	*	*	*	*	*	*
異常の有無	有	有	有	有	有	有	有
必要な措置を講じた年月日	令和7年2月3日	令和7年2月6日	令和7年2月10日	令和7年2月19日	令和7年2月21日	令和7年2月27日	令和7年2月28日
必要な措置を講じた内容	・各プロアのフィルター取り替え及び水洗い清掃	・カルシウム濃縮汚泥、凝集、沈殿各槽搅拌機グリスup	・汚泥脱水機清掃	・膜分離原水、活性炭原水、キレート原水各ポンプのチャック弁交換	・地下水質モニタリング水槽清掃	・消毒槽清掃	・雑排水、生物汚泥、濃縮各水槽清掃
点検日(3月分)	*	*	*	*	*	*	*
異常の有無	有	有	有	有	有	有	有
必要な措置を講じた年月日	令和7年3月3日	令和7年3月4日	令和7年3月5日	令和7年3月7日	令和7年3月17日	令和7年3月27日	令和7年3月31日
必要な措置を講じた内容	・各プロアのフィルター取り替え及び水洗い清掃	・給泥ポンプ1号ベルト、オイル交換	・給泥ポンプ2号更新	・膜ユニット洗浄	・汚泥脱水機清掃	・雑排水槽清掃・地下水質モニタリング水槽清掃	・汚泥脱水機清掃

\* 浸出液処理設備(ト)について、点検は土・日曜日及び12月31日から翌年の1月3日を除き、実施している。