

エコセンター番匠

(二の1) 排ガス中のばい煙濃度

令和3年度分

(1) 1号炉

- ・測定を行った箇所 ガス化溶融炉 1号炉 煙突 ※
- ・測定年月日 ①令和3年7月29日、②令和3年12月21日
- ・測定結果の得られた年月日 ①令和3年9月3日、②令和4年1月27日
- ・測定結果

計量の対象		計量の結果		
		①7月29日測定	②12月21日測定	単位
ばいじん濃度	実測値	0.001未満	0.001未満	g/m <sup>3</sup> N
	酸素12vol%換算値	0.001未満	0.001未満	g/m <sup>3</sup> N
硫黄酸化物	実測値	13	0.6未満	volppm
	排出量	0.139	0.007未満	m <sup>3</sup> N/h
窒素酸化物	実測値	82	89	volppm
	酸素12vol%換算値	64	65	volppm
塩化水素	実測値	11	5.2	mg/m <sup>3</sup> N
	酸素12vol%換算値	8.7	4.1	mg/m <sup>3</sup> N

(2) 2号炉

- ・測定を行った箇所 ガス化溶融炉 2号炉 煙突 ※
- ・測定年月日 ①令和3年7月30日、②令和3年1月22日
- ・測定結果の得られた年月日 ①令和3年9月3日、②令和4年1月27日
- ・測定結果

計量の対象		計量の結果		
		①7月30日測定	②12月22日測定	単位
ばいじん濃度	実測値	0.001未満	0.001未満	g/m <sup>3</sup> N
	酸素12vol%換算値	0.001未満	0.001未満	g/m <sup>3</sup> N
硫黄酸化物	実測値	6.2	1.3	volppm
	排出量	0.071	0.015	m <sup>3</sup> N/h
窒素酸化物	実測値	57	96	volppm
	酸素12vol%換算値	46	76	volppm
塩化水素	実測値	17	14	mg/m <sup>3</sup> N
	酸素12vol%換算値	14	11	mg/m <sup>3</sup> N

エコセンター番匠

(二の2) 排ガス中のダイオキシン類濃度

令和3年度分

(1) 1号炉

- ・測定を行った箇所 ガス化溶融炉 1号炉 煙突 ※
- ・測定年月日 令和3年12月21日
- ・測定結果の得られた年月日 令和4年1月24日
- ・測定結果

計量の対象	計量の結果		備考
	実測値		
ダイオキシン類	1.1	ng/m <sup>3</sup> N	
	0.86	ng/m <sup>3</sup> N	実測酸素濃度:9.5%
	0.0046	ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	

(2) 2号炉

- ・測定を行った箇所 ガス化溶融炉 2号炉 煙突 ※
- ・測定年月日 令和3年12月22日
- ・測定結果の得られた年月日 令和4年1月24日
- ・測定結果

計量の対象	計量の結果		備考
	実測値		
ダイオキシン類	0.24	ng/m <sup>3</sup> N	
	0.19	ng/m <sup>3</sup> N	実測酸素濃度:9.6%
	0.00021	ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	

※ 測定箇所については、別途配置図に記載。