

エコセンター番匠

（二の1）排ガス中のばい煙濃度

令和7年度分

(1)1号炉

- ・測定を行った箇所 ガス化熔融炉 1号炉 煙突 ※
- ・測定年月日 ①令和7年7月15日、②令和 年 月 日
- ・測定結果の得られた年月日 ①令和7年8月12日、②令和 年 月 日
- ・測定結果

計量の対象		計量の結果		
		①7月15日測定		単位
ばいじん濃度	実測値	0.001未満		g/m ³ N
	酸素12vol%換算値	0.001未満		g/m ³ N
硫黄酸化物	実測値	25		volppm
	排出量	0.282		m ³ N/h
窒素酸化物	実測値	68		volppm
	酸素12vol%換算値	53		volppm
塩化水素	実測値	7.3		mg/m ³ N
	酸素12vol%換算値	5.7		mg/m ³ N

(2)2号炉

- ・測定を行った箇所 ガス化熔融炉 2号炉 煙突 ※
- ・測定年月日 ①令和7年7月16日、②令和 年 月 日
- ・測定結果の得られた年月日 ①令和7年8月12日、②令和 年 月 日
- ・測定結果

計量の対象		計量の結果		
		①7月16日測定		単位
ばいじん濃度	実測値	0.001未満		g/m ³ N
	酸素12vol%換算値	0.001未満		g/m ³ N
硫黄酸化物	実測値	4.3		volppm
	排出量	0.046		m ³ N/h
窒素酸化物	実測値	84		volppm
	酸素12vol%換算値	61		volppm
塩化水素	実測値	11		mg/m ³ N
	酸素12vol%換算値	7.7		mg/m ³ N

エコセンター番匠

（二の2）排ガス中のダイオキシン類濃度

令和7年度分

(1)1号炉

- ・測定を行った箇所 ガス化熔融炉 1号炉 煙突 ※
- ・測定年月日 令和7年7月15日
- ・測定結果の得られた年月日 令和7年8月8日
- ・測定結果

計量の対象		計量の結果		備考
ダイオキシン類	実測値	0.85	ng/m ³ N	
	酸素12vol%換算値	0.66	ng/m ³ N	実測酸素濃度:9.4%
	毒性等量(酸素12vol%換算値)	0.0072	ng-TEQ/m ³ N	

(2)2号炉

- ・測定を行った箇所 ガス化熔融炉 2号炉 煙突 ※
- ・測定年月日 令和7年7月16日
- ・測定結果の得られた年月日 令和7年8月8日
- ・測定結果

計量の対象		計量の結果		備考
ダイオキシン類	実測値	0.47	ng/m ³ N	
	酸素12vol%換算値	0.34	ng/m ³ N	実測酸素濃度:8.6%
	毒性等量(酸素12vol%換算値)	0.0028	ng-TEQ/m ³ N	

※ 測定箇所については、別途配置図に記載。