エコセンター番匠

(ロ) 燃焼ガス温度・集じん機入口ガス温度・一酸化炭素濃度ほか
 (ハ) ばいじんの除去

令和3年4月分

日	燃焼ガス温度・集じん機入口ガス温度・一酸化炭素濃度 (測定箇所:1号炉各所※1)				燃焼ガス温度・集じん機入口ガス温度・一酸化炭素濃度 (測定箇所:2号炉各所※1)				冷却施設に たい積したばいじんの除去	排ガス処理施設に たい積したばいじんの除去
	運転時間	燃焼ガス温度 (炉出口温度)	集じん器 入口ガス 温度	一酸化炭素 濃度 1日平均	運転時間	燃焼ガス温度 (炉出口温度)	集じん器 入口ガス 温度	一酸化炭素 濃度 1日平均	ダスト除去※2	飛灰除去※3
	HH:MM	℃	℃	ppm	HH:MM	℃	℃	ppm	-	-
1	24:00	1,023	161	4	24:00	959	170	4	○	
2	2:29	554	159		24:00	955	172	3	○	○
3					24:00	954	168	4	○	○
4					24:00	938	170	4	○	
5					24:00	949	171	3	○	
6					24:00	944	174	4	○	○
7					24:00	934	170	9	○	
8					24:00	926	172	5	○	○
9					24:00	939	168	4	○	
10					24:00	933	164	4	○	○
11					24:00	950	164	6	○	
12					24:00	926	164	3	○	○
13					24:00	926	163	6	○	
14					24:00	938	163	4	○	
15					24:00	952	163	6	○	○
16					24:00	939	161	4	○	○
17					24:00	933	161	4	○	
18					24:00	942	162	3	○	
19	19:40	932	159	2	24:00	941	162	4	○	○
20	24:00	995	165	2	24:00	945	161	6	○	
21	24:00	1,009	163	2	24:00	957	162	4	○	○
22	24:00	1,001	163	4	24:00	945	163	4	○	○
23	24:00	1,014	162	6	24:00	958	162	10	○	○
24	24:00	1,001	161	8	24:00	940	164	7	○	
25	24:00	983	163	7	24:00	930	164	9	○	
26	24:00	1,013	162	7	24:00	961	164	7	○	○
27	24:00	1,014	161	6	24:00	972	164	6	○	○
28	24:00	1,013	161	8	24:00	990	162	5	○	○
29	24:00	1,028	161	6	24:00	987	164	5	○	
30	24:00	1,017	162	6	24:00	950	162	4	○	○

※ 数値不記入の箇所は、炉が休炉状態であるため。

※1 測定箇所については、別途配置図に記載。

※2 冷却施設にたい積したばいじんは、1号炉及び2号炉の全休炉時を除く、常時炉へ返送している。

※3 飛灰除去量には重金属安定剤の重量も含む。

エコセンター番匠

(ロ) 燃焼ガス温度・集じん機入口ガス温度・一酸化炭素濃度ほか
 (ハ) ばいじんの除去

令和3年5月分

日	燃焼ガス温度・集じん機入口ガス温度・一酸化炭素濃度 (測定箇所:1号炉各所※1)				燃焼ガス温度・集じん機入口ガス温度・一酸化炭素濃度 (測定箇所:2号炉各所※1)				冷却施設に たい積したばいじんの除去	排ガス処理施設に たい積したばいじんの除去
	運転時間	燃焼ガス温度 (炉出口温度)	集じん器 入口ガス 温度	一酸化炭素 濃度 1日平均	運転時間	燃焼ガス温度 (炉出口温度)	集じん器 入口ガス 温度	一酸化炭素 濃度 1日平均	ダスト除去※2	飛灰除去※3
	HH:MM	℃	℃	ppm	HH:MM	℃	℃	ppm	-	-
1	24:00	1,004	164	4	24:00	959	163	6	○	○
2	24:00	1,005	163	3	24:00	958	164	6	○	
3	24:00	993	164	7	24:00	942	165	7	○	○
4	24:00	1,001	163	7	24:00	954	164	6	○	○
5	24:00	998	164	11	24:00	960	165	5	○	
6	24:00	1,025	163	10	24:00	958	167	4	○	○
7	24:00	1,073	162	9	24:00	984	165	6	○	○
8	24:00	1,003	166	10	24:00	955	169	7	○	○
9	24:00	996	169	11	24:00	922	168	5	○	
10	24:00	1,000	171	10	24:00	937	168	6	○	○
11	24:00	1,007	169	11	24:00	956	165	9	○	○
12	24:00	982	168	11	24:00	949	163	7	○	○
13	24:00	1,013	168	6	24:00	967	163	9	○	○
14	24:00	981	171	7	24:00	930	164	8	○	○
15	24:00	978	169	17	24:00	934	166	12	○	○
16	24:00	972	173	9	1:57	596	166		○	
17	24:00	971	175	12					○	○
18	24:00	993	175	13					○	
19	24:00	994	174	7					○	○
20	24:00	997	172	10					○	○
21	24:00	982	173	10					○	
22	24:00	977	171	10	18:23	871	164	4	○	○
23	24:00	977	172	14	24:00	909	172	7	○	
24	2:20	833	162		24:00	918	173	9	○	○
25					24:00	933	164	6	○	○
26					24:00	920	166	7	○	○
27					24:00	929	165	6	○	○
28					24:00	918	168	10	○	
29					24:00	922	167	11	○	○
30					24:00	924	166	5	○	
31					24:00	932	166	13	○	○

※ 数値不記入の箇所は、炉が休炉状態であるため。

※1 測定箇所については、別途配置図に記載。

※2 冷却施設にたい積したばいじんは、1号炉及び2号炉の全休炉時を除く、常時炉へ返送している。

※3 飛灰除去量には重金属安定剤の重量も含む。

エコセンター番匠

(ロ) 燃焼ガス温度・集じん機入口ガス温度・一酸化炭素濃度ほか
 (ハ) ばいじんの除去

令和3年6月分

日	燃焼ガス温度・集じん機入口ガス温度・一酸化炭素濃度 (測定箇所:1号炉各所※1)				燃焼ガス温度・集じん機入口ガス温度・一酸化炭素濃度 (測定箇所:2号炉各所※1)				冷却施設に たい積したばいじんの除去	排ガス処理施設に たい積したばいじんの除去
	運転時間	燃焼ガス温度 (炉出口温度)	集じん器 入口ガス 温度	一酸化炭素 濃度 1日平均	運転時間	燃焼ガス温度 (炉出口温度)	集じん器 入口ガス 温度	一酸化炭素 濃度 1日平均	ダスト除去※2	飛灰除去※3
	HH:MM	℃	℃	ppm	HH:MM	℃	℃	ppm	-	-
1					24:00	925	167	5	○	
2					24:00	921	167	4	○	○
3					24:00	931	164	5	○	○
4					24:00	924	164	5	○	
5					24:00	927	161	6	○	○
6					24:00	931	164	4	○	
7					24:00	924	164	10	○	
8					24:00	912	163	4	○	○
9					24:00	920	164	5	○	
10					24:00	920	164	4	○	○
11					24:00	912	162	6	○	
12					24:00	922	163	6	○	○
13					24:00	923	163	8	○	
14					24:00	910	164	8	○	
15					24:00	920	166	8	○	○
16					24:00	951	164	10	○	
17					24:00	914	165	6	○	○
18					24:00	919	166	7	○	
19					24:00	915	166	7	○	○
20					24:00	922	164	9	○	
21					24:00	923	166	12	○	○
22					24:00	934	164	6	○	
23					24:00	929	167	9	○	○
24					24:00	949	164	7	○	
25					24:00	941	164	5	○	
26					24:00	965	163	6	○	○
27					24:00	978	166	10	○	
28					24:00	960	167	5	○	
29					24:00	971	166	7	○	○
30					24:00	972	162	7	○	

※ 数値不記入の箇所は、炉が休炉状態であるため。

※1 測定箇所については、別途配置図に記載。

※2 冷却施設にたい積したばいじんは、1号炉及び2号炉の全休炉時を除く、常時炉へ返送している。

※3 飛灰除去量には重金属安定剤の重量も含む。

エコセンター番匠

(ロ) 燃焼ガス温度・集じん機入口ガス温度・一酸化炭素濃度ほか
 (ハ) ばいじんの除去

令和3年7月分

日	燃焼ガス温度・集じん機入口ガス温度・一酸化炭素濃度 (測定箇所:1号炉各所※1)				燃焼ガス温度・集じん機入口ガス温度・一酸化炭素濃度 (測定箇所:2号炉各所※1)				冷却施設に たい積したばいじんの除去	排ガス処理施設に たい積したばいじんの除去
	運転時間	燃焼ガス温度 (炉出口温度)	集じん器 入口ガス 温度	一酸化炭素 濃度 1日平均	運転時間	燃焼ガス温度 (炉出口温度)	集じん器 入口ガス 温度	一酸化炭素 濃度 1日平均	ダスト除去※2	飛灰除去※3
	HH:MM	℃	℃	ppm	HH:MM	℃	℃	ppm	-	-
1					24:00	948	162	7	○	
2					24:00	950	161	6	○	○
3					24:00	954	162	5	○	
4					24:00	970	162	6	○	
5	19:46	922	158	7	24:00	937	162	6	○	○
6	24:00	964	160	7	24:00	957	162	5	○	○
7	24:00	952	160	9	24:00	938	162	5	○	○
8	24:00	966	160	8	24:00	951	161	4	○	○
9	24:00	956	160	13	24:00	933	162	8	○	○
10	24:00	967	160	15	24:00	946	163	7	○	○
11	24:00	964	160	12	24:00	935	162	7	○	
12	24:00	951	161	14	24:00	920	163	14	○	○
13	24:00	953	160	6	24:00	927	162	12	○	○
14	24:00	945	161	10	24:00	929	166	9	○	○
15	24:00	961	161	17	24:00	925	166	12	○	
16	24:00	980	160	10	24:00	939	163	7	○	○
17	24:00	998	160	8	24:00	935	164	8	○	○
18	24:00	963	161	5	24:00	936	166	7	○	
19	24:00	959	161	9	24:00	925	168	8	○	○
20	24:00	939	161	4	24:00	910	168	7	○	○
21	24:00	947	160	4	24:00	925	166	6	○	○
22	24:00	938	160	5	24:00	928	166	8	○	
23	24:00	953	160	11	24:00	925	165	8	○	○
24	24:00	970	160	11	24:00	935	162	8	○	○
25	24:00	963	161	12	24:00	929	164	8	○	
26	24:00	943	161	7	24:00	914	163	6	○	○
27	24:00	947	161	7	24:00	912	164	7	○	○
28	24:00	974	160	8	24:00	911	162	6	○	○
29	24:00	954	160	4	24:00	907	161	8	○	
30	24:00	946	161	7	24:00	929	161	4	○	○
31	24:00	964	160	9	24:00	939	163	10	○	○

※ 数値不記入の箇所は、炉が休炉状態であるため。

※1 測定箇所については、別途配置図に記載。

※2 冷却施設にたい積したばいじんは、1号炉及び2号炉の全休炉時を除く、常時炉へ返送している。

※3 飛灰除去量には重金属安定剤の重量も含む。

エコセンター番匠

(ロ) 燃焼ガス温度・集じん機入口ガス温度・一酸化炭素濃度ほか
 (ハ) ばいじんの除去

令和3年8月分

日	燃焼ガス温度・集じん機入口ガス温度・一酸化炭素濃度 (測定箇所:1号炉各所※1)				燃焼ガス温度・集じん機入口ガス温度・一酸化炭素濃度 (測定箇所:2号炉各所※1)				冷却施設に たい積したばいじんの除去	排ガス処理施設に たい積したばいじんの除去
	運転時間	燃焼ガス温度 (炉出口温度)	集じん器 入口ガス 温度	一酸化炭素 濃度 1日平均	運転時間	燃焼ガス温度 (炉出口温度)	集じん器 入口ガス 温度	一酸化炭素 濃度 1日平均	ダスト除去※2	飛灰除去※3
	HH:MM	℃	℃	ppm	HH:MM	℃	℃	ppm	-	-
1	24:00	985	161	9	24:00	942	161	7	○	
2	2:13	602	161		24:00	903	162	10	○	○
3					1:34	638	147		○	○
4					19:52	946	168	6	○	
5					24:00	947	164	9	○	
6	19:37	892	162	7	24:00	924	165	15	○	○
7	24:00	965	163	2	24:00	942	163	6	○	○
8	24:00	952	162	5	24:00	915	161	7	○	
9	24:00	982	161	7	24:00	907	162	7	○	○
10	24:00	1,010	161	7	24:00	903	165	5	○	○
11	24:00	968	161	2	24:00	915	164	5	○	
12	24:00	974	161	4	24:00	904	163	4	○	○
13	24:00	990	161	8	24:00	906	163	8	○	○
14	24:00	979	161	12	24:00	901	164	10	○	○
15	24:00	985	162	6	24:00	900	165	13	○	
16	24:00	988	161	8	24:00	927	164	10	○	○
17	24:00	974	161	7	24:00	936	163	12	○	○
18	24:00	957	162	4	24:00	936	162	8	○	○
19	24:00	985	161	8	24:00	953	162	7	○	○
20	24:00	979	162	6	24:00	923	163	6	○	
21	24:00	974	162	8	24:00	923	161	6	○	○
22	24:00	972	161	8	1:50	1,187	151		○	
23	24:00	958	162	6					○	○
24	24:00	958	161	7					○	
25	24:00	978	161	7					○	
26	24:00	1,009	162	7					○	○
27	24:00	1,005	162	10					○	
28	24:00	1,016	162	12					○	○
29	24:00	991	161	6					○	
30	24:00	986	161	7					○	○
31	24:00	1,002	163	8					○	

※ 数値不記入の箇所は、炉が休炉状態であるため。

※1 測定箇所については、別途配置図に記載。

※2 冷却施設にたい積したばいじんは、1号炉及び2号炉の全休炉時を除く、常時炉へ返送している。

※3 飛灰除去量には重金属安定剤の重量も含む。

エコセンター番匠

(ロ) 燃焼ガス温度・集じん機入口ガス温度・一酸化炭素濃度ほか
 (ハ) ばいじんの除去

令和3年9月分

日	燃焼ガス温度・集じん機入口ガス温度・一酸化炭素濃度 (測定箇所:1号炉各所※1)				燃焼ガス温度・集じん機入口ガス温度・一酸化炭素濃度 (測定箇所:2号炉各所※1)				冷却施設に たい積したばいじんの除去	排ガス処理施設に たい積したばいじんの除去
	運転時間	燃焼ガス温度 (炉出口温度)	集じん器 入口ガス 温度	一酸化炭素 濃度 1日平均	運転時間	燃焼ガス温度 (炉出口温度)	集じん器 入口ガス 温度	一酸化炭素 濃度 1日平均	ダスト除去※2	飛灰除去※3
	HH:MM	℃	℃	ppm	HH:MM	℃	℃	ppm	-	-
1	24:00	998	165	11					○	
2	24:00	1,020	162	16					○	
3	24:00	1,024	166	4					○	○
4	24:00	1,028	165	9					○	
5	24:00	1,008	168	9					○	
6	24:00	1,015	165	9					○	
7	24:00	1,004	165	4					○	○
8	24:00	1,032	162	5					○	○
9	24:00	1,009	164	3					○	
10	24:00	1,069	161	4					○	○
11	24:00	1,035	162	10					○	
12	24:00	1,055	161	7					○	
13	24:00	967	162	7					○	○
14	24:00	943	161	9					○	
15	3:48	651	134	20					○	
16	13:12	879	159	3					○	
17	24:00	974	166	4					○	○
18	24:00	981	163	6					○	
19	24:00	994	162	13					○	
20	24:00	1,005	161	5					○	○
21	24:00	1,002	163	3					○	
22	24:00	1,035	161	4					○	○
23	24:00	1,004	163	5					○	
24	24:00	1,041	163	3					○	○
25	24:00	1,021	165	4					○	
26	24:00	1,045	164	7					○	
27	24:00	1,031	165	10					○	○
28	24:00	1,018	164	4					○	
29	24:00	1,040	163	8					○	
30	24:00	1,064	160	6					○	○

※ 数値不記入の箇所は、炉が休炉状態であるため。

※1 測定箇所については、別途配置図に記載。

※2 冷却施設にたい積したばいじんは、1号炉及び2号炉の全休炉時を除く、常時炉へ返送している。

※3 飛灰除去量には重金属安定剤の重量も含む。

エコセンター番匠

(ロ) 燃焼ガス温度・集じん機入口ガス温度・一酸化炭素濃度ほか
 (ハ) ばいじんの除去

令和3年10月分

日	燃焼ガス温度・集じん機入口ガス温度・一酸化炭素濃度 (測定箇所:1号炉各所※1)				燃焼ガス温度・集じん機入口ガス温度・一酸化炭素濃度 (測定箇所:2号炉各所※1)				冷却施設に たい積したばいじんの除去	排ガス処理施設に たい積したばいじんの除去
	運転時間	燃焼ガス温度 (炉出口温度)	集じん器 入口ガス 温度	一酸化炭素 濃度 1日平均	運転時間	燃焼ガス温度 (炉出口温度)	集じん器 入口ガス 温度	一酸化炭素 濃度 1日平均	ダスト除去※2	飛灰除去※3
	HH:MM	℃	℃	ppm	HH:MM	℃	℃	ppm	-	-
1	24:00	1,061	160	5						○
2	24:00	1,079	160	4						○
3	24:00	1,077	160	6						○
4	24:00	1,069	161	7	19:33	958	159	5	○	○
5	24:00	1,063	161	7	24:00	967	163	3	○	○
6	3:34	715	169		24:00	1,002	162	5		○
7	24:00	996	166	6	24:00	997	164	9	○	○
8	24:00	1,018	163	8	24:00	987	162	6		○
9	24:00	984	164	12	24:00	970	162	5	○	○
10	24:00	989	165	10	24:00	976	162	9		○
11	24:00	993	164	12	24:00	991	162	10	○	○
12	24:00	983	164	10	24:00	1,000	162	6	○	○
13	24:00	983	162	14	24:00	999	161	6	○	○
14	24:00	972	161	3	24:00	1,016	161	5		○
15	24:00	934	167	5	24:00	1,020	162	4	○	○
16	24:00	966	167	6	24:00	1,013	161	4	○	○
17	24:00	970	166	6	24:00	974	164	2		○
18	24:00	957	167	7	24:00	969	163	3	○	○
19	24:00	948	174	9	24:00	979	163	3	○	○
20	24:00	978	165	7	24:00	1,008	162	3	○	○
21	24:00	975	166	12	24:00	984	163	6	○	○
22	24:00	991	165	15	24:00	1,011	161	9	○	○
23	24:00	983	166	6	24:00	991	161	13	○	○
24	24:00	974	166	5	24:00	1,071	162	9		○
25	24:00	958	169	8	24:00	1,015	162	4	○	○
26	24:00	938	169	4	24:00	1,033	161	6	○	○
27	24:00	930	169	4	24:00	1,055	162	5		○
28	24:00	948	168	7	24:00	1,077	162	9	○	○
29	24:00	1,012	167	19	24:00	1,070	162	15	○	○
30	24:00	1,052	169	10	24:00	1,039	161	5	○	○
31	24:00	987	169	7	24:00	1,003	164	3		○

※ 数値不記入の箇所は、炉が休炉状態であるため。

※1 測定箇所については、別途配置図に記載。

※2 冷却施設にたい積したばいじんは、1号炉及び2号炉の全休炉時を除く、常時炉へ返送している。

※3 飛灰除去量には重金属安定剤の重量も含む。

エコセンター番匠

(ロ) 燃焼ガス温度・集じん機入口ガス温度・一酸化炭素濃度ほか
 (ハ) ばいじんの除去

令和3年11月分

日	燃焼ガス温度・集じん機入口ガス温度・一酸化炭素濃度 (測定箇所:1号炉各所※1)				燃焼ガス温度・集じん機入口ガス温度・一酸化炭素濃度 (測定箇所:2号炉各所※1)				冷却施設に たい積したばいじんの除去	排ガス処理施設に たい積したばいじんの除去
	運転時間	燃焼ガス温度 (炉出口温度)	集じん器 入口ガス 温度	一酸化炭素 濃度 1日平均	運転時間	燃焼ガス温度 (炉出口温度)	集じん器 入口ガス 温度	一酸化炭素 濃度 1日平均	ダスト除去※2	飛灰除去※3
	HH:MM	℃	℃	ppm	HH:MM	℃	℃	ppm	-	-
1	24:00	1,012	167	18	24:00	979	163	3	○	○
2	24:00	1,013	167	6	24:00	1,003	162	3	○	○
3	24:00	1,017	171	4	24:00	1,014	162	5	○	○
4	24:00	977	174	3	24:00	990	163	2	○	
5	24:00	1,006	171	4	24:00	1,033	163	5	○	○
6	24:00	1,019	173	14	24:00	1,028	163	5	○	○
7	24:00	1,003	169	4	24:00	1,025	161	3	○	
8	24:00	987	173	5	24:00	977	163	5	○	○
9	24:00	1,037	171	6	24:00	988	162	4	○	○
10	24:00	992	168	2	24:00	1,029	161	8	○	○
11	24:00	975	167	3	24:00	1,030	162	3	○	○
12	24:00	952	173	2	24:00	982	162	3	○	
13	24:00	966	171	3	24:00	996	163	2	○	○
14	24:00	943	170	5	24:00	996	164	4	○	
15	24:00	930	169	2	24:00	1,006	163	4	○	○
16	24:00	942	170	4	24:00	1,018	162	3	○	○
17	24:00	969	168	3	24:00	1,021	162	3	○	○
18	24:00	970	167	4	24:00	1,012	163	4	○	○
19	24:00	979	164	6	24:00	1,019	162	6	○	
20	24:00	962	165	3	13:59	902	167	4	○	○
21	1:44	581	150						○	
22										○
23										○
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

※ 数値不記入の箇所は、炉が休炉状態であるため。

※1 測定箇所については、別途配置図に記載。

※2 冷却施設にたい積したばいじんは、1号炉及び2号炉の全休炉時を除く、常時炉へ返送している。

※3 飛灰除去量には重金属安定剤の重量も含む。

エコセンター番匠

(ロ) 燃焼ガス温度・集じん機入口ガス温度・一酸化炭素濃度ほか
 (ハ) ばいじんの除去

令和3年12月分

日	燃焼ガス温度・集じん機入口ガス温度・一酸化炭素濃度 (測定箇所:1号炉各所※1)				燃焼ガス温度・集じん機入口ガス温度・一酸化炭素濃度 (測定箇所:2号炉各所※1)				冷却施設に たい積したばいじんの除去	排ガス処理施設に たい積したばいじんの除去
	運転時間	燃焼ガス温度 (炉出口温度)	集じん器 入口ガス 温度	一酸化炭素 濃度 1日平均	運転時間	燃焼ガス温度 (炉出口温度)	集じん器 入口ガス 温度	一酸化炭素 濃度 1日平均	ダスト除去※2	飛灰除去※3
	HH:MM	℃	℃	ppm	HH:MM	℃	℃	ppm	-	-
1										
2										
3										
4					17:15	919	175	3	○	
5					24:00	1,027	170	4	○	
6	19:58	948	160	2	24:00	972	168	3	○	○
7	24:00	998	165	4	24:00	952	166	3	○	○
8	24:00	1,026	163	3	24:00	946	166	4	○	○
9	24:00	1,046	162	4	24:00	973	164	4	○	
10	24:00	1,003	162	2	24:00	943	165	3	○	○
11	24:00	1,007	161	1	24:00	966	166	2	○	○
12	24:00	984	163	6	24:00	970	169	8	○	
13	24:00	1,047	160	6	24:00	974	164	8	○	○
14	24:00	974	162	4	24:00	953	166	4	○	○
15	24:00	932	163	5	24:00	980	166	3	○	○
16	24:00	892	162	4	24:00	977	164	8	○	
17	24:00	901	161	5	24:00	983	165	8	○	○
18	24:00	896	164	2	24:00	969	168	2	○	○
19	24:00	916	163	3	24:00	976	167	3	○	
20	24:00	916	165	3	24:00	960	167	5	○	○
21	24:00	926	164	1	24:00	966	165	3	○	○
22	24:00	902	166	5	24:00	948	168	3	○	
23	24:00	941	162	4	24:00	968	169	4	○	○
24	24:00	935	165	3	24:00	943	168	2	○	○
25	24:00	981	163	5	24:00	970	166	5	○	○
26	24:00	977	165	6	24:00	992	169	8	○	
27	24:00	965	165	4	24:00	996	165	4	○	○
28	24:00	980	166	4	24:00	984	166	2	○	○
29	24:00	993	162	10	24:00	1,013	163	6	○	○
30	24:00	955	165	6	24:00	996	165	9	○	○
31	24:00	949	166	4	24:00	1,004	165	4	○	

※ 数値不記入の箇所は、炉が休炉状態であるため。

※1 測定箇所については、別途配置図に記載。

※2 冷却施設にたい積したばいじんは、1号炉及び2号炉の全休炉時を除く、常時炉へ返送している。

※3 飛灰除去量には重金属安定剤の重量も含む。

エコセンター番匠

(ロ) 燃焼ガス温度・集じん機入口ガス温度・一酸化炭素濃度ほか
 (ハ) ばいじんの除去

令和4年1月分

日	燃焼ガス温度・集じん機入口ガス温度・一酸化炭素濃度 (測定箇所:1号炉各所※1)				燃焼ガス温度・集じん機入口ガス温度・一酸化炭素濃度 (測定箇所:2号炉各所※1)				冷却施設に たい積したばいじんの除去	排ガス処理施設に たい積したばいじんの除去
	運転時間	燃焼ガス温度 (炉出口温度)	集じん器 入口ガス 温度	一酸化炭素 濃度 1日平均	運転時間	燃焼ガス温度 (炉出口温度)	集じん器 入口ガス 温度	一酸化炭素 濃度 1日平均	ダスト除去※2	飛灰除去※3
	HH:MM	℃	℃	ppm	HH:MM	℃	℃	ppm	-	-
1	24:00	924	168	6	24:00	964	166	5	○	○
2	24:00	933	165	7	24:00	949	166	4	○	
3	24:00	919	165	8	24:00	927	171	6	○	○
4	24:00	913	165	3	24:00	939	167	4	○	○
5	24:00	899	166	5	24:00	942	170	3	○	
6	24:00	899	166	1	24:00	957	167	4	○	○
7	24:00	875	168	2	24:00	944	172	3	○	
8	24:00	863	166	2	24:00	953	167	5	○	○
9	24:00	885	166	2	24:00	912	171	5	○	
10	24:00	947	166	2	24:00	904	169	6	○	○
11	24:00	920	169	2	24:00	899	172	3	○	○
12	24:00	944	166	1	24:00	924	168	4	○	○
13	24:00	945	166	2	24:00	918	169	3	○	
14	24:00	946	167	3	24:00	930	169	4	○	○
15	24:00	950	168	2	24:00	920	172	3	○	○
16	24:00	939	163	2	24:00	901	169	4	○	
17	24:00	941	164	3	24:00	875	169	3	○	○
18	24:00	967	165	2	24:00	895	166	3	○	○
19	24:00	971	165	3	24:00	908	167	4	○	○
20	24:00	984	164	2	24:00	905	166	4	○	○
21	24:00	980	163	3	24:00	899	164	4	○	○
22	24:00	973	164	8	24:00	912	163	5	○	○
23	24:00	954	161	10	24:00	927	162	5	○	
24	24:00	935	161	8	24:00	922	163	9	○	○
25	24:00	938	162	5	24:00	953	163	3	○	○
26	24:00	947	161	5	24:00	969	162	3	○	○
27	24:00	913	162	10	24:00	968	162	7	○	○
28	24:00	890	162	4	24:00	955	163	4	○	○
29	2:02	639	151		24:00	931	162	4	○	○
30					2:23	672	145		○	
31										○

※ 数値不記入の箇所は、炉が休炉状態であるため。

※1 測定箇所については、別途配置図に記載。

※2 冷却施設にたい積したばいじんは、1号炉及び2号炉の全休炉時を除く、常時炉へ返送している。

※3 飛灰除去量には重金属安定剤の重量も含む。

エコセンター番匠

(○) 燃焼ガス温度・集じん機入口ガス温度・一酸化炭素濃度ほか
 (ハ) ばいじんの除去

令和4年2月分

日	燃焼ガス温度・集じん機入口ガス温度・一酸化炭素濃度 (測定箇所:1号炉各所※1)				燃焼ガス温度・集じん機入口ガス温度・一酸化炭素濃度 (測定箇所:2号炉各所※1)				冷却施設に たい積したばいじんの除去	排ガス処理施設に たい積したばいじんの除去
	運転時間	燃焼ガス温度 (炉出口温度)	集じん器 入口ガス 温度	一酸化炭素 濃度 1日平均	運転時間	燃焼ガス温度 (炉出口温度)	集じん器 入口ガス 温度	一酸化炭素 濃度 1日平均	ダスト除去※2	飛灰除去※3
	HH:MM	℃	℃	ppm	HH:MM	℃	℃	ppm	-	-
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14	18:06	927	163	5					○	
15	24:00	997	166	2					○	
16	24:00	990	165	2	19:11	918	156	8	○	○
17	24:00	1,042	163	4	24:00	1,032	166	6	○	
18	24:00	1,067	162	7	24:00	1,010	164	5	○	○
19	24:00	984	163	8	24:00	923	164	4	○	○
20	24:00	983	162	16	24:00	911	165	3	○	
21	24:00	952	161	5	24:00	915	165	4	○	○
22	24:00	928	162	3	24:00	941	163	4	○	○
23	24:00	927	162	1	24:00	955	164	4	○	○
24	24:00	917	165	2	24:00	942	165	4	○	
25	24:00	934	161	7	24:00	936	163	5	○	○
26	24:00	930	162	7	24:00	923	164	6	○	○
27	24:00	925	162	8	24:00	923	164	3	○	
28	24:00	927	163	7	24:00	913	166	4	○	○

※ 数値不記入の箇所は、炉が休炉状態であるため。
 ※1 測定箇所については、別途配置図に記載。
 ※2 冷却施設にたい積したばいじんは、1号炉及び2号炉の全休炉時を除く、常時炉へ返送している。
 ※3 飛灰除去量には重金属安定剤の重量も含む。

エコセンター番匠

(ロ) 燃焼ガス温度・集じん機入口ガス温度・一酸化炭素濃度ほか
 (ハ) ばいじんの除去

令和4年3月分

日	燃焼ガス温度・集じん機入口ガス温度・一酸化炭素濃度 (測定箇所: 1号炉各所※1)				燃焼ガス温度・集じん機入口ガス温度・一酸化炭素濃度 (測定箇所: 2号炉各所※1)				冷却施設に たい積したばいじんの除去	排ガス処理施設に たい積したばいじんの除去
	運転時間	燃焼ガス温度 (炉出口温度)	集じん器 入口ガス 温度	一酸化炭素 濃度 1日平均	運転時間	燃焼ガス温度 (炉出口温度)	集じん器 入口ガス 温度	一酸化炭素 濃度 1日平均	ダスト除去※2	飛灰除去※3
	HH:MM	℃	℃	ppm	HH:MM	℃	℃	ppm	-	-
1	24:00	935	162	5	24:00	906	165	4	○	○
2	24:00	925	161	5	24:00	900	164	5	○	○
3	24:00	936	161	5	24:00	915	165	5	○	
4	24:00	912	161	4	24:00	912	165	4	○	○
5	24:00	933	162	5	24:00	910	164	4	○	○
6	24:00	918	163	5	24:00	929	164	6	○	
7	24:00	913	164	3	24:00	916	163	5	○	○
8	24:00	914	163	3	24:00	927	162	7	○	○
9	24:00	920	163	4	24:00	995	163	3	○	○
10	24:00	916	163	7	24:00	1,012	163	3	○	
11	24:00	931	161	3	24:00	998	163	4	○	○
12	2:10	673	154		24:00	951	164	6	○	○
13					2:15	648	153		○	
14										○
15	19:52	927	163	4					○	
16	24:00	940	168	3					○	
17	24:00	974	163	4					○	○
18	24:00	969	162	5					○	○
19	24:00	987	161	5					○	
20	24:00	962	162	5					○	
21	24:00	985	162	6					○	○
22	24:00	986	162	8					○	
23	24:00	1,001	162	6					○	○
24	24:00	978	162	5					○	
25	24:00	980	162	4	20:05	930	164	7	○	
26	24:00	980	161	13	24:00	991	170	8	○	○
27	24:00	1,018	161	15	24:00	1,008	166	6	○	
28	24:00	989	163	8	24:00	980	167	6	○	○
29	24:00	1,012	162	7	24:00	977	165	4	○	○
30	24:00	977	163	4	24:00	999	165	8	○	○
31	24:00	1,012	161	5	24:00	976	164	3	○	

※ 数値不記入の箇所は、炉が休炉状態であるため。

※1 測定箇所については、別途配置図に記載。

※2 冷却施設にたい積したばいじんは、1号炉及び2号炉の全休炉時を除く、常時炉へ返送している。

※3 飛灰除去量には重金属安定剤の重量も含む。