

(資料5) 蒲江一般廃棄物最終処分場
 (口)擁壁等の点検、(ハ)遮水工の点検 (令和3年度分)

規定項目	擁壁等(口)		遮水工(ハ)	
	令和3年4月1日	令和3年4月15日	令和3年4月1日	令和3年4月15日
点検日(4月分)	令和3年4月1日	令和3年4月15日	令和3年4月1日	令和3年4月15日
異常の有無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日	*	*	*	*
必要な措置を講じた内容				
点検日(5月分)	令和3年5月3日	令和3年5月17日	令和3年5月3日	令和3年5月17日
異常の有無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日	*	*	*	*
必要な措置を講じた内容				
点検日(6月分)	令和3年6月1日	令和3年6月15日	令和3年6月1日	令和3年6月15日
異常の有無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日	*	*	*	*
必要な措置を講じた内容				
点検日(7月分)	令和3年7月1日	令和3年7月15日	令和3年7月1日	令和3年7月15日
異常の有無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日	*	*	*	*
必要な措置を講じた内容				
点検日(8月分)	令和3年8月2日	令和3年8月16日	令和3年8月2日	令和3年8月16日
異常の有無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日	*	*	*	*
必要な措置を講じた内容				
点検日(9月分)	令和3年9月1日	令和3年9月15日	令和3年9月1日	令和3年9月15日
異常の有無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日	*	*	*	*
必要な措置を講じた内容				
点検日(10月分)	令和3年10月1日	令和3年10月15日	令和3年10月1日	令和3年10月15日
異常の有無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日	*	*	*	*
必要な措置を講じた内容				
点検日(11月分)	令和3年11月1日	令和3年11月15日	令和3年11月1日	令和3年11月15日
異常の有無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日	*	*	*	*
必要な措置を講じた内容				
点検日(12月分)	令和3年12月1日	令和3年12月15日	令和3年12月1日	令和3年12月15日
異常の有無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日	*	*	*	*
必要な措置を講じた内容				
点検日(1月分)	令和4年1月4日	令和4年1月14日	令和4年1月4日	令和4年1月14日
異常の有無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日	*	*	*	*
必要な措置を講じた内容				
点検日(2月分)	令和4年2月1日	令和4年2月15日	令和4年2月1日	令和4年2月15日
異常の有無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日	*	*	*	*
必要な措置を講じた内容				
点検日(3月分)	令和4年3月1日	令和4年3月15日	令和4年3月1日	令和4年3月15日
異常の有無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日	*	*	*	*
必要な措置を講じた内容				

(資料5) 蒲江一般廃棄物最終処分場

(ト) 浸出液処理施設の機能の状態の点検 (令和3年度分)

規定項目	浸出液処理設備(ト)							
	点検日(4月分)	*	*	*	*	*	*	*
異常の有無	有	有	有	有	有	有	有	有
必要な措置を講じた年月日	令和3年4月1日	令和3年4月2日	令和3年4月13日	令和3年4月20日	令和3年4月23日	令和3年4月26日	令和3年4月29日	
必要な措置を講じた内容	・汚泥脱水機清掃、グリスアップ ・各プロアのフィルター取り替え及び水洗い清掃	・各PH、ORP計清掃	・汚泥脱水機清掃 ・各掻き機グリスアップ ・カルシウム汚泥・濃縮汚泥、生物汚泥、各引抜ポンプグリスアップ	・各掻き機グリスアップ ・雑排水槽清掃	・カップグリス交換(カルシウム汚泥引抜・カルシウム濃縮汚泥引抜・生物汚泥引抜) ・逆止弁清掃(給配・雑排水)	・汚泥脱水機清掃 ・反応、混和、凝集槽水洗い	・再ばっ気、膜分離原水槽清掃	
点検日(5月分)	*	*	*	*	*	*	*	*
異常の有無	有	有	有	有	有	有	有	有
必要な措置を講じた年月日	令和3年5月3日	令和3年5月5日	令和3年5月11日	令和3年5月14日	令和3年5月21日	令和3年5月26日	令和3年5月31日	
必要な措置を講じた内容	・各プロアのフィルター交換及び水洗い清掃 ・各PH、ORP計清掃	・汚水計量槽清掃	・各掻き機グリスアップ	・汚泥脱水機清掃	・雑排水槽清掃	・汚水計量槽清掃	・各掻き機グリスアップ	
点検日(6月分)	*	*	*	*	*	*	*	*
異常の有無	有	有	有	有	有	有	有	有
必要な措置を講じた年月日	令和3年6月1日	令和3年6月9日	令和3年6月10日	令和3年6月14日	令和3年6月21日	令和3年6月22日	令和3年6月30日	
必要な措置を講じた内容	・攪拌、ばっ気プロアフィルターの交換及び水洗い清掃 ・各PH、ORP計清掃 ・汚泥脱水機清掃	・汚水計量槽清掃	・各掻き機グリスアップ ・消毒槽清掃	・汚泥脱水機清掃	・汚泥脱水機清掃	・各掻き機グリスアップ ・雑排水槽清掃	・各掻き機グリスアップ ・汚水計量槽清掃	
点検日(7月分)	*	*	*	*	*	*	*	*
異常の有無	有	有	有	有	有	有	有	有
必要な措置を講じた年月日	令和3年7月1日	令和3年7月2日	令和3年7月5日	令和3年7月13日	令和3年7月19日	令和3年7月27日	令和3年7月28日	
必要な措置を講じた内容	・攪拌、ばっ気プロアフィルターの交換及び水洗い清掃	・各PH、ORP計清掃	・BOD酸化、硝化、脱窒、再ばっ気各槽逆洗 ・原水槽～汚水計量槽間の配管内清掃	・反応、混和、凝集、中和各槽水洗い清掃	・汚泥脱水機清掃	・雑排水槽清掃 ・活性炭原水槽清掃	・巻き洗浄プロアベルト交換、オイル交換 ・攪拌プロア1、2号オイル交換	
点検日(8月分)	*	*	*	*	*	*	*	*
異常の有無	有	有	有	有	有	有	有	有
必要な措置を講じた年月日	令和3年8月2日	令和3年8月5日	令和3年8月13日	令和3年8月16日	令和3年8月19日	令和3年8月23日	令和3年8月31日	
必要な措置を講じた内容	・各プロアのフィルター交換及び水洗い清掃 ・各PH、ORP計清掃	・汚水計量槽清掃	・汚泥脱水機清掃、グリスアップ	・汚水計量槽清掃	・各掻き機グリスアップ	・汚泥脱水機清掃	・各掻き機グリスアップ	
点検日(9月分)	*	*	*	*	*	*	*	*
異常の有無	有	有	有	有	有	有	有	有
必要な措置を講じた年月日	令和3年9月1日	令和3年9月6日	令和3年9月7日	令和3年9月8日	令和3年9月9日	令和3年9月10日	令和3年9月30日	
必要な措置を講じた内容	・各プロアのフィルター交換及び水洗い清掃 ・各PH、ORP計清掃 ・電極内部液補充	・反応、混和、凝集、各槽清掃	・凝集沈殿、中和各槽清掃	・生物汚泥濃縮、汚泥貯留各槽清掃	・脱窒槽逆洗 ・汚泥脱水機清掃	・カルシウム汚泥濃縮槽清掃 ・各掻き機グリスアップ	・各掻き機グリスアップ	
点検日(10月分)	*	*	*	*	*	*	*	*
異常の有無	有	有	有	有	有	有	有	有
必要な措置を講じた年月日	令和3年10月1日	令和3年10月7日	令和3年10月18日	令和3年10月20日	令和3年10月22日	令和3年10月25日	令和3年10月26日	
必要な措置を講じた内容	・各プロアのフィルター交換及び水洗い清掃	・各ポンプ逆止弁清掃	・汚泥脱水機清掃	・各掻き機グリスアップ	・雑排水槽清掃	・汚泥脱水機清掃	・汚水計量槽清掃	
点検日(11月分)	*	*	*	*	*	*	*	*
異常の有無	有	有	有	有	有	有	有	有
必要な措置を講じた年月日	令和3年11月1日	令和3年11月2日	令和3年11月8日	令和3年11月22日	令和3年11月23日	令和3年11月24日	令和3年11月30日	
必要な措置を講じた内容	・汚泥脱水機清掃 ・各プロアのフィルター取り替え及び水洗い清掃 ・各PH、ORP計清掃	・各掻き機グリスアップ	・汚泥脱水機清掃	・汚泥脱水機清掃	・雑排水槽清掃 ・活性炭原水槽清掃	・汚水計量槽清掃	・各掻き機グリスアップ ・カルシウム汚泥・カルシウム濃縮汚泥、生物汚泥、各引抜ポンプグリスアップ	
点検日(12月分)	*	*	*	*	*	*	*	*
異常の有無	有	有	有	有	有	有	有	有
必要な措置を講じた年月日	令和3年12月1日	令和3年12月2日	令和3年12月14日	令和3年12月15日	令和3年12月20日	令和3年12月23日	令和3年12月30日	
必要な措置を講じた内容	・各プロアのフィルター取り替え及び水洗い清掃	・各PH、ORP計清掃	・混和層～凝集槽間のパイプ内清掃	・原水槽～汚水計量槽間のパイプ内清掃	・凝集、沈殿、中和各槽清掃	・膜分離原水、反応、混和、凝集各槽清掃	・汚水計量槽清掃	
点検日(1月分)	*	*	*	*	*	*	*	*
異常の有無	有	有	有	有	有	有	有	有
必要な措置を講じた年月日	令和4年1月4日	令和4年1月5日	令和4年1月10日	令和4年1月13日	令和4年1月19日	令和4年1月20日	令和4年1月31日	
必要な措置を講じた内容	・各プロアのフィルター取り替え及び水洗い清掃	・各PH、ORP計清掃 ・電極内部液補充	・各掻き機グリスアップ	・汚泥貯留槽攪拌機オイル交換 ・汚泥引き抜きポンプグリスUP	・汚泥脱水機清掃 ・汚泥脱水機グリスUP	・汚泥貯留槽清掃 ・活性炭原水槽清掃	・各掻き機グリスアップ	
点検日(2月分)	*	*	*	*	*	*	*	*
異常の有無	有	有	有	有	有	有	有	有
必要な措置を講じた年月日	令和4年2月1日	令和4年2月11日	令和4年2月16日	令和4年2月17日	令和4年2月18日	令和4年2月23日	令和4年2月28日	
必要な措置を講じた内容	・各プロアのフィルター取り替え及び水洗い清掃 ・汚泥脱水機清掃	・各掻き機グリスアップ	・第1調整槽清掃	・反応、混和、凝集、中和各層清掃	・BOD酸化、硝化、脱窒、再ばっ気各層逆洗	・汚水計量槽清掃	・汚泥脱水機清掃	
点検日(3月分)	*	*	*	*	*	*	*	*
異常の有無	有	有	有	有	有	有	有	有
必要な措置を講じた年月日	令和4年3月1日	令和4年3月2日	令和4年3月3日	令和4年3月9日	令和4年3月21日	令和4年3月29日	令和4年3月30日	
必要な措置を講じた内容	・各プロアのフィルター取り替え及び水洗い清掃 ・各掻き機グリスアップ	・各PH、ORP計清掃 ・電極内部液補充	・カルシウム汚泥・カルシウム濃縮汚泥・生物汚泥各引抜ポンプグリスアップ	・第二調整槽 集水ビット清掃	・各掻き機グリスアップ ・汚水計量槽清掃	・オイル、ベルト交換(攪拌ばっ気フロアー)	・各掻き機グリスアップ	

* 浸出液処理設備(ト)について、点検は土・日曜日及び12月31日から翌年の1月3日を除き、実施している。