

(資料5) 蒲江一般廃棄物最終処分場
 (口)擁壁等の点検、(ハ)遮水工の点検 (令和4年度分)

規定項目	擁壁等(口)		遮水工(ハ)	
	令和4年4月1日	令和4年4月15日	令和4年4月1日	令和4年4月15日
点検日(4月分)	令和4年4月1日	令和4年4月15日	令和4年4月1日	令和4年4月15日
異常の有無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日	*	*	*	*
必要な措置を講じた内容				
点検日(5月分)	令和4年5月2日	令和4年5月16日	令和4年5月2日	令和4年5月16日
異常の有無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日	*	*	*	*
必要な措置を講じた内容				
点検日(6月分)	令和4年6月1日	令和4年6月15日	令和4年6月1日	令和4年6月15日
異常の有無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日	*	*	*	*
必要な措置を講じた内容				
点検日(7月分)	令和4年7月1日	令和4年7月15日	令和4年7月1日	令和4年7月15日
異常の有無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日	*	*	*	*
必要な措置を講じた内容				
点検日(8月分)	令和4年8月1日	令和4年8月15日	令和4年8月1日	令和4年8月15日
異常の有無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日	*	*	*	*
必要な措置を講じた内容				
点検日(9月分)	令和4年9月1日	令和4年9月15日	令和4年9月1日	令和4年9月15日
異常の有無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日	*	*	*	*
必要な措置を講じた内容				
点検日(10月分)	令和4年10月1日	令和4年10月15日	令和4年10月1日	令和4年10月15日
異常の有無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日	*	*	*	*
必要な措置を講じた内容				
点検日(11月分)	令和4年11月1日	令和4年11月15日	令和4年11月1日	令和4年11月15日
異常の有無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日	*	*	*	*
必要な措置を講じた内容				
点検日(12月分)	令和4年12月1日	令和4年12月15日	令和4年12月1日	令和4年12月15日
異常の有無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日	*	*	*	*
必要な措置を講じた内容				
点検日(1月分)	令和5年1月4日	令和5年1月16日	令和5年1月4日	令和5年1月16日
異常の有無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日	*	*	*	*
必要な措置を講じた内容				
点検日(2月分)	令和5年2月1日	令和5年2月15日	令和5年2月1日	令和5年2月15日
異常の有無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日	*	*	*	*
必要な措置を講じた内容				
点検日(3月分)	令和5年3月1日	令和5年3月15日	令和5年3月1日	令和5年3月15日
異常の有無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日	*	*	*	*
必要な措置を講じた内容				

(資料5) 蒲江一般廃棄物最終処分場

(ト) 浸出液処理施設の機能の状態の点検 (令和4年度分)

規定項目	浸出液処理設備(ト)						
	*	*	*	*	*	*	*
点検日(4月分)	*	*	*	*	*	*	*
異常の有無	有	有	有	有	有	有	有
必要な措置を講じた年月日	令和4年4月1日	令和4年4月4日	令和4年4月8日	令和4年4月11日	令和4年4月12日	令和4年4月21日	令和4年4月29日
必要な措置を講じた内容	・各プロアのフィルター取り替え及び水洗い清掃	・各PH、ORP計清掃	・雑排水槽、消毒槽清掃	・各種ろ過機グリスアップ ・脱水機グリスアップ	・逆止弁清掃(カルシウム濃縮汚泥引抜・カルシウム汚泥引抜・給泥・雑排水・生物汚泥濃縮・キレート原水、逆洗・活性炭逆洗各ポンプ)	・再ばっ気、膜原水槽清掃	・各種ろ過機グリスアップ
点検日(5月分)	*	*	*	*	*	*	*
異常の有無	有	有	有	有	有	有	有
必要な措置を講じた年月日	令和4年5月2日	令和4年5月3日	令和4年5月9日	令和4年5月11日	令和4年5月16日	令和4年5月30日	令和4年5月31日
必要な措置を講じた内容	・各プロアのフィルター取り替え及び水洗い清掃 ・各PH、ORP計清掃	・各種ろ過機グリスアップ ・脱水機グリスアップ	・汚泥脱水機清掃	・汚水計量槽清掃	・汚泥脱水機清掃	・脱水機グリスアップ	・各種ろ過機グリスアップ
点検日(6月分)	*	*	*	*	*	*	*
異常の有無	有	有	有	有	有	有	有
必要な措置を講じた年月日	令和4年6月1日	令和4年6月14日	令和4年6月15日	令和4年6月16日	令和4年6月20日	令和4年6月21日	令和4年6月23日
必要な措置を講じた内容	・各プロアのフィルター取り替え及び水洗い清掃	・カルシウム濃縮槽清掃	・生物汚泥濃縮槽清掃	・排水各槽清掃	・汚泥脱水機清掃	・塩ビパイプ清掃 (放熱クーラのタンクからポンプまで)	・各種ろ過機グリスアップ
点検日(7月分)	*	*	*	*	*	*	*
異常の有無	有	有	有	有	有	有	有
必要な措置を講じた年月日	令和4年7月5日	令和4年7月13日	令和4年7月14日	令和4年7月20日	令和4年7月21日	令和4年7月25日	令和4年7月26日
必要な措置を講じた内容	・汚水計量槽清掃	・各種ろ過機グリスアップ	・汚水計量槽清掃	・原水槽から汚水計量槽までのホース清掃	・原水槽から汚水計量槽までのパイプ清掃	・膜原水ポンプ交換	・汚水計量槽清掃
点検日(8月分)	*	*	*	*	*	*	*
異常の有無	有	有	有	有	有	有	有
必要な措置を講じた年月日	令和4年8月1日	令和4年8月2日	令和4年8月9日	令和4年8月15日	令和4年8月18日	令和4年8月22日	令和4年8月25日
必要な措置を講じた内容	・各プロアのフィルター交換及び水洗い清掃	・各種ろ過機グリスアップ	・各引抜きポンプグリスアップ	・汚泥脱水機清掃	・再ばっ気槽水洗い清掃	・各種ろ過機グリスアップ	・汚水計量槽清掃
点検日(9月分)	*	*	*	*	*	*	*
異常の有無	有	有	有	有	有	有	有
必要な措置を講じた年月日	令和4年9月1日	令和4年9月6日	令和4年9月7日	令和4年9月9日	令和4年9月21日	令和4年9月23日	令和4年9月27日
必要な措置を講じた内容	・各プロアのフィルター交換及び水洗い清掃	・汚泥脱水機清掃	・各種ろ過機グリスアップ	・各ポンプの逆止弁清掃	・汚泥脱水機清掃	・排水各槽清掃	・汚泥脱水機清掃
点検日(10月分)	*	*	*	*	*	*	*
異常の有無	有	有	有	有	有	有	有
必要な措置を講じた年月日	令和4年10月3日	令和4年10月6日	令和4年10月11日	令和4年10月20日	令和4年10月21日	令和4年10月25日	令和4年10月28日
必要な措置を講じた内容	・各プロアのフィルター交換及び水洗い清掃	・攪拌プロワ2号機ベルト・オイル交換	・汚泥脱水機清掃	・雑排水槽清掃	・活性炭原水槽清掃	・汚水計量槽清掃	・汚泥脱水機清掃
点検日(11月分)	*	*	*	*	*	*	*
異常の有無	有	有	有	有	有	有	有
必要な措置を講じた年月日	令和4年11月1日	令和4年11月2日	令和4年11月7日	令和4年11月16日	令和4年11月23日	令和4年11月24日	令和4年11月25日
必要な措置を講じた内容	・各プロアのフィルター交換及び水洗い清掃	・各引抜きポンプグリスアップ	・汚泥脱水機清掃	・汚泥脱水機清掃	・雑排水槽清掃	・汚水計量槽清掃	・汚泥脱水機清掃
点検日(12月分)	*	*	*	*	*	*	*
異常の有無	有	有	有	有	有	有	有
必要な措置を講じた年月日	令和4年12月1日	令和4年12月2日	令和4年12月8日	令和4年12月9日	令和4年12月16日	令和4年12月22日	令和4年12月28日
必要な措置を講じた内容	・各プロアのフィルター交換及び水洗い清掃	・汚泥脱水機清掃	・汚泥脱水機清掃	・再曝気槽清掃	・汚泥脱水機清掃	・雑排水槽清掃	・汚水計量槽清掃
点検日(1月分)	*	*	*	*	*	*	*
異常の有無	有	有	有	有	有	有	有
必要な措置を講じた年月日	令和5年1月4日	令和5年1月6日	令和5年1月11日	令和5年1月13日	令和5年1月18日	令和5年1月23日	令和5年1月24日
必要な措置を講じた内容	・各プロアのフィルター交換及び水洗い清掃	・汚泥脱水機清掃	・各種ろ過機グリスアップ	・汚泥脱水機清掃	・第一調整槽清掃	・汚泥脱水機清掃	・汚泥貯留槽攪拌機グリスアップ
点検日(2月分)	*	*	*	*	*	*	*
異常の有無	有	有	有	有	有	有	有
必要な措置を講じた年月日	令和5年2月1日	令和5年2月2日	令和5年2月8日	令和5年2月15日	令和5年2月21日	令和5年2月24日	令和5年2月27日
必要な措置を講じた内容	・各プロアのフィルター交換及び水洗い清掃	・汚泥脱水機清掃	・雑排水槽清掃	・汚泥貯留槽清掃	・膜分離原水槽清掃	・雑排水槽清掃	・膜ろ過ユニット点検・整備
点検日(3月分)	*	*	*	*	*	*	*
異常の有無	有	有	有	有	有	有	有
必要な措置を講じた年月日	令和5年3月1日	令和5年3月2日	令和5年3月13日	令和5年3月23日	令和5年3月24日	令和5年3月29日	令和5年3月31日
必要な措置を講じた内容	・各プロアフィルター交換及び水洗い清掃	・汚泥脱水機清掃	・汚泥脱水機清掃	・第二調整槽、集水ピットパキューム清掃	・汚水計量槽清掃 ・汚泥脱水機清掃	・汚水計量槽清掃	・汚泥脱水機清掃

* 浸出液処理設備(ト)について、点検は土・日曜日及び12月31日から翌年の1月3日を除き、実施している。