

エコセンター番匠

（二の1）排ガス中のばい煙濃度

令和4年度分

(1)1号炉

- ・測定を行った箇所
- ガス化熔融炉 1号炉 煙突 ※
- ・測定年月日
- ①令和4年7月26日、②令和5年2月21日
- ・測定結果の得られた年月日
- ①令和4年8月31日、②令和5年3月17日
- ・測定結果

計量の対象		計量の結果		
		①7月26日測定	②2月21日測定	単位
ばいじん濃度	実測値	0.001未満	0.001未満	g/m ³ N
	酸素12vol%換算値	0.001未満	0.001未満	g/m ³ N
硫黄酸化物	実測値	4.4	1.0	volppm
	排出量	0.047	0.012	m ³ N/h
窒素酸化物	実測値	92	92	volppm
	酸素12vol%換算値	67	68	volppm
塩化水素	実測値	3.6	7.0	mg/m ³ N
	酸素12vol%換算値	2.5	5.5	mg/m ³ N

(2)2号炉

- ・測定を行った箇所
- ガス化熔融炉 2号炉 煙突 ※
- ・測定年月日
- ①令和4年7月27日、②令和5年2月24日
- ・測定結果の得られた年月日
- ①令和4年8月31日、②令和5年3月17日
- ・測定結果

計量の対象		計量の結果		
		①7月27日測定	②2月24日測定	単位
ばいじん濃度	実測値	0.001未満	0.001未満	g/m ³ N
	酸素12vol%換算値	0.001未満	0.001未満	g/m ³ N
硫黄酸化物	実測値	2.8	0.9	volppm
	排出量	0.031	0.011	m ³ N/h
窒素酸化物	実測値	68	92	volppm
	酸素12vol%換算値	54	72	volppm
塩化水素	実測値	4.8	8.7	mg/m ³ N
	酸素12vol%換算値	3.8	6.9	mg/m ³ N

エコセンター番匠

（二の2）排ガス中のダイオキシン類濃度

令和4年度分

(1)1号炉

- ・測定を行った箇所
- ガス化熔融炉 1号炉 煙突 ※
- ・測定年月日
- 令和4年7月26日
- ・測定結果の得られた年月日
- 令和4年8月29日
- ・測定結果

計量の対象		計量の結果		備考
ダイオキシン類	実測値	0.70	ng/m ³ N	
	酸素12vol%換算値	0.50	ng/m ³ N	実測酸素濃度:8.4%
	毒性等量(酸素12vol%換算値)	0.0025	ng-TEQ/m ³ N	

(2)2号炉

- ・測定を行った箇所
- ガス化熔融炉 2号炉 煙突 ※
- ・測定年月日
- 令和4年7月27日
- ・測定結果の得られた年月日
- 令和4年8月29日
- ・測定結果

計量の対象		計量の結果		備考
ダイオキシン類	実測値	0.42	ng/m ³ N	
	酸素12vol%換算値	0.33	ng/m ³ N	実測酸素濃度:9.7%
	毒性等量(酸素12vol%換算値)	0.00034	ng-TEQ/m ³ N	

※ 測定箇所については、別途配置図に記載。