

(資料8) 佐伯一般廃棄物最終処分場

令和4年度放流水(毎月)分析結果表

水質検査に係る放流水を採取した年月日					令和4年4月20日	令和4年5月10日	令和4年6月2日	令和4年7月1日	令和4年8月4日	令和4年9月1日	令和4年10月6日	令和4年11月14日	令和4年12月1日	令和5年1月5日	令和5年2月2日	令和5年3月1日
水質検査に係る放流水の結果を得られた年月日(計量証明書発行日)					令和4年5月6日	令和4年5月17日	令和4年6月9日	令和4年7月8日	令和4年8月13日	令和4年9月8日	令和4年10月13日	令和4年11月22日	令和4年12月8日	令和5年1月12日	令和5年2月9日	令和5年3月8日
分析項目			単位	最終処分場基準												
放流水	水素イオン濃度	pH	—	5.8～8.6	7.3	7.1	7.9	7.5	7.1	6.3	7.9	6.6	6.9	7.2	7.4	8.0
	生物化学的酸素要求量	BOD	mg/l	60	1.1	1.2	2.2	1.8	1.0	1.7	1.9	0.8	1.8	2.0	3.0	0.5未満
	化学的酸素要求量	COD	mg/l	90	2.1	2.6	3.6	3.4	4.0	4.1	4.5	5.7	6.7	10	15	0.8
	浮遊物質	SS	mg/l	60	1	1	1	2	1未満	1未満	1未満	1未満	2	1未満	1未満	1未満
	窒素含有量	T-N	mg/l	120	31	17	13	7.6	7.4	26	7.6	37	35	42	42	15

備考) 最終処分場基準は、一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令による(別表1)