

エコセンター番匠

(ロ) 燃焼ガス温度・集じん機入口ガス温度・一酸化炭素濃度ほか
(ハ) ばいじんの除去

令和8年4月分										
	燃焼ガス温度・集じん機入口ガス温度・一酸化炭素濃度 (測定箇所:1号炉各所※1)				燃焼ガス温度・集じん機入口ガス温度・一酸化炭素濃度 (測定箇所:2号炉各所※1)				冷却施設に たい積したばいじんの除去	排ガス処理施設に たい積したばいじんの除去
	運転時間	燃焼ガス温度 (炉出口温度)	集じん器 入口ガス 温度	一酸化炭素 濃度 1日平均	運転時間	燃焼ガス温度 (炉出口温度)	集じん器 入口ガス 温度	一酸化炭素 濃度 1日平均	ダスト除去※2	飛灰除去※3
日	HH:MM	℃	℃	ppm	HH:MM	℃	℃	ppm	-	-
1	24:00	923	160	5	24:00	962	162	6	○	○
2	24:00	921	161	8	24:00	967	162	7	○	○
3	24:00	914	160	11	24:00	984	161	11	○	
4	24:00	923	160	14	24:00	940	161	4	○	○
5	24:00	917	160	18	24:00	947	161	6	○	
6	24:00	924	160	8	24:00	927	162	4	○	○
7	24:00	915	160	5	24:00	929	162	3	○	○
8	24:00	938	161	5	24:00	960	162	2	○	○
9	24:00	933	161	7	24:00	968	161	4	○	○
10	24:00	932	161	8	24:00	973	161	13	○	○
11	24:00	918	161	8	24:00	918	162	7	○	○
12	7:31	719	166	18	18:50	896	161	7	○	
13										○
14										○
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22	12:15	782	137	5					○	
23	24:00	932	170	7					○	
24	24:00	951	165	7	18:13	855	152	1	○	○
25	24:00	993	162	11	24:00	938	162	1	○	
26	24:00	975	162	10	24:00	925	162	3	○	
27	24:00	975	161	10	24:00	930	162	3	○	○
28	24:00	986	162	14	24:00	898	161	4	○	○
29	24:00	1,002	162	10	24:00	923	161	6	○	○
30	24:00	974	162	11	24:00	915	161	6	○	○

※ 数値不記入の箇所は、炉が休炉状態であるため。
※1 測定箇所については、別途配置図に記載。
※2 冷却施設にたい積したばいじんは、1号炉及び2号炉の全休炉時を除く、常時炉へ返送している。
※3 飛灰除去量には重金属安定剤の重量も含む。

エコセンター番匠

(ロ) 燃焼ガス温度・集じん機入口ガス温度・一酸化炭素濃度ほか
(ハ) ばいじんの除去

令和8年5月分										
	燃焼ガス温度・集じん機入口ガス温度・一酸化炭素濃度 (測定箇所:1号炉各所※1)				燃焼ガス温度・集じん機入口ガス温度・一酸化炭素濃度 (測定箇所:2号炉各所※1)				冷却施設に たい積したばいじんの除去	排ガス処理施設に たい積したばいじんの除去
	運転時間	燃焼ガス温度 (炉出口温度)	集じん器 入口ガス 温度	一酸化炭素 濃度 1日平均	運転時間	燃焼ガス温度 (炉出口温度)	集じん器 入口ガス 温度	一酸化炭素 濃度 1日平均	ダスト除去※2	飛灰除去※3
日	HH:MM	℃	℃	ppm	HH:MM	℃	℃	ppm	-	-
1	24:00	981	163	8	24:00	922	161	3	○	
2	24:00	991	162	7	2:45	588	166		○	○
3	19:10	963	165	7					○	
4	24:00	959	164	7					○	○
5	24:00	952	161	10					○	
6	24:00	965	162	14					○	
7	24:00	971	161	20					○	○
8	24:00	1,003	160	26					○	○
9	24:00	982	161	9					○	
10	24:00	954	161	9					○	
11	24:00	927	161	8					○	
12	24:00	925	161	9	18:34	875	152	3	○	○
13	24:00	935	161	12	24:00	924	161	9	○	○
14	24:00	946	161	12	24:00	935	161	8	○	○
15	24:00	977	162	13	24:00	953	161	8	○	○
16	24:00	1,001	161	14	24:00	990	161	14	○	○
17	24:00	992	161	16	24:00	992	161	8	○	
18	24:00	934	162	9	24:00	941	161	4	○	○
19	24:00	896	161	21	24:00	984	162	8	○	○
20	24:00	911	162	25	24:00	986	161	7	○	
21	24:00	909	162	16	19:55	933	163	3	○	○
22	24:00	920	160	18					○	○
23	24:00	933	161	13	18:03	909	161	2	○	○
24	24:00	946	162	20	24:00	976	162	7	○	
25	1:55	561	164		24:00	912	161	5	○	○
26					24:00	914	161	5	○	
27					24:00	956	161	13	○	○
28					24:00	944	161	11	○	
29					24:00	916	161	6	○	○
30					24:00	924	162	6	○	
31					24:00	926	161	6	○	

※ 数値不記入の箇所は、炉が休炉状態であるため。
※1 測定箇所については、別途配置図に記載。
※2 冷却施設にたい積したばいじんは、1号炉及び2号炉の全休炉時を除く、常時炉へ返送している。
※3 飛灰除去量には重金属安定剤の重量も含む。