

エコセンター番匠

(ロ) 燃焼ガス温度・集じん機入口ガス温度・一酸化炭素濃度ほか
(ハ) ばいじんの除去

令和8年4月分										
	燃焼ガス温度・集じん機入口ガス温度・一酸化炭素濃度 (測定箇所:1号炉各所※1)				燃焼ガス温度・集じん機入口ガス温度・一酸化炭素濃度 (測定箇所:2号炉各所※1)				冷却施設に たい積したばいじんの除去	排ガス処理施設に たい積したばいじんの除去
	運転時間	燃焼ガス温度 (炉出口温度)	集じん器 入口ガス 温度	一酸化炭素 濃度 1日平均	運転時間	燃焼ガス温度 (炉出口温度)	集じん器 入口ガス 温度	一酸化炭素 濃度 1日平均	ダスト除去※2	飛灰除去※3
日	HH:MM	℃	℃	ppm	HH:MM	℃	℃	ppm	-	-
1	24:00	923	160	5	24:00	962	162	6	○	○
2	24:00	921	161	8	24:00	967	162	7	○	○
3	24:00	914	160	11	24:00	984	161	11	○	
4	24:00	923	160	14	24:00	940	161	4	○	○
5	24:00	917	160	18	24:00	947	161	6	○	
6	24:00	924	160	8	24:00	927	162	4	○	○
7	24:00	915	160	5	24:00	929	162	3	○	○
8	24:00	938	161	5	24:00	960	162	2	○	○
9	24:00	933	161	7	24:00	968	161	4	○	○
10	24:00	932	161	8	24:00	973	161	13	○	○
11	24:00	918	161	8	24:00	918	162	7	○	○
12	7:31	719	166	18	18:50	896	161	7	○	
13										○
14										○
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22	12:15	782	137	5					○	
23	24:00	932	170	7					○	
24	24:00	951	165	7	18:13	855	152	1	○	○
25	24:00	993	162	11	24:00	938	162	1	○	
26	24:00	975	162	10	24:00	925	162	3	○	
27	24:00	975	161	10	24:00	930	162	3	○	○
28	24:00	986	162	14	24:00	898	161	4	○	○
29	24:00	1,002	162	10	24:00	923	161	6	○	○
30	24:00	974	162	11	24:00	915	161	6	○	○

※ 数値不記入の箇所は、炉が休炉状態であるため。
※1 測定箇所については、別途配置図に記載。
※2 冷却施設にたい積したばいじんは、1号炉及び2号炉の全休炉時を除く、常時炉へ返送している。
※3 飛灰除去量には重金属安定剤の重量も含む。

エコセンター番匠

(ロ) 燃焼ガス温度・集じん機入口ガス温度・一酸化炭素濃度ほか
(ハ) ばいじんの除去

令和8年5月分										
	燃焼ガス温度・集じん機入口ガス温度・一酸化炭素濃度 (測定箇所:1号炉各所※1)				燃焼ガス温度・集じん機入口ガス温度・一酸化炭素濃度 (測定箇所:2号炉各所※1)				冷却施設に たい積したばいじんの除去	排ガス処理施設に たい積したばいじんの除去
	運転時間	燃焼ガス温度 (炉出口温度)	集じん器 入口ガス 温度	一酸化炭素 濃度 1日平均	運転時間	燃焼ガス温度 (炉出口温度)	集じん器 入口ガス 温度	一酸化炭素 濃度 1日平均	ダスト除去※2	飛灰除去※3
日	HH:MM	℃	℃	ppm	HH:MM	℃	℃	ppm	-	-
1	24:00	981	163	8	24:00	922	161	3	○	
2	24:00	991	162	7	2:45	588	166		○	○
3	19:10	963	165	7					○	
4	24:00	959	164	7					○	○
5	24:00	952	161	10					○	
6	24:00	965	162	14					○	
7	24:00	971	161	20					○	○
8	24:00	1,003	160	26					○	○
9	24:00	982	161	9					○	
10	24:00	954	161	9					○	
11	24:00	927	161	8					○	
12	24:00	925	161	9	18:34	875	152	3	○	○
13	24:00	935	161	12	24:00	924	161	9	○	○
14	24:00	946	161	12	24:00	935	161	8	○	○
15	24:00	977	162	13	24:00	953	161	8	○	○
16	24:00	1,001	161	14	24:00	990	161	14	○	○
17	24:00	992	161	16	24:00	992	161	8	○	
18	24:00	934	162	9	24:00	941	161	4	○	○
19	24:00	896	161	21	24:00	984	162	8	○	○
20	24:00	911	162	25	24:00	986	161	7	○	
21	24:00	909	162	16	19:55	933	163	3	○	○
22	24:00	920	160	18					○	○
23	24:00	933	161	13	18:03	909	161	2	○	○
24	24:00	946	162	20	24:00	976	162	7	○	
25	1:55	561	164		24:00	912	161	5	○	○
26					24:00	914	161	5	○	
27					24:00	956	161	13	○	○
28					24:00	944	161	11	○	
29					24:00	916	161	6	○	○
30					24:00	924	162	6	○	
31					24:00	926	161	6	○	

※ 数値不記入の箇所は、炉が休炉状態であるため。
※1 測定箇所については、別途配置図に記載。
※2 冷却施設にたい積したばいじんは、1号炉及び2号炉の全休炉時を除く、常時炉へ返送している。
※3 飛灰除去量には重金属安定剤の重量も含む。

エコセーター番匠

(ロ) 燃焼ガス温度・集じん機入口ガス温度・一酸化炭素濃度ほか
(ハ) ばいじんの除去

令和8年6月分										
	燃焼ガス温度・集じん機入口ガス温度・一酸化炭素濃度 (測定箇所:1号炉各所※1)				燃焼ガス温度・集じん機入口ガス温度・一酸化炭素濃度 (測定箇所:2号炉各所※1)				冷却施設に たい積したばいじんの除去	排ガス処理施設に たい積したばいじんの除去
	運転時間	燃焼ガス温度 (炉出口温度)	集じん器 入口ガス 温度	一酸化炭素 濃度 1日平均	運転時間	燃焼ガス温度 (炉出口温度)	集じん器 入口ガス 温度	一酸化炭素 濃度 1日平均	ダスト除去※2	飛灰除去※3
日	HH:MM	℃	℃	ppm	HH:MM	℃	℃	ppm	-	-
1					24:00	914	161	3	○	○
2					24:00	916	161	4	○	
3					24:00	889	161	4	○	
4					24:00	893	161	10	○	○
5					24:00	932	161	10	○	
6					24:00	908	161	6	○	○
7					24:00	918	160	6	○	
8					24:00	923	161	8	○	○
9					24:00	911	161	5	○	
10					24:00	897	161	7	○	○
11					24:00	910	161	11	○	
12					24:00	927	161	8	○	
13					24:00	914	160	7	○	○
14					24:00	927	161	6	○	
15					24:00	910	161	9	○	
16					24:00	898	161	10	○	○
17					24:00	905	161	4	○	
18					24:00	899	162	9	○	
19					24:00	906	161	10	○	○
20					24:00	903	160	6	○	
21					24:00	928	160	10	○	
22					24:00	926	161	15	○	○
23					24:00	952	161	10	○	
24					24:00	972	160	8	○	○
25					24:00	955	161	12	○	
26					24:00	955	160	5	○	○
27					24:00	935	160	8	○	
28					24:00	945	160	6	○	
29					24:00	966	160	10	○	○
30					24:00	955	161	6	○	

※ 数値不記入の箇所は、炉が休炉状態であるため。
※1 測定箇所については、別途配置図に記載。
※2 冷却施設にたい積したばいじんは、1号炉及び2号炉の全休炉時を除く、常時炉へ返送している。
※3 飛灰除去量には重金属安定剤の重量も含む。

エコセンター番匠

(ロ) 燃焼ガス温度・集じん機入口ガス温度・一酸化炭素濃度ほか
(ハ) ばいじんの除去

令和8年7月分										
	燃焼ガス温度・集じん機入口ガス温度・一酸化炭素濃度 (測定箇所: 1号炉各所※1)				燃焼ガス温度・集じん機入口ガス温度・一酸化炭素濃度 (測定箇所: 2号炉各所※1)				冷却施設に たい積したばいじんの除去	排ガス処理施設に たい積したばいじんの除去
	運転時間	燃焼ガス温度 (炉出口温度)	集じん器 入口ガス 温度	一酸化炭素 濃度 1日平均	運転時間	燃焼ガス温度 (炉出口温度)	集じん器 入口ガス 温度	一酸化炭素 濃度 1日平均	ダスト除去※2	飛灰除去※3
日	HH:MM	℃	℃	ppm	HH:MM	℃	℃	ppm	-	-
1					24:00	966	160	13	○	
2					24:00	980	160	6	○	○
3					24:00	959	160	12	○	○
4					24:00	933	160	3	○	
5					24:00	943	161	5	○	
6					24:00	937	160	3	○	○
7					24:00	927	160	3	○	
8					24:00	919	160	5	○	
9					24:00	920	160	6	○	○
10	18:59	940	162	9	24:00	960	161	13	○	
11	24:00	972	160	7	24:00	944	161	5	○	○
12	24:00	917	160	6	24:00	944	160	4	○	
13	24:00	910	160	12	24:00	950	162	3	○	○
14	24:00	917	160	8	24:00	964	161	5	○	○
15	24:00	927	160	7	24:00	948	161	2	○	○
16	24:00	928	160	11	24:00	937	160	8	○	○
17	24:00	969	160	15	24:00	951	161	10	○	○
18	24:00	973	161	14	24:00	920	161	4	○	○
19	24:00	952	161	5	24:00	942	161	4	○	
20	24:00	944	161	11	24:00	938	162	11	○	○
21	24:00	955	160	10	24:00	962	162	6	○	○
22	24:00	981	161	18	24:00	948	162	11	○	○
23	24:00	953	160	14	24:00	928	163	15	○	
24	24:00	921	160	10	24:00	966	162	8	○	○
25	24:00	911	161	11	24:00	961	163	4	○	○
26	24:00	906	162	8	24:00	952	163	4	○	
27	24:00	883	161	8	24:00	923	164	5	○	○
28	24:00	895	162	10	15:07	832	165	2	○	○
29	2:21	630	166						○	
30										○
31										

※ 数値不記入の箇所は、炉が休炉状態であるため。
※1 測定箇所については、別途配置図に記載。
※2 冷却施設にたい積したばいじんは、1号炉及び2号炉の全休炉時を除く、常時炉へ返送している。
※3 飛灰除去量には重金属安定剤の重量も含む。

エコセンター番匠

(ロ) 燃焼ガス温度・集じん機入口ガス温度・一酸化炭素濃度ほか
(ハ) ばいじんの除去

令和8年8月分										
	燃焼ガス温度・集じん機入口ガス温度・一酸化炭素濃度 (測定箇所:1号炉各所※1)				燃焼ガス温度・集じん機入口ガス温度・一酸化炭素濃度 (測定箇所:2号炉各所※1)				冷却施設に たい積したばいじんの除去	排ガス処理施設に たい積したばいじんの除去
	運転時間	燃焼ガス温度 (炉出口温度)	集じん器 入口ガス 温度	一酸化炭素 濃度 1日平均	運転時間	燃焼ガス温度 (炉出口温度)	集じん器 入口ガス 温度	一酸化炭素 濃度 1日平均	ダスト除去※2	飛灰除去※3
日	HH:MM	℃	℃	ppm	HH:MM	℃	℃	ppm	-	-
1										
2										
3										
4										
5					18:31	884	157	2	○	
6					24:00	998	163	5	○	
7	18:26	914	158	9	24:00	977	162	14	○	○
8	24:00	966	163	8	24:00	915	163	5	○	○
9	24:00	976	166	9	24:00	928	166	8	○	
10	24:00	949	162	12	24:00	938	165	5	○	○
11	24:00	958	163	10	24:00	953	161	7	○	○
12	24:00	992	161	13	24:00	934	162	4	○	○
13	24:00	1,005	162	16	24:00	965	161	7	○	○
14	24:00	1,036	161	14	24:00	981	161	7	○	○
15	24:00	1,003	163	6	24:00	973	162	9	○	○
16	24:00	965	165	7	24:00	945	162	10	○	
17	24:00	936	165	8	24:00	933	164	6	○	○
18	24:00	950	162	6	24:00	948	164	3	○	
19	24:00	961	162	6	24:00	971	164	6	○	○
20	24:00	940	163	10	24:00	975	163	2	○	○
21	24:00	942	165	12	24:00	948	164	6	○	○
22	24:00	954	163	10	24:00	966	164	10	○	○
23	24:00	954	161	10	24:00	931	162	7	○	
24	24:00	908	162	7	2:31	925	167		○	○
25	24:00	937	164	6					○	○
26	24:00	946	162	10					○	
27	24:00	961	162	9					○	
28	24:00	943	163	12					○	○
29	24:00	950	162	15					○	
30	24:00	933	164	7					○	
31	24:00	926	162	9					○	○

※ 数値不記入の箇所は、炉が休炉状態であるため。
※1 測定箇所については、別途配置図に記載。
※2 冷却施設にたい積したばいじんは、1号炉及び2号炉の全休炉時を除く、常時炉へ返送している。
※3 飛灰除去量には重金属安定剤の重量も含む。