

(資料5) 蒲江一般廃棄物最終処分場

(ロ)擁壁等の点検、(ハ)遮水工の点検 (令和5年度分)

規定項目	擁壁等(ロ)		遮水工(ハ)	
点検日(4月分)	令和5年4月3日	令和5年4月17日	令和5年4月3日	令和5年4月17日
異常の有無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日	*	*	*	*
必要な措置を講じた内容				
点検日(5月分)	令和5年5月1日	令和5年5月15日	令和5年5月1日	令和5年5月15日
異常の有無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日	*	*	*	*
必要な措置を講じた内容				
点検日(6月分)	令和5年6月1日	令和5年6月15日	令和5年6月1日	令和5年6月15日
異常の有無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日	*	*	*	*
必要な措置を講じた内容				
点検日(7月分)	令和5年7月3日	令和5年7月18日	令和5年7月3日	令和5年7月18日
異常の有無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日	*	*	*	*
必要な措置を講じた内容				
点検日(8月分)	令和5年8月1日	令和5年8月17日	令和5年8月1日	令和5年8月17日
異常の有無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日	*	*	*	*
必要な措置を講じた内容				
点検日(9月分)	令和5年9月1日	令和5年9月15日	令和5年9月1日	令和5年9月15日
異常の有無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日	*	*	*	*
必要な措置を講じた内容				
点検日(10月分)	令和5年10月2日	令和5年10月16日	令和5年10月2日	令和5年10月16日
異常の有無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日	*	*	*	*
必要な措置を講じた内容				
点検日(11月分)	令和5年11月1日	令和5年11月15日	令和5年11月1日	令和5年11月15日
異常の有無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日	*	*	*	*
必要な措置を講じた内容				
点検日(12月分)	令和5年12月1日	令和5年12月15日	令和5年12月1日	令和5年12月15日
異常の有無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日	*	*	*	*
必要な措置を講じた内容				
点検日(1月分)	令和6年1月4日	令和6年1月15日	令和6年1月4日	令和6年1月15日
異常の有無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日	*	*	*	*
必要な措置を講じた内容				
点検日(2月分)	令和6年2月1日	令和6年2月15日	令和6年2月1日	令和6年2月15日
異常の有無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日	*	*	*	*
必要な措置を講じた内容				
点検日(3月分)	令和6年3月1日	令和6年3月15日	令和6年3月1日	令和6年3月15日
異常の有無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日	*	*	*	*
必要な措置を講じた内容				

(資料5) 蒲江一般廃棄物最終処分場

(ト) 浸出液処理施設の機能の状態の点検（令和5年度分）

規定項目	浸出液処理設備(ト)						
点検日(4月分)	*	*	*	*	*	*	*
異常の有無	有	有	有	有	有	有	有
必要な措置を講じた年月日	令和5年4月3日	令和5年4月4日	令和5年4月6日	令和5年4月7日	令和5年4月10日	令和5年4月24日	令和5年4月27日
必要な措置を講じた内容	・各ブロアのフィルター取り替え及び水洗い清掃	・オイル交換 給泥ポンプ 脱水助剤注入ポンプ	・汚水計量槽清掃	・汚泥脱水機清掃	・脱水機グリスアップ	・反応、混和、凝集各槽清掃 ・汚泥貯留槽、攪拌機オイル交換	・雑排水、活性炭原水各槽清掃
点検日(5月分)	*	*	*	*	*	*	*
異常の有無	有	有	有	有	有	有	有
必要な措置を講じた年月日	令和5年5月1日	令和5年5月2日	令和5年5月4日	令和5年5月9日	令和5年5月17日	令和5年5月19日	令和5年5月31日
必要な措置を講じた内容	・各ブロアのフィルター取り替え及び水洗い清掃 ・脱水機グリスアップ	・各PH、ORP計清掃 ・ノンリーク塩化銀電極内部液補充	・汚水計量槽清掃	・汚泥脱水機清掃	・地下水質モニタリング水槽清掃	・汚水計量槽清掃	・カップグリス交換各1個 ・バーマ自動給油器、カルシウム汚泥引抜きポンプ1号、カルシウム濃縮汚泥引抜きポンプ2号
点検日(6月分)	*	*	*	*	*	*	*
異常の有無	有	有	有	有	有	有	有
必要な措置を講じた年月日	令和5年6月1日	令和5年6月5日	令和5年6月8日	令和5年6月13日	令和5年6月20日	令和5年6月21日	令和5年6月27日
必要な措置を講じた内容	・各ブロアのフィルター取り替え及び水洗い清掃	・汚泥脱水機清掃 ・脱水機グリスUP(外側)	・汚水計量槽清掃	・第1調製槽から汚水計量槽までのホースとパイプ清掃	・膜分離原水槽清掃 ・カルシウム汚泥濃縮槽槽寄機グリス交換	・反応、混和、凝集、中和各槽清掃 ・凝集沈殿槽槽寄機グリス交換	・汚泥脱水機清掃
点検日(7月分)	*	*	*	*	*	*	*
異常の有無	有	有	有	有	有	有	有
必要な措置を講じた年月日	令和5年7月3日	令和5年7月5日	令和5年7月10日	令和5年7月17日	令和5年7月18日	令和5年7月25日	令和5年7月31日
必要な措置を講じた内容	・各ブロウのフィルター交換及び水洗い清掃	・汚泥脱水機清掃	・脱水機グリスup外側	・汚泥脱水機清掃	・地下水質モニタリング水槽清掃	・雑排水槽清掃 ・汚泥貯留槽攪拌機オイル交換	・膜洗浄ブロウベルト交換及びオイル交換
点検日(8月分)	*	*	*	*	*	*	*
異常の有無	有	有	有	有	有	有	有
必要な措置を講じた年月日	令和5年8月1日	令和5年8月7日	令和5年8月10日	令和5年8月21日	令和5年8月24日	令和5年8月28日	令和5年8月31日
必要な措置を講じた内容	・各ブロアのフィルター交換及び水洗い清掃	・脱水機グリスup(外側)	・汚泥脱水機清掃	・反応、混和、凝集、中和各槽清掃	・雑排水槽清掃	・汚泥脱水機清掃	・汚水計量槽清掃
点検日(9月分)	*	*	*	*	*	*	*
異常の有無	有	有	有	有	有	有	有
必要な措置を講じた年月日	令和5年9月1日	令和5年9月6日	令和5年9月14日	令和5年9月22日	令和5年9月26日	令和5年9月27日	令和5年9月29日
必要な措置を講じた内容	・各ブロアのフィルター交換及び清掃	・汚泥脱水機清掃	・汚水計量槽清掃	・汚泥脱水機清掃	・汚水計量槽清掃	・汚泥脱水機清掃 ・汚泥脱水機グリスup(外側)	・汚泥脱水機清掃
点検日(10月分)	*	*	*	*	*	*	*
異常の有無	有	有	有	有	有	有	有
必要な措置を講じた年月日	令和5年10月2日	令和5年10月3日	令和5年10月5日	令和5年10月9日	令和5年10月10日	令和5年10月16日	令和5年10月27日
必要な措置を講じた内容	・各ブロアフィルター交換及び水洗い清掃	・汚泥脱水機清掃	・中和槽攪拌機ベルト交換 ・攪拌ブロウベルト交換	・汚泥脱水機清掃 ・汚泥脱水機グリスup(外側)	・汚水計量槽清掃 ・攪拌ブロウ安全弁交換	・反応、混和、凝集、中和各槽清掃	・汚泥脱水機清掃
点検日(11月分)	*	*	*	*	*	*	*
異常の有無	有	有	有	有	有	有	有
必要な措置を講じた年月日	令和5年11月1日	令和5年11月2日	令和5年11月6日	令和5年11月7日	令和5年11月14日	令和5年11月22日	令和5年11月30日
必要な措置を講じた内容	・各ブロアフィルター交換及び水洗い清掃 ・脱水機グリスup	・汚水計量槽清掃	・汚泥脱水機清掃	・カルシウム濃縮、凝集、沈殿、各槽グリス交換	・汚水計量槽清掃	・カルシウム汚泥濃縮槽清掃	・汚水計量槽清掃
点検日(12月分)	*	*	*	*	*	*	*
異常の有無	有	有	有	有	有	有	有
必要な措置を講じた年月日	令和5年12月1日	令和5年12月5日	令和5年12月18日	令和5年12月19日	令和5年12月21日	令和5年12月25日	令和5年12月27日
必要な措置を講じた内容	・各ブロウのフィルター交換及び水洗い清掃 ・脱水機グリスup	・汚水計量槽清掃	・消毒槽清掃	・反応、混和、凝集、各槽清掃	・雑排水槽清掃	・汚泥脱水機グリスup	・汚泥脱水機清掃
点検日(1月分)	*	*	*	*	*	*	*
異常の有無	有	有	有	有	有	有	有
必要な措置を講じた年月日	令和6年1月4日	令和6年1月5日	令和6年1月11日	令和6年1月15日	令和6年1月22日	令和6年1月29日	令和6年1月31日
必要な措置を講じた内容	・各ブロウのフィルター交換及び水洗い清掃	・各PH、ORP計清掃 ・ノンリーク塩化銀電極内部液補充	・各ポンプの逆止弁清掃	・地下水監視槽清掃	・雑排水槽清掃	・膜洗浄ブロウ、ベルト・オイル交換	・膜処理装置整備点検 ・中和槽攪拌機交換
点検日(2月分)	*	*	*	*	*	*	*
異常の有無	有	有	有	有	有	有	有
必要な措置を講じた年月日	令和6年2月1日	令和6年2月5日	令和6年2月9日	令和6年2月14日	令和6年2月20日	令和6年2月22日	令和6年2月28日
必要な措置を講じた内容	・各ブロウのフィルター交換及び水洗い清掃	・汚泥脱水機清掃	・凝集沈殿槽槽寄せ機交換 ・活性炭、キレート入替	・攪拌ブロフ2号機点検整備	・反応、混和、凝集、各槽清掃	・雑排水槽清掃	・汚泥脱水機清掃
点検日(3月分)	*	*	*	*	*	*	*
異常の有無	有	有	有	有	有	有	有
必要な措置を講じた年月日	令和6年3月1日	令和6年3月4日	令和6年3月5日	令和6年3月13日	令和6年3月18日	令和6年3月26日	令和6年3月28日
必要な措置を講じた内容	・各ブロウのフィルター交換及び水洗い清掃	・汚泥脱水機清掃	・第二調整槽・集水ピット、バキューム清掃	・汚水計量槽清掃	・反応、混和、凝集、各槽清掃	・雑排水槽清掃	・汚泥脱水機清掃

* 浸出液処理設備(ト)について、点検は土・日曜日及び12月31日から翌年の1月3日を除き、実施している。