

エコセンター番匠

(ロ) 燃焼ガス温度・集じん機入口ガス温度・一酸化炭素濃度ほか
(ハ) ばいじんの除去

令和5年4月分										
	燃焼ガス温度・集じん機入口ガス温度・一酸化炭素濃度 (測定箇所:1号炉各所※1)				燃焼ガス温度・集じん機入口ガス温度・一酸化炭素濃度 (測定箇所:2号炉各所※1)				冷却施設に たい積したばいじんの除去	排ガス処理施設に たい積したばいじんの除去
	運転時間	燃焼ガス温度 (炉出口温度)	集じん器 入口ガス 温度	一酸化炭素 濃度 1日平均	運転時間	燃焼ガス温度 (炉出口温度)	集じん器 入口ガス 温度	一酸化炭素 濃度 1日平均	ダスト除去※2	飛灰除去※3
日	HH:MM	℃	℃	ppm	HH:MM	℃	℃	ppm	-	-
1	0:05	565	155		24:00	969	173	4	○	○
2					24:00	937	172	3	○	
3					24:00	933	172	7	○	○
4					24:00	949	173	5	○	
5					24:00	960	170	6	○	○
6	19:40	968	169	2	24:00	943	167	5	○	○
7	24:00	1,029	172	9	24:00	958	166	9	○	○
8	24:00	971	171	5	24:00	962	166	7	○	○
9	24:00	950	169	7	24:00	949	165	5	○	
10	24:00	977	167	6	24:00	980	166	5	○	○
11	24:00	969	166	3	24:00	956	167	4	○	○
12	24:00	971	164	10	24:00	941	167	4	○	○
13	24:00	969	165	3	24:00	947	166	3	○	○
14	24:00	981	166	6	24:00	944	166	4	○	○
15	24:00	956	165	7	24:00	931	165	6	○	
16	24:00	961	163	8	24:00	945	165	7	○	
17	24:00	963	164	10	24:00	953	166	5	○	○
18	24:00	967	164	8	24:00	960	164	4	○	○
19	24:00	1,005	165	3	24:00	944	163	8	○	
20	24:00	1,034	163	5	24:00	974	162	6	○	○
21	24:00	1,021	163	5	24:00	1,006	162	5	○	○
22	24:00	1,011	164	7	24:00	1,010	162	6	○	○
23	24:00	1,006	166	7	24:00	991	164	8	○	
24	24:00	999	167	4	24:00	982	165	7	○	○
25	24:00	1,012	167	4	24:00	964	169	5	○	○
26	24:00	1,006	167	3	24:00	945	166	4	○	
27	24:00	998	169	2	24:00	965	166	2	○	○
28	24:00	1,000	169	4	24:00	970	167	3	○	○
29	24:00	1,001	167	6	24:00	968	166	5	○	○
30	24:00	988	166	5	2:23	740	165	4	○	

※ 数値不記入の箇所は、炉が休炉状態であるため。
※1 測定箇所については、別途配置図に記載。
※2 冷却施設にたい積したばいじんは、1号炉及び2号炉の全休炉時を除く、常時炉へ返送している。
※3 飛灰除去量には重金属安定剤の重量も含む。

エコセンター番匠

(ロ) 燃焼ガス温度・集じん機入口ガス温度・一酸化炭素濃度ほか
(ハ) ばいじんの除去

令和5年5月分										
	燃焼ガス温度・集じん機入口ガス温度・一酸化炭素濃度 (測定箇所:1号炉各所※1)				燃焼ガス温度・集じん機入口ガス温度・一酸化炭素濃度 (測定箇所:2号炉各所※1)				冷却施設に たい積したばいじんの除去	排ガス処理施設に たい積したばいじんの除去
	運転時間	燃焼ガス温度 (炉出口温度)	集じん器 入口ガス 温度	一酸化炭素 濃度 1日平均	運転時間	燃焼ガス温度 (炉出口温度)	集じん器 入口ガス 温度	一酸化炭素 濃度 1日平均	ダスト除去※2	飛灰除去※3
日	HH:MM	℃	℃	ppm	HH:MM	℃	℃	ppm	-	-
1	24:00	963	171	3					○	○
2	24:00	938	171	1					○	
3	24:00	919	171	1					○	
4	24:00	913	168	2					○	○
5	24:00	907	168	10					○	
6	24:00	905	168	12	19:19	941	160	10	○	
7	24:00	918	168	6	24:00	1,050	165	3	○	
8	24:00	924	169	4	24:00	1,038	164	5	○	○
9	24:00	925	171	2	24:00	979	165	3	○	○
10	24:00	915	170	2	24:00	967	165	3	○	○
11	24:00	912	170	2	24:00	946	164	5	○	○
12	24:00	908	168	3	24:00	954	162	3	○	○
13	24:00	927	165	5	24:00	961	162	5	○	○
14	24:00	930	167	4	24:00	962	163	6	○	
15	24:00	907	166	2	24:00	951	165	5	○	○
16	24:00	894	168	2	24:00	941	164	5	○	○
17	24:00	903	163	3	24:00	933	163	3	○	○
18	24:00	970	162	9	24:00	942	162	6	○	○
19	24:00	957	165	2	24:00	941	164	6	○	○
20	24:00	902	167	3	24:00	933	163	5	○	○
21	11:14	780	167	5	24:00	941	163	7	○	
22					24:00	915	163	5	○	○
23					24:00	905	165	4	○	
24					24:00	911	164	4	○	○
25					24:00	899	165	5	○	
26					24:00	910	164	8	○	
27					24:00	916	162	7	○	○
28					24:00	995	164	6	○	
29					24:00	1,011	161	10	○	
30					24:00	934	163	4	○	○
31					24:00	907	168	6	○	

※ 数値不記入の箇所は、炉が休炉状態であるため。
※1 測定箇所については、別途配置図に記載。
※2 冷却施設にたい積したばいじんは、1号炉及び2号炉の全休炉時を除く、常時炉へ返送している。
※3 飛灰除去量には重金属安定剤の重量も含む。

エコセンター番匠

(○) 燃烧ガス温度・集じん機入口ガス温度・一酸化炭素濃度ほか
(ハ) ばいじんの除去

令和5年6月分										
	燃烧ガス温度・集じん機入口ガス温度・一酸化炭素濃度 (測定箇所:1号炉各所※1)				燃烧ガス温度・集じん機入口ガス温度・一酸化炭素濃度 (測定箇所:2号炉各所※1)				冷却施設に たい積したばいじんの除去	排ガス処理施設に たい積したばいじんの除去
	運転時間	燃烧ガス温度 (炉出口温度)	集じん器 入口ガス 温度	一酸化炭素 濃度 1日平均	運転時間	燃烧ガス温度 (炉出口温度)	集じん器 入口ガス 温度	一酸化炭素 濃度 1日平均	ダスト除去※2	飛灰除去※3
日	HH:MM	℃	℃	ppm	HH:MM	℃	℃	ppm	-	-
1					14:35	817	163	4	○	
2										○
3										
4										
5										
6										
7										
8					19:10	924	162	5	○	
9					24:00	979	168	4	○	
10					24:00	1,001	162	5	○	○
11					24:00	986	165	5	○	
12					24:00	968	165	4	○	
13					24:00	983	163	4	○	○
14					24:00	977	164	5	○	
15					24:00	975	162	6	○	○
16					24:00	991	162	6	○	
17					24:00	986	163	7	○	
18					24:00	991	163	5	○	
19					24:00	988	165	10	○	○
20					24:00	996	164	5	○	
21					24:00	995	162	5	○	
22					24:00	984	163	4	○	○
23					24:00	983	163	4	○	
24					24:00	978	164	5	○	
25					24:00	969	164	6	○	
26					24:00	982	162	12	○	○
27					24:00	990	163	4	○	
28					24:00	986	163	4	○	○
29					24:00	979	164	5	○	
30					24:00	991	163	4	○	

※ 数値不記入の箇所は、炉が休炉状態であるため。
※1 測定箇所については、別途配置図に記載。
※2 冷却施設にたい積したばいじんは、1号炉及び2号炉の全休炉時を除く、常時炉へ返送している。
※3 飛灰除去量には重金属安定剤の重量も含む。

エコセーター番匠

(ロ) 燃焼ガス温度・集じん機入口ガス温度・一酸化炭素濃度ほか
(ハ) ばいじんの除去

令和5年7月分										
	燃焼ガス温度・集じん機入口ガス温度・一酸化炭素濃度 (測定箇所:1号炉各所※1)				燃焼ガス温度・集じん機入口ガス温度・一酸化炭素濃度 (測定箇所:2号炉各所※1)				冷却施設に たい積したばいじんの除去	排ガス処理施設に たい積したばいじんの除去
	運転時間	燃焼ガス温度 (炉出口温度)	集じん器 入口ガス 温度	一酸化炭素 濃度 1日平均	運転時間	燃焼ガス温度 (炉出口温度)	集じん器 入口ガス 温度	一酸化炭素 濃度 1日平均	ダスト除去※2	飛灰除去※3
日	HH:MM	℃	℃	ppm	HH:MM	℃	℃	ppm	-	-
1					24:00	985	162	5	○	○
2					24:00	985	163	4	○	
3	20:26	989	160	4	24:00	973	164	6	○	○
4	24:00	985	160	2	24:00	997	161	7	○	
5	24:00	967	162	3	24:00	1,000	163	5	○	○
6	24:00	960	161	4	24:00	970	162	6	○	○
7	24:00	971	160	5	24:00	972	163	6	○	○
8	24:00	954	161	4	24:00	954	161	5	○	○
9	24:00	938	162	7	24:00	946	163	4	○	
10	24:00	952	162	12	24:00	944	162	7	○	○
11	24:00	953	165	4	24:00	932	163	6	○	○
12	24:00	968	166	1	24:00	957	163	5	○	○
13	24:00	971	167	2	24:00	971	162	6	○	○
14	24:00	974	172	2	24:00	979	165	7	○	
15	24:00	994	171	2	24:00	964	164	8	○	○
16	24:00	985	169	3	24:00	955	164	13	○	
17	24:00	969	170	7	24:00	963	165	7	○	○
18	24:00	981	168	5	24:00	962	165	6	○	
19	24:00	965	169	4	24:00	952	165	6	○	○
20	24:00	967	172	5	24:00	943	164	7	○	○
21	24:00	979	170	6	24:00	927	166	8	○	
22	24:00	990	164	6	24:00	934	165	7	○	○
23	24:00	967	165	9	24:00	924	169	5	○	
24	24:00	975	163	10	24:00	924	168	7	○	○
25	24:00	983	164	6	24:00	922	168	8	○	○
26	24:00	961	166	5	24:00	927	166	5	○	○
27	24:00	985	162	10	24:00	926	169	7	○	○
28	24:00	1,027	162	6	24:00	936	171	3	○	○
29	24:00	1,007	162	15	24:00	954	169	5	○	○
30	24:00	1,015	163	7	24:00	968	171	6	○	
31	24:00	977	166	5	24:00	944	170	5	○	○

※ 数値不記入の箇所は、炉が休炉状態であるため。
※1 測定箇所については、別途配置図に記載。
※2 冷却施設にたい積したばいじんは、1号炉及び2号炉の全休炉時を除く、常時炉へ返送している。
※3 飛灰除去量には重金属安定剤の重量も含む。

エコセンター番匠

(ロ) 燃焼ガス温度・集じん機入口ガス温度・一酸化炭素濃度ほか
(ハ) ばいじんの除去

令和5年8月分										
	燃焼ガス温度・集じん機入口ガス温度・一酸化炭素濃度 (測定箇所:1号炉各所※1)				燃焼ガス温度・集じん機入口ガス温度・一酸化炭素濃度 (測定箇所:2号炉各所※1)				冷却施設に たい積したばいじんの除去	排ガス処理施設に たい積したばいじんの除去
	運転時間	燃焼ガス温度 (炉出口温度)	集じん器 入口ガス 温度	一酸化炭素 濃度 1日平均	運転時間	燃焼ガス温度 (炉出口温度)	集じん器 入口ガス 温度	一酸化炭素 濃度 1日平均	ダスト除去※2	飛灰除去※3
日	HH:MM	℃	℃	ppm	HH:MM	℃	℃	ppm	-	-
1	24:00	958	170	4	24:00	944	168	4	○	○
2	24:00	980	165	9	24:00	957	167	6	○	○
3	24:00	1,021	170	9	24:00	968	168	6	○	
4	24:00	1,011	173	3	24:00	949	169	5	○	○
5	24:00	1,041	171	4	24:00	942	165	5	○	○
6	2:08	592	175		24:00	932	166	6	○	
7					24:00	927	163	3	○	○
8					24:00	932	162	4	○	○
9					0:22	598	151		○	
10										
11					22:23	939	173	5	○	
12	20:05	915	163	4	24:00	932	170	4	○	○
13	24:00	956	166	5	24:00	938	167	4	○	
14	24:00	974	167	5	24:00	949	170	6	○	○
15	24:00	975	167	7	24:00	952	168	4	○	○
16	24:00	999	169	14	24:00	945	171	6	○	
17	24:00	1,014	165	6	24:00	946	169	5	○	○
18	24:00	985	171	7	24:00	945	175	5	○	○
19	24:00	982	175	4	24:00	964	172	4	○	○
20	24:00	955	177	5	24:00	960	173	7	○	
21	24:00	956	168	8	24:00	971	173	6	○	○
22	24:00	942	169	9	24:00	970	173	7	○	
23	24:00	950	168	11	24:00	979	173	7	○	○
24	24:00	947	167	9	24:00	971	173	7	○	○
25	24:00	943	168	9	24:00	972	173	6	○	
26	24:00	949	173	8	24:00	994	169	16	○	○
27	24:00	956	171	4	20:33	988	165	15	○	
28	24:00	944	168	3					○	○
29	24:00	950	171	4					○	○
30	24:00	943	172	5					○	
31	24:00	931	170	3					○	

※ 数値不記入の箇所は、炉が休炉状態であるため。
※1 測定箇所については、別途配置図に記載。
※2 冷却施設にたい積したばいじんは、1号炉及び2号炉の全休炉時を除く、常時炉へ返送している。
※3 飛灰除去量には重金属安定剤の重量も含む。

エコセンター番匠

(ロ) 燃焼ガス温度・集じん機入口ガス温度・一酸化炭素濃度ほか
(ハ) ばいじんの除去

令和5年9月分										
	燃焼ガス温度・集じん機入口ガス温度・一酸化炭素濃度 (測定箇所: 1号炉各所※1)				燃焼ガス温度・集じん機入口ガス温度・一酸化炭素濃度 (測定箇所: 2号炉各所※1)				冷却施設に たい積したばいじんの除去	排ガス処理施設に たい積したばいじんの除去
	運転時間	燃焼ガス温度 (炉出口温度)	集じん器 入口ガス 温度	一酸化炭素 濃度 1日平均	運転時間	燃焼ガス温度 (炉出口温度)	集じん器 入口ガス 温度	一酸化炭素 濃度 1日平均	ダスト除去※2	飛灰除去※3
日	HH:MM	℃	℃	ppm	HH:MM	℃	℃	ppm	-	-
1	24:00	933	174	4					○	○
2	24:00	961	168	3					○	
3	24:00	979	173	4					○	
4	24:00	974	172	5					○	○
5	24:00	956	172	5					○	
6	24:00	996	171	1					○	
7	24:00	997	175	5					○	○
8	24:00	1,038	169	10					○	
9	24:00	1,063	172	6					○	
10	24:00	1,017	169	10					○	
11	24:00	969	175	5					○	○
12	24:00	935	179	7					○	
13	24:00	929	179	8					○	○
14	24:00	933	175	5					○	
15	24:00	933	174	2					○	○
16	24:00	945	173	5					○	
17	24:00	923	171	10					○	
18	24:00	947	171	7					○	○
19	24:00	923	176	6					○	○
20	24:00	931	178	6					○	
21	24:00	931	177	8					○	
22	24:00	922	171	14					○	○
23	24:00	940	173	12					○	
24	24:00	941	171	12					○	
25	24:00	942	175	10					○	○
26	19:53	894	167	13					○	
27										○
28										
29										
30										

※ 数値不記入の箇所は、炉が休炉状態であるため。
※1 測定箇所については、別途配置図に記載。
※2 冷却施設にたい積したばいじんは、1号炉及び2号炉の全休炉時を除く、常時炉へ返送している。
※3 飛灰除去量には重金属安定剤の重量も含む。

エコセーター番匠

(ロ) 燃焼ガス温度・集じん機入口ガス温度・一酸化炭素濃度ほか
(ハ) ばいじんの除去

令和5年10月分										
	燃焼ガス温度・集じん機入口ガス温度・一酸化炭素濃度 (測定箇所:1号炉各所※1)				燃焼ガス温度・集じん機入口ガス温度・一酸化炭素濃度 (測定箇所:2号炉各所※1)				冷却施設に たい積したばいじんの除去	排ガス処理施設に たい積したばいじんの除去
	運転時間	燃焼ガス温度 (炉出口温度)	集じん器 入口ガス 温度	一酸化炭素 濃度 1日平均	運転時間	燃焼ガス温度 (炉出口温度)	集じん器 入口ガス 温度	一酸化炭素 濃度 1日平均	ダスト除去※2	飛灰除去※3
日	HH:MM	℃	℃	ppm	HH:MM	℃	℃	ppm	-	-
1										
2	18:44	930	169	9					○	
3	24:00	988	180	5					○	
4	24:00	989	180	2					○	
5	24:00	985	184	3					○	
6	24:00	1,006	183	2					○	○
7	24:00	1,009	185	3					○	
8	24:00	1,042	182	3					○	
9	24:00	1,014	182	4					○	○
10	24:00	960	180	3	19:12	962	157	10	○	
11	24:00	947	182	5	24:00	948	162	8	○	○
12	24:00	970	180	12	24:00	937	161	10	○	○
13	24:00	996	174	11	24:00	917	162	6	○	○
14	24:00	968	177	10	24:00	915	162	9	○	○
15	24:00	945	175	3	24:00	889	162	8	○	
16	24:00	932	178	8	24:00	883	161	10	○	○
17	24:00	925	177	3	24:00	906	160	5	○	
18	24:00	921	176	3	24:00	903	161	7	○	○
19	24:00	941	172	4	24:00	914	161	8	○	
20	24:00	968	171	10	24:00	927	161	5	○	○
21	24:00	972	170	10	24:00	900	162	9	○	○
22	24:00	968	178	5	24:00	913	163	5	○	
23	24:00	945	179	3	24:00	922	162	6	○	○
24	24:00	922	178	3	24:00	946	161	3	○	○
25	24:00	905	178	4	24:00	921	161	3	○	○
26	24:00	904	183	4	24:00	916	161	9	○	○
27	24:00	905	176	5	24:00	912	160	10	○	
28	24:00	910	177	4	24:00	912	161	5	○	○
29	24:00	909	179	6	24:00	903	162	10	○	
30	24:00	905	179	4	24:00	886	162	14	○	○
31	24:00	901	181	2	24:00	917	162	8	○	○

※ 数値不記入の箇所は、炉が休炉状態であるため。
※1 測定箇所については、別途配置図に記載。
※2 冷却施設にたい積したばいじんは、1号炉及び2号炉の全休炉時を除く、常時炉へ返送している。
※3 飛灰除去量には重金属安定剤の重量も含む。

エコセンター番匠

(ロ) 燃焼ガス温度・集じん機入口ガス温度・一酸化炭素濃度ほか
(ハ) ばいじんの除去

令和5年11月分

	燃焼ガス温度・集じん機入口ガス温度・一酸化炭素濃度 (測定箇所:1号炉各所※1)				燃焼ガス温度・集じん機入口ガス温度・一酸化炭素濃度 (測定箇所:2号炉各所※1)				冷却施設に たい積したばいじんの除去	排ガス処理施設に たい積したばいじんの除去
	運転時間	燃焼ガス温度 (炉出口温度)	集じん器 入口ガス 温度	一酸化炭素 濃度 1日平均	運転時間	燃焼ガス温度 (炉出口温度)	集じん器 入口ガス 温度	一酸化炭素 濃度 1日平均	ダスト除去※2	飛灰除去※3
日	HH:MM	℃	℃	ppm	HH:MM	℃	℃	ppm	-	-
1	24:00	905	180	2	24:00	921	164	9	○	○
2	24:00	891	179	2	24:00	909	163	7	○	○
3	24:00	911	176	4	24:00	930	163	10	○	○
4	24:00	930	169	5	24:00	911	164	10	○	
5	19:24	937	162	2	24:00	930	165	6	○	
6					24:00	909	163	10	○	○
7					24:00	903	162	4	○	○
8					24:00	907	161	5	○	
9					24:00	914	162	4	○	
10					24:00	897	162	9	○	○
11					24:00	917	161	6	○	
12	19:35	981	173	1	24:00	924	161	4	○	
13	24:00	1,007	184	1	24:00	941	161	5	○	○
14	24:00	1,012	185	1	24:00	947	161	5	○	
15	24:00	1,012	185	1	24:00	929	161	4	○	○
16	24:00	1,034	181	1	24:00	937	161	4	○	○
17	24:00	1,028	181	2	24:00	958	161	5	○	○
18	24:00	1,028	183	1	24:00	960	163	5	○	○
19	24:00	1,030	180	2	24:00	945	161	4	○	
20	24:00	1,067	184	2	24:00	957	162	4	○	○
21	24:00	1,095	182	3	24:00	935	163	4	○	○
22	24:00	1,031	177	3	24:00	934	162	4	○	○
23	24:00	977	178	2	24:00	935	164	4	○	○
24	24:00	936	182	4	24:00	926	164	5	○	○
25	24:00	954	176	4	24:00	935	164	5	○	
26	24:00	926	180	1	2:16	620	160		○	
27	2:03	671	159	1					○	○
28										
29										
30										

※ 数値不記入の箇所は、炉が休炉状態であるため。
※1 測定箇所については、別途配置図に記載。
※2 冷却施設にたい積したばいじんは、1号炉及び2号炉の全休炉時を除く、常時炉へ返送している。
※3 飛灰除去量には重金属安定剤の重量も含む。

エコセンター番匠

(○) 燃焼ガス温度・集じん機入口ガス温度・一酸化炭素濃度ほか
(ハ) ばいじんの除去

令和5年12月分										
	燃焼ガス温度・集じん機入口ガス温度・一酸化炭素濃度 (測定箇所:1号炉各所※1)				燃焼ガス温度・集じん機入口ガス温度・一酸化炭素濃度 (測定箇所:2号炉各所※1)				冷却施設に たい積したばいじんの除去	排ガス処理施設に たい積したばいじんの除去
	運転時間	燃焼ガス温度 (炉出口温度)	集じん器 入口ガス 温度	一酸化炭素 濃度 1日平均	運転時間	燃焼ガス温度 (炉出口温度)	集じん器 入口ガス 温度	一酸化炭素 濃度 1日平均	ダスト除去※2	飛灰除去※3
日	HH:MM	℃	℃	ppm	HH:MM	℃	℃	ppm	-	-
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10					19:05	894	155	5	○	
11					24:00	912	162	6	○	
12					24:00	908	162	6	○	
13					24:00	922	161	6	○	○
14	15:52	905	150	7	24:00	946	161	6	○	
15	24:00	904	174	4	24:00	947	160	6	○	○
16	24:00	902	176	3	24:00	981	160	5	○	○
17	24:00	962	175	2	24:00	955	161	3	○	
18	24:00	996	175	7	24:00	952	162	2	○	○
19	24:00	994	171	6	24:00	965	161	2	○	○
20	24:00	988	164	3	24:00	955	162	3	○	
21	24:00	923	165	3	24:00	956	163	1	○	○
22	24:00	963	165	3	24:00	972	161	6	○	○
23	24:00	994	167	4	24:00	1,012	161	7	○	○
24	24:00	984	173	5	24:00	969	162	5	○	
25	24:00	956	173	3	24:00	976	162	11	○	○
26	24:00	942	173	3	24:00	1,011	161	5	○	○
27	24:00	954	174	1	24:00	1,009	161	3	○	
28	24:00	944	170	2	24:00	1,026	161	16	○	○
29	24:00	945	174	5	24:00	962	162	5	○	○
30	24:00	948	169	5	24:00	952	162	7	○	○
31	24:00	940	170	9	24:00	933	161	5	○	

※ 数値不記入の箇所は、炉が休炉状態であるため。
※1 測定箇所については、別途配置図に記載。
※2 冷却施設にたい積したばいじんは、1号炉及び2号炉の全休炉時を除く、常時炉へ返送している。
※3 飛灰除去量には重金属安定剤の重量も含む。

エコセンター番匠

- (ロ) 燃焼ガス温度・集じん機入口ガス温度・一酸化炭素濃度ほか
- (ハ) ばいじんの除去

令和6年1月分										
	燃焼ガス温度・集じん機入口ガス温度・一酸化炭素濃度 (測定箇所: 1号炉各所※1)				燃焼ガス温度・集じん機入口ガス温度・一酸化炭素濃度 (測定箇所: 2号炉各所※1)				冷却施設に たい積したばいじんの除去	排ガス処理施設に たい積したばいじんの除去
	運転時間	燃焼ガス温度 (炉出口温度)	集じん器 入口ガス 温度	一酸化炭素 濃度 1日平均	運転時間	燃焼ガス温度 (炉出口温度)	集じん器 入口ガス 温度	一酸化炭素 濃度 1日平均	ダスト除去※2	飛灰除去※3
日	HH:MM	℃	℃	ppm	HH:MM	℃	℃	ppm	-	-
1	24:00	913	172	11	24:00	928	162	7	○	○
2	24:00	922	170	6	24:00	938	161	4	○	
3	23:38	924	161	4	24:00	921	161	5	○	
4					24:00	922	162	5	○	○
5					24:00	916	162	2	○	○
6					24:00	916	162	2	○	
7					24:00	890	163	3	○	
8					24:00	900	161	4	○	○
9					24:00	918	161	5	○	
10					24:00	921	161	2	○	
11					24:00	919	161	3	○	○
12	19:56	914	164	3	24:00	924	161	4	○	
13	24:00	956	169	0	24:00	933	160	4	○	○
14	24:00	962	167	3	24:00	935	162	6	○	
15	24:00	967	167	3	24:00	933	162	11	○	○
16	24:00	963	169	3	24:00	945	161	9	○	○
17	24:00	983	165	1	24:00	945	160	5	○	○
18	24:00	973	165	3	24:00	973	160	5	○	
19	24:00	1,007	163	7	24:00	950	161	7	○	○
20	24:00	1,011	161	3	24:00	937	160	5	○	○
21	24:00	1,012	163	3	24:00	998	160	6	○	
22	24:00	946	168	2	24:00	991	160	13	○	○
23	24:00	932	170	4	7:54	814	163	8	○	○
24	24:00	936	169	0					○	
25	24:00	941	167	1					○	
26	24:00	955	167	2					○	
27	24:00	954	166	2					○	○
28	24:00	939	165	3					○	
29	2:03	624	138	8					○	
30										○
31										

※ 数値不記入の箇所は、炉が休炉状態であるため。

※1 測定箇所については、別途配置図に記載。

※2 冷却施設にたい積したばいじんは、1号炉及び2号炉の全休炉時を除く、常時炉へ返送している。

※3 飛灰除去量には重金属安定剤の重量も含む。

エコセンター番匠

(○) 燃焼ガス温度・集じん機入口ガス温度・一酸化炭素濃度ほか
(ハ) ばいじんの除去

令和6年2月分										
	燃焼ガス温度・集じん機入口ガス温度・一酸化炭素濃度 (測定箇所:1号炉各所※1)				燃焼ガス温度・集じん機入口ガス温度・一酸化炭素濃度 (測定箇所:2号炉各所※1)				冷却施設に たい積したばいじんの除去	排ガス処理施設に たい積したばいじんの除去
	運転時間	燃焼ガス温度 (炉出口温度)	集じん器 入口ガス 温度	一酸化炭素 濃度 1日平均	運転時間	燃焼ガス温度 (炉出口温度)	集じん器 入口ガス 温度	一酸化炭素 濃度 1日平均	ダスト除去※2	飛灰除去※3
日	HH:MM	℃	℃	ppm	HH:MM	℃	℃	ppm	-	-
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10					16:08	851	138	6	○	
11	19:28	896	159	0	24:00	926	161	6	○	
12	24:00	939	164	1	24:00	942	161	6	○	○
13	24:00	960	162	0	24:00	961	160	5	○	○
14	24:00	954	162	2	24:00	953	160	5	○	
15	24:00	921	164	3	24:00	964	160	5	○	○
16	24:00	904	166	4	24:00	939	161	3	○	○
17	24:00	902	165	8	24:00	934	161	4	○	○
18	24:00	904	164	2	24:00	940	161	5	○	
19	24:00	900	163	5	24:00	934	161	8	○	○
20	24:00	893	163	5	24:00	939	160	4	○	○
21	24:00	900	161	6	24:00	937	160	4	○	○
22	24:00	914	164	4	24:00	956	161	9	○	
23	24:00	967	161	11	24:00	1,007	160	9	○	○
24	24:00	971	162	6	24:00	1,071	161	5	○	○
25	24:00	941	169	7	24:00	958	161	4	○	
26	24:00	935	168	12	24:00	938	162	4	○	○
27	24:00	953	167	3	24:00	946	162	4	○	
28	24:00	946	166	4	24:00	984	161	4	○	○
29	24:00	962	162	10	24:00	995	161	7	○	○

※ 数値不記入の箇所は、炉が休炉状態であるため。
※1 測定箇所については、別途配置図に記載。
※2 冷却施設にたい積したばいじんは、1号炉及び2号炉の全休炉時を除く、常時炉へ返送している。
※3 飛灰除去量には重金属安定剤の重量も含む。

エコセーター番匠

(ロ) 燃焼ガス温度・集じん機入口ガス温度・一酸化炭素濃度ほか
(ハ) ばいじんの除去

令和6年3月分										
	燃焼ガス温度・集じん機入口ガス温度・一酸化炭素濃度 (測定箇所: 1号炉各所※1)				燃焼ガス温度・集じん機入口ガス温度・一酸化炭素濃度 (測定箇所: 2号炉各所※1)				冷却施設に たい積したばいじんの除去	排ガス処理施設に たい積したばいじんの除去
	運転時間	燃焼ガス温度 (炉出口温度)	集じん器 入口ガス 温度	一酸化炭素 濃度 1日平均	運転時間	燃焼ガス温度 (炉出口温度)	集じん器 入口ガス 温度	一酸化炭素 濃度 1日平均	ダスト除去※2	飛灰除去※3
日	HH:MM	℃	℃	ppm	HH:MM	℃	℃	ppm	-	-
1	24:00	988	161	10	24:00	975	161	6	○	○
2	24:00	998	162	10	24:00	970	161	3	○	
3	24:00	974	161	10	24:00	928	161	4	○	
4	24:00	939	166	9	24:00	928	162	6	○	○
5	24:00	935	162	4	24:00	940	161	8	○	
6	24:00	949	162	4	1:55	608	159		○	○
7	24:00	934	161	3					○	
8	24:00	928	163	9					○	○
9	24:00	928	163	4					○	
10	24:00	926	164	4					○	
11	24:00	925	162	12					○	○
12	24:00	952	160	30					○	
13	24:00	966	161	26					○	
14	24:00	980	161	2					○	○
15	24:00	943	163	5					○	
16	24:00	976	160	9					○	
17	24:00	977	160	23					○	
18	24:00	908	161	5					○	○
19	24:00	888	161	13					○	
20	24:00	903	161	13					○	
21	2:12	662	157	7					○	
22										○
23					18:01	868	155	11	○	
24					24:00	893	160	8	○	
25	19:48	872	162	12	24:00	956	160	15	○	○
26	24:00	877	166	5	24:00	973	160	11	○	○
27	24:00	863	164	6	24:00	977	160	7	○	
28	24:00	881	163	8	24:00	954	160	6	○	○
29	24:00	952	162	21	24:00	992	160	7	○	○
30	24:00	952	166	5	24:00	978	160	8	○	○
31	24:00	973	164	10	24:00	974	160	11	○	

※ 数値不記入の箇所は、炉が休炉状態であるため。
※1 測定箇所については、別途配置図に記載。
※2 冷却施設にたい積したばいじんは、1号炉及び2号炉の全休炉時を除く、常時炉へ返送している。
※3 飛灰除去量には重金属安定剤の重量も含む。