エコセンター番匠

（二の１）排ガス中のばい煙濃度

令和5年度分

（1）1号炉

・測定を行った箇所　ガス化溶融炉　1号炉　煙突　※

・測　定　年　月　日　①令和5年7月25日、②令和　年　月　日

・測定結果の得られた年月日　①令和5年8月29日、②令和　年　月　日

・測　定　結　果

計量の対象		計量の結果		
		①7月25日測定		単位
ばいじん濃度	実測値	0.001未満		g/m^3N
	酸素12vol%換算値	0.001未満		g/m^3N
硫黄酸化物	実測値	1.0		volppm
	排出量	0.011		m^3N/h
窒素酸化物	実測値	91		volppm
	酸素12vol%換算値	70		volppm
塩化水素	実測値	2.4未満		mg/m^3N
	酸素12vol%換算値	1.8未満		mg/m^3N

（2）2号炉

・測定を行った箇所　ガス化溶融炉　2号炉　煙突　※

・測　定　年　月　日　①令和5年7月26日、②令和　年　月　日

・測定結果の得られた年月日　①令和5年8月29日、②令和　年　月　日

・測　定　結　果

計量の対象		計量の結果		
		①7月26日測定		単位
ばいじん濃度	実測値	0.001未満		g/m^3N
	酸素12vol%換算値	0.001未満		g/m^3N
硫黄酸化物	実測値	3.0		volppm
	排出量	0.033		m^3N/h
窒素酸化物	実測値	67		volppm
	酸素12vol%換算値	52		volppm
塩化水素	実測値	4.2		mg/m^3N
	酸素12vol%換算値	3.3		mg/m^3N

エコセンター番匠

（二の２）排ガス中のダイオキシン類濃度

令和5年度分

（1）1号炉

・測定を行った箇所　ガス化溶融炉　1号炉　煙突　※

・測　定　年　月　日　令和5年7月25日

・測定結果の得られた年月日　令和5年8月25日

・測　定　結　果

計量の対象		計量の結果		備考
ダイオキシン類	実測値	7.5	ng/m^3N	
	酸素12vol%換算値	5.4	ng/m^3N	実測酸素濃度：8.6%
	毒性等量（酸素12vol%換算値）	0.056	$ng\text{-}TEQ/m^3N$	

（2）2号炉

・測定を行った箇所　ガス化溶融炉　2号炉　煙突　※

・測　定　年　月　日　令和5年7月26日

・測定結果の得られた年月日　令和5年8月25日

・測　定　結　果

計量の対象		計量の結果		備考
ダイオキシン類	実測値	0.57	ng/m^3N	
	酸素12vol%換算値	0.44	ng/m^3N	実測酸素濃度：9.4%
	毒性等量（酸素12vol%換算値）	0.0041	$ng\text{-}TEQ/m^3N$	

※　測定箇所については、別途配置図に記載。