

耐震改修促進法第9条に基づく耐震診断の結果の公表について

耐震改修促進法に基づく耐震診断結果について取りまとめが完了しましたので、以下のとおり公表いたします。

■庁舎

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の用途	耐震診断の方法の名称 附表による	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果	耐震改修等の状況・予定		備考
					最小値	内容	実施・完了時期	
1	佐伯市上浦振興局庁舎	佐伯市上浦大字津井浦1400番地3	庁舎	A 一般財団法人日本建築防災協会による 「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準(2001年版)」 に定める「第2次診断法」	Is/ Iso= 0.31 C _{TU} ・Sd=0.29 (0.3・Z・G・U=0.35)	改修済	平成30年度	法第7条第1項 地区災害対策本部
2	佐伯市弥生振興局庁舎	佐伯市弥生大字上小倉656番地1	庁舎	A 一般財団法人日本建築防災協会による 「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準(2001年版)」 に定める「第2次診断法」	Is/ Iso= 0.80 C _{TU} ・Sd=0.62 (0.3・Z・G・U=0.35)	改修済	平成30年度	法第7条第1項 地区災害対策本部
3	佐伯市本匠振興局庁舎	佐伯市本匠大字波寄2658番地	庁舎	A 一般財団法人日本建築防災協会による 「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準(2001年版)」 に定める「第2次診断法」	Is/ Iso= 0.26 C _{TU} ・Sd=0.19 (0.3・Z・G・U=0.35)	非現地 建替え済	令和4年度	法第7条第1項 地区災害対策本部