

施設名佐伯市上水道（本匠）

水質区分原水

採水地点（波寄第2（波寄））第2水源浅井戸水（番匠川）

| 項目内容 |     |                                    | 省略可否 | 基本頻度   | 基準値         | 年度別最大値    |           |           |           |
|------|-----|------------------------------------|------|--------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 基準   | N o | 項目名                                |      |        |             | 令和3年度     | 令和4年度     | 令和5年度     | 令和6年度     |
| 基準   | 1   | 一般細菌                               | 不可   | 1回/月   | 100 以下      | 18        | 13        | 13        | 40        |
| 基準   | 2   | 大腸菌                                | 不可   | 1回/月   | 検出されない      | 検出されない    | 検出されない    | 検出されない    | 検出される     |
| 基準   | 3   | カドミウム及びその化合物                       |      | 1回/3月* | 0.003 以下    | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
| 基準   | 4   | 水銀及びその化合物                          |      | 1回/3月* | 0.0005 以下   | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  |
| 基準   | 5   | セレン及びその化合物                         |      | 1回/3月* | 0.01 以下     | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| 基準   | 6   | 鉛及びその化合物                           |      | 1回/3月* | 0.01 以下     | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| 基準   | 7   | ヒ素及びその化合物                          |      | 1回/3月* | 0.01 以下     | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| 基準   | 8   | 六価クロム化合物                           |      | 1回/3月* | 0.02 以下     | <0.002    | <0.002    | <0.002    | <0.002    |
| 基準   | 9   | 亜硝酸態窒素                             |      | 1回/3月* | 0.04 以下     | <0.004    | <0.004    | <0.004    | <0.004    |
| 基準   | 10  | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | 不可   | 1回/3月  | 0.01 以下     | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| 基準   | 11  | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      |      | 1回/3月* | 10 以下       | 0.5       | 0.6       | 0.6       | 0.8       |
| 基準   | 12  | フッ素及びその化合物                         |      | 1回/3月* | 0.8 以下      | 0.09      | 0.1       | 0.1       | 0.08      |
| 基準   | 13  | ホウ素及びその化合物                         |      | 1回/3月* | 1.0 以下      | <0.1      | <0.1      | <0.1      | <0.1      |
| 基準   | 14  | 四塩化炭素                              |      | 1回/3月* | 0.002 以下    | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| 基準   | 15  | 1,4-ジオキサン                          |      | 1回/3月* | 0.05 以下     | <0.005    | <0.005    | <0.005    | <0.005    |
| 基準   | 16  | シス-1, 2-ジクロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロエチレン |      | 1回/3月* | 0.04 以下     | <0.004    | <0.004    | <0.004    | <0.004    |
| 基準   | 17  | ジクロロメタン                            |      | 1回/3月* | 0.02 以下     | <0.002    | <0.002    | <0.002    | <0.002    |
| 基準   | 18  | テトラクロロエチレン                         |      | 1回/3月* | 0.01 以下     | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| 基準   | 19  | トリクロロエチレン                          |      | 1回/3月* | 0.01 以下     | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| 基準   | 20  | ベンゼン                               |      | 1回/3月* | 0.01 以下     | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| 基準   | 21  | 塩素酸                                | 不可   | 1回/3月  | 0.6 以下      |           |           |           |           |
| 基準   | 22  | クロロ酢酸                              | 不可   | 1回/3月  | 0.02 以下     |           |           |           |           |
| 基準   | 23  | クロロホルム                             | 不可   | 1回/3月  | 0.06 以下     |           |           |           |           |
| 基準   | 24  | ジクロロ酢酸                             | 不可   | 1回/3月  | 0.03 以下     |           |           |           |           |
| 基準   | 25  | ジブロモクロロメタン                         | 不可   | 1回/3月  | 0.1 以下      |           |           |           |           |
| 基準   | 26  | 臭素酸                                | 不可   | 1回/3月  | 0.01 以下     |           |           |           |           |
| 基準   | 27  | 総トリハロメタン                           | 不可   | 1回/3月  | 0.1 以下      |           |           |           |           |
| 基準   | 28  | トリクロロ酢酸                            | 不可   | 1回/3月  | 0.03 以下     |           |           |           |           |
| 基準   | 29  | ブロモジクロロメタン                         | 不可   | 1回/3月  | 0.03 以下     |           |           |           |           |
| 基準   | 30  | ブロモホルム                             | 不可   | 1回/3月  | 0.09 以下     |           |           |           |           |
| 基準   | 31  | ホルムアルデヒド                           | 不可   | 1回/3月  | 0.08 以下     |           |           |           |           |
| 基準   | 32  | 亜鉛及びその化合物                          |      | 1回/3月* | 1.0 以下      | <0.05     | <0.05     | <0.05     | <0.05     |
| 基準   | 33  | アルミニウム及びその化合物                      |      | 1回/3月* | 0.2 以下      | <0.02     | <0.02     | <0.02     | 0.1       |
| 基準   | 34  | 鉄及びその化合物                           |      | 1回/3月* | 0.3 以下      | <0.03     | <0.03     | <0.03     | 0.04      |
| 基準   | 35  | 銅及びその化合物                           |      | 1回/3月* | 1.0 以下      | <0.05     | <0.05     | <0.05     | <0.05     |
| 基準   | 36  | ナトリウム及びその化合物                       |      | 1回/3月* | 200 以下      | 6.2       | 6.5       | 5.8       | 5         |
| 基準   | 37  | マンガン及びその化合物                        |      | 1回/3月* | 0.05 以下     | <0.005    | <0.005    | <0.005    | <0.005    |
| 基準   | 38  | 塩化物イオン                             | 不可   | 1回/月   | 200 以下      | 4.7       | 4.5       | 4.3       | 3.9       |
| 基準   | 39  | カルシウム、マグネシウム等（硬度）                  |      | 1回/3月* | 300 以下      | 77        | 72        | 71        | 56        |
| 基準   | 40  | 蒸発残留物                              |      | 1回/3月* | 500 以下      | 96        | 110       | 110       | 98        |
| 基準   | 41  | 陰イオン界面活性剤                          |      | 1回/3月* | 0.2 以下      | <0.02     | <0.02     | <0.02     | <0.02     |
| 基準   | 42  | ジェオスミン                             |      | 発生時毎月  | 0.00001 以下  | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |
| 基準   | 43  | 2-メチルイソボルネオール                      |      | 発生時毎月  | 0.00001 以下  | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |
| 基準   | 44  | 非イオン界面活性剤                          |      | 1回/3月* | 0.02 以下     | <0.002    | <0.002    | <0.002    | <0.002    |
| 基準   | 45  | フェノール類                             |      | 1回/3月* | 0.005 以下    | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   |
| 基準   | 46  | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                  | 不可   | 1回/月   | 3 以下        | 0.3       | <0.3      | <0.3      | 0.4       |
| 基準   | 47  | p H値                               | 不可   | 1回/月   | 5.8以上 8.6以下 | 8.2       | 8.1       | 8.1       | 8         |
| 基準   | 48  | 味                                  | 不可   | 1回/月   | 異常でない       |           |           |           |           |
| 基準   | 49  | 臭気                                 | 不可   | 1回/月   | 異常でない       | 異常でない     | 異常でない     | 異常でない     | 異常でない     |
| 基準   | 50  | 色度                                 | 不可   | 1回/月   | 5 以下        | 0.6       | 0.6       | 0.6       | 3.2       |
| 基準   | 51  | 濁度                                 | 不可   | 1回/月   | 2 以下        | <0.1      | <0.1      | <0.1      | 0.3       |

施設名佐伯市上水道（本匠）

水質区分原水

採水地点（波寄第2（波寄））第2水源浅井戸水（番匠川）

| 項目内容 |     |            | 省略可否 | 基本頻度 | 基準値 | 年度別最大値 |       |       |       |
|------|-----|------------|------|------|-----|--------|-------|-------|-------|
| 基準   | N o | 項目名        |      |      |     | 令和3年度  | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
| 追加   |     | 嫌気性芽胞菌（定量） |      |      |     | 0      | 0     | 0     | 0     |
| 追加   |     | クリプトスポリジウム |      |      |     | 0      | 0     | 0     | 0     |
| 追加   |     | ジアルジア      |      |      |     | 0      | 0     | 0     | 0     |
| 追加   |     | アンモニア態窒素   |      |      |     | <0.1   | <0.1  | <0.1  | <0.1  |
|      |     | 水温         |      |      |     | 16.5   | 16.2  | 16    | 15.1  |

施設名佐伯市上水道（本匠）

水質区分原水

採水地点（小半）小半水源表流水（小半川）

| 項目内容 |     |                                    | 省略可否 | 基本頻度   | 基準値         | 年度別最大値    |           |           |           |
|------|-----|------------------------------------|------|--------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 基準   | N o | 項目名                                |      |        |             | 令和3年度     | 令和4年度     | 令和5年度     | 令和6年度     |
| 基準   | 1   | 一般細菌                               | 不可   | 1回/月   | 100 以下      | 100       | 44        | 190       | 97        |
| 基準   | 2   | 大腸菌                                | 不可   | 1回/月   | 検出されない      | 検出される     | 検出されない    | 検出される     | 検出される     |
| 基準   | 3   | カドミウム及びその化合物                       |      | 1回/3月* | 0.003 以下    | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
| 基準   | 4   | 水銀及びその化合物                          |      | 1回/3月* | 0.0005 以下   | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  |
| 基準   | 5   | セレン及びその化合物                         |      | 1回/3月* | 0.01 以下     | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| 基準   | 6   | 鉛及びその化合物                           |      | 1回/3月* | 0.01 以下     | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| 基準   | 7   | ヒ素及びその化合物                          |      | 1回/3月* | 0.01 以下     | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| 基準   | 8   | 六価クロム化合物                           |      | 1回/3月* | 0.02 以下     | <0.002    | <0.002    | <0.002    | <0.002    |
| 基準   | 9   | 亜硝酸態窒素                             |      | 1回/3月* | 0.04 以下     | <0.004    | <0.004    | <0.004    | <0.004    |
| 基準   | 10  | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | 不可   | 1回/3月  | 0.01 以下     | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| 基準   | 11  | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      |      | 1回/3月* | 10 以下       | 0.6       | 0.5       | 0.5       | 0.5       |
| 基準   | 12  | フッ素及びその化合物                         |      | 1回/3月* | 0.8 以下      | <0.08     | <0.08     | <0.08     | <0.08     |
| 基準   | 13  | ホウ素及びその化合物                         |      | 1回/3月* | 1.0 以下      | <0.1      | <0.1      | <0.1      | <0.1      |
| 基準   | 14  | 四塩化炭素                              |      | 1回/3月* | 0.002 以下    | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| 基準   | 15  | 1,4-ジオキサン                          |      | 1回/3月* | 0.05 以下     | <0.005    | <0.005    | <0.005    | <0.005    |
| 基準   | 16  | シス-1, 2-ジクロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロエチレン |      | 1回/3月* | 0.04 以下     | <0.004    | <0.004    | <0.004    | <0.004    |
| 基準   | 17  | ジクロロメタン                            |      | 1回/3月* | 0.02 以下     | <0.002    | <0.002    | <0.002    | <0.002    |
| 基準   | 18  | テトラクロロエチレン                         |      | 1回/3月* | 0.01 以下     | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| 基準   | 19  | トリクロロエチレン                          |      | 1回/3月* | 0.01 以下     | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| 基準   | 20  | ベンゼン                               |      | 1回/3月* | 0.01 以下     | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| 基準   | 21  | 塩素酸                                | 不可   | 1回/3月  | 0.6 以下      |           |           |           |           |
| 基準   | 22  | クロロ酢酸                              | 不可   | 1回/3月  | 0.02 以下     |           |           |           |           |
| 基準   | 23  | クロロホルム                             | 不可   | 1回/3月  | 0.06 以下     |           |           |           |           |
| 基準   | 24  | ジクロロ酢酸                             | 不可   | 1回/3月  | 0.03 以下     |           |           |           |           |
| 基準   | 25  | ジブロモクロロメタン                         | 不可   | 1回/3月  | 0.1 以下      |           |           |           |           |
| 基準   | 26  | 臭素酸                                | 不可   | 1回/3月  | 0.01 以下     |           |           |           |           |
| 基準   | 27  | 総トリハロメタン                           | 不可   | 1回/3月  | 0.1 以下      |           |           |           |           |
| 基準   | 28  | トリクロロ酢酸                            | 不可   | 1回/3月  | 0.03 以下     |           |           |           |           |
| 基準   | 29  | ブロモジクロロメタン                         | 不可   | 1回/3月  | 0.03 以下     |           |           |           |           |
| 基準   | 30  | ブロモホルム                             | 不可   | 1回/3月  | 0.09 以下     |           |           |           |           |
| 基準   | 31  | ホルムアルデヒド                           | 不可   | 1回/3月  | 0.08 以下     |           |           |           |           |
| 基準   | 32  | 亜鉛及びその化合物                          |      | 1回/3月* | 1.0 以下      | <0.05     | <0.05     | <0.05     | <0.05     |
| 基準   | 33  | アルミニウム及びその化合物                      |      | 1回/3月* | 0.2 以下      | <0.02     | <0.02     | 0.19      | 0.06      |
| 基準   | 34  | 鉄及びその化合物                           |      | 1回/3月* | 0.3 以下      | <0.03     | <0.03     | 0.18      | 0.03      |
| 基準   | 35  | 銅及びその化合物                           |      | 1回/3月* | 1.0 以下      | <0.05     | <0.05     | <0.05     | <0.05     |
| 基準   | 36  | ナトリウム及びその化合物                       |      | 1回/3月* | 200 以下      | 5.9       | 6.7       | 5.9       | 4.7       |
| 基準   | 37  | マンガン及びその化合物                        |      | 1回/3月* | 0.05 以下     | <0.005    | <0.005    | 0.015     | <0.005    |
| 基準   | 38  | 塩化物イオン                             | 不可   | 1回/月   | 200 以下      | 5.7       | 4.4       | 4.6       | 4.2       |
| 基準   | 39  | カルシウム、マグネシウム等（硬度）                  |      | 1回/3月* | 300 以下      | 32        | 36        | 33        | 22        |
| 基準   | 40  | 蒸発残留物                              |      | 1回/3月* | 500 以下      | 63        | 78        | 79        | 62        |
| 基準   | 41  | 陰イオン界面活性剤                          |      | 1回/3月* | 0.2 以下      | <0.02     | <0.02     | <0.02     | <0.02     |
| 基準   | 42  | ジェオスミン                             |      | 発生時毎月  | 0.00001 以下  | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |
| 基準   | 43  | 2-メチルイソボルネオール                      |      | 発生時毎月  | 0.00001 以下  | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |
| 基準   | 44  | 非イオン界面活性剤                          |      | 1回/3月* | 0.02 以下     | <0.002    | <0.002    | <0.002    | <0.002    |
| 基準   | 45  | フェノール類                             |      | 1回/3月* | 0.005 以下    | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   |
| 基準   | 46  | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                  | 不可   | 1回/月   | 3 以下        | 1.4       | 0.3       | 0.6       | 0.8       |
| 基準   | 47  | pH値                                | 不可   | 1回/月   | 5.8以上 8.6以下 | 7.7       | 7.7       | 7.7       | 7.6       |
| 基準   | 48  | 味                                  | 不可   | 1回/月   | 異常でない       |           |           |           |           |
| 基準   | 49  | 臭気                                 | 不可   | 1回/月   | 異常でない       | 異常でない     | 異常でない     | 異常でない     | 異常でない     |
| 基準   | 50  | 色度                                 | 不可   | 1回/月   | 5 以下        | 4.7       | 2         | 14        | 10        |
| 基準   | 51  | 濁度                                 | 不可   | 1回/月   | 2 以下        | 0.4       | 0.5       | 5.3       | 3.9       |

施設名佐伯市上水道（本匠）

水質区分原水

採水地点（小半）小半水源表流水（小半川）

| 項目内容 |     |            | 省略可否 | 基本頻度 | 基準値 | 年度別最大値 |       |       |       |
|------|-----|------------|------|------|-----|--------|-------|-------|-------|
| 基準   | N o | 項目名        |      |      |     | 令和3年度  | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
| 追加   |     | 嫌気性芽胞菌（定量） |      |      |     | 0      | 1     | 39    | 19    |
| 追加   |     | クリプトスポリジウム |      |      |     | 0      | 0     | 0     | 0     |
| 追加   |     | ジアルジア      |      |      |     | 0      | 0     | 0     | 0     |
| 追加   |     | アンモニア態窒素   |      |      |     | <0.1   | <0.1  | <0.1  | <0.1  |
|      |     | 水温         |      |      |     | 14.6   | 16.8  | 12.3  | 13.9  |

施設名佐伯市上水道（本匠）

水質区分原水

採水地点（井ノ上）井ノ上水源湧水（番匠川）

| 項目内容 |     |                                    | 省略可否 | 基本頻度   | 基準値         | 年度別最大値    |           |           |           |
|------|-----|------------------------------------|------|--------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 基準   | N o | 項目名                                |      |        |             | 令和3年度     | 令和4年度     | 令和5年度     | 令和6年度     |
| 基準   | 1   | 一般細菌                               | 不可   | 1回/月   | 100 以下      | 1         | 1         | 1         | 2         |
| 基準   | 2   | 大腸菌                                | 不可   | 1回/月   | 検出されない      | 検出されない    | 検出される     | 検出される     | 検出される     |
| 基準   | 3   | カドミウム及びその化合物                       |      | 1回/3月* | 0.003 以下    | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
| 基準   | 4   | 水銀及びその化合物                          |      | 1回/3月* | 0.0005 以下   | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  |
| 基準   | 5   | セレン及びその化合物                         |      | 1回/3月* | 0.01 以下     | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| 基準   | 6   | 鉛及びその化合物                           |      | 1回/3月* | 0.01 以下     | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| 基準   | 7   | ヒ素及びその化合物                          |      | 1回/3月* | 0.01 以下     | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| 基準   | 8   | 六価クロム化合物                           |      | 1回/3月* | 0.02 以下     | <0.002    | <0.002    | <0.002    | <0.002    |
| 基準   | 9   | 亜硝酸態窒素                             |      | 1回/3月* | 0.04 以下     | <0.004    | <0.004    | <0.004    | <0.004    |
| 基準   | 10  | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | 不可   | 1回/3月  | 0.01 以下     | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| 基準   | 11  | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      |      | 1回/3月* | 10 以下       | 0.4       | 0.6       | 0.6       | 0.5       |
| 基準   | 12  | フッ素及びその化合物                         |      | 1回/3月* | 0.8 以下      | 0.11      | 0.1       | 0.1       | 0.08      |
| 基準   | 13  | ホウ素及びその化合物                         |      | 1回/3月* | 1.0 以下      | <0.1      | <0.1      | <0.1      | <0.1      |
| 基準   | 14  | 四塩化炭素                              |      | 1回/3月* | 0.002 以下    | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| 基準   | 15  | 1,4-ジオキサン                          |      | 1回/3月* | 0.05 以下     | <0.005    | <0.005    | <0.005    | <0.005    |
| 基準   | 16  | シス-1, 2-ジクロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロエチレン |      | 1回/3月* | 0.04 以下     | <0.004    | <0.004    | <0.004    | <0.004    |
| 基準   | 17  | ジクロロメタン                            |      | 1回/3月* | 0.02 以下     | <0.002    | <0.002    | <0.002    | <0.002    |
| 基準   | 18  | テトラクロロエチレン                         |      | 1回/3月* | 0.01 以下     | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| 基準   | 19  | トリクロロエチレン                          |      | 1回/3月* | 0.01 以下     | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| 基準   | 20  | ベンゼン                               |      | 1回/3月* | 0.01 以下     | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| 基準   | 21  | 塩素酸                                | 不可   | 1回/3月  | 0.6 以下      |           |           |           |           |
| 基準   | 22  | クロロ酢酸                              | 不可   | 1回/3月  | 0.02 以下     |           |           |           |           |
| 基準   | 23  | クロロホルム                             | 不可   | 1回/3月  | 0.06 以下     |           |           |           |           |
| 基準   | 24  | ジクロロ酢酸                             | 不可   | 1回/3月  | 0.03 以下     |           |           |           |           |
| 基準   | 25  | ジブロモクロロメタン                         | 不可   | 1回/3月  | 0.1 以下      |           |           |           |           |
| 基準   | 26  | 臭素酸                                | 不可   | 1回/3月  | 0.01 以下     |           |           |           |           |
| 基準   | 27  | 総トリハロメタン                           | 不可   | 1回/3月  | 0.1 以下      |           |           |           |           |
| 基準   | 28  | トリクロロ酢酸                            | 不可   | 1回/3月  | 0.03 以下     |           |           |           |           |
| 基準   | 29  | ブロモジクロロメタン                         | 不可   | 1回/3月  | 0.03 以下     |           |           |           |           |
| 基準   | 30  | ブロモホルム                             | 不可   | 1回/3月  | 0.09 以下     |           |           |           |           |
| 基準   | 31  | ホルムアルデヒド                           | 不可   | 1回/3月  | 0.08 以下     |           |           |           |           |
| 基準   | 32  | 亜鉛及びその化合物                          |      | 1回/3月* | 1.0 以下      | <0.05     | <0.05     | <0.05     | <0.05     |
| 基準   | 33  | アルミニウム及びその化合物                      |      | 1回/3月* | 0.2 以下      | <0.02     | <0.02     | <0.02     | 0.02      |
| 基準   | 34  | 鉄及びその化合物                           |      | 1回/3月* | 0.3 以下      | <0.03     | <0.03     | <0.03     | <0.03     |
| 基準   | 35  | 銅及びその化合物                           |      | 1回/3月* | 1.0 以下      | <0.05     | <0.05     | <0.05     | <0.05     |
| 基準   | 36  | ナトリウム及びその化合物                       |      | 1回/3月* | 200 以下      | 6.3       | 6.3       | 5.8       | 5.2       |
| 基準   | 37  | マンガン及びその化合物                        |      | 1回/3月* | 0.05 以下     | <0.005    | <0.005    | <0.005    | <0.005    |
| 基準   | 38  | 塩化物イオン                             | 不可   | 1回/月   | 200 以下      | 4.4       | 4.4       | 4.1       | 4         |
| 基準   | 39  | カルシウム、マグネシウム等（硬度）                  |      | 1回/3月* | 300 以下      | 59        | 56        | 54        | 49        |
| 基準   | 40  | 蒸発残留物                              |      | 1回/3月* | 500 以下      | 84        | 100       | 85        | 87        |
| 基準   | 41  | 陰イオン界面活性剤                          |      | 1回/3月* | 0.2 以下      | <0.02     | <0.02     | <0.02     | <0.02     |
| 基準   | 42  | ジェオスミン                             |      | 発生時毎月  | 0.00001 以下  | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |
| 基準   | 43  | 2-メチルイソボルネオール                      |      | 発生時毎月  | 0.00001 以下  | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |
| 基準   | 44  | 非イオン界面活性剤                          |      | 1回/3月* | 0.02 以下     | <0.002    | <0.002    | <0.002    | <0.002    |
| 基準   | 45  | フェノール類                             |      | 1回/3月* | 0.005 以下    | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   |
| 基準   | 46  | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                  | 不可   | 1回/月   | 3 以下        | <0.3      | <0.3      | <0.3      | <0.3      |
| 基準   | 47  | p H値                               | 不可   | 1回/月   | 5.8以上 8.6以下 | 8.2       | 8.2       | 8.2       | 8.2       |
| 基準   | 48  | 味                                  | 不可   | 1回/月   | 異常でない       |           |           |           |           |
| 基準   | 49  | 臭気                                 | 不可   | 1回/月   | 異常でない       | 異常でない     | 異常でない     | 異常でない     | 異常でない     |
| 基準   | 50  | 色度                                 | 不可   | 1回/月   | 5 以下        | 0.7       | 0.7       | 0.7       | 1.1       |
| 基準   | 51  | 濁度                                 | 不可   | 1回/月   | 2 以下        | 0.2       | 0.1       | 0.2       | 0.2       |

施設名佐伯市上水道（本匠）

水質区分原水

採水地点（井ノ上）井ノ上水源湧水（番匠川）

| 項目内容 |     |            | 省略可否 | 基本頻度 | 基準値 | 年度別最大値 |       |       |       |
|------|-----|------------|------|------|-----|--------|-------|-------|-------|
| 基準   | N o | 項目名        |      |      |     | 令和3年度  | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
| 追加   |     | 嫌気性芽胞菌（定量） |      |      |     | 0      | 0     | 0     | 0     |
| 追加   |     | クリプトスポリジウム |      |      |     | 0      | 0     | 0     | 0     |
| 追加   |     | ジアルジア      |      |      |     | 0      | 0     | 0     | 0     |
| 追加   |     | アンモニア態窒素   |      |      |     | <0.1   | <0.1  | <0.1  | <0.1  |
|      |     | 水温         |      |      |     | 14.9   | 17.8  | 17.3  | 16.8  |

施設名佐伯市上水道（本匠）

水質区分原水

採水地点（因尾第1）第1水源浅井戸水（番匠川）

| 項目内容 |    |                                    | 省略可否 | 基本頻度   | 基準値         | 年度別最大値    |           |           |           |
|------|----|------------------------------------|------|--------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 基準   | No | 項目名                                |      |        |             | 令和3年度     | 令和4年度     | 令和5年度     | 令和6年度     |
| 基準   | 1  | 一般細菌                               | 不可   | 1回/月   | 100 以下      | 11        | 5         | 22        | 31        |
| 基準   | 2  | 大腸菌                                | 不可   | 1回/月   | 検出されない      | 検出される     | 検出される     | 検出される     | 検出される     |
| 基準   | 3  | カドミウム及びその化合物                       |      | 1回/3月* | 0.003 以下    | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
| 基準   | 4  | 水銀及びその化合物                          |      | 1回/3月* | 0.0005 以下   | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  |
| 基準   | 5  | セレン及びその化合物                         |      | 1回/3月* | 0.01 以下     | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| 基準   | 6  | 鉛及びその化合物                           |      | 1回/3月* | 0.01 以下     | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| 基準   | 7  | ヒ素及びその化合物                          |      | 1回/3月* | 0.01 以下     | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| 基準   | 8  | 六価クロム化合物                           |      | 1回/3月* | 0.02 以下     | <0.002    | <0.002    | <0.002    | <0.002    |
| 基準   | 9  | 亜硝酸態窒素                             |      | 1回/3月* | 0.04 以下     | <0.004    | <0.004    | <0.004    | <0.004    |
| 基準   | 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | 不可   | 1回/3月  | 0.01 以下     | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| 基準   | 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      |      | 1回/3月* | 10 以下       | 0.3       | 0.6       | 0.6       | 0.4       |
| 基準   | 12 | フッ素及びその化合物                         |      | 1回/3月* | 0.8 以下      | <0.08     | <0.08     | <0.08     | <0.08     |
| 基準   | 13 | ホウ素及びその化合物                         |      | 1回/3月* | 1.0 以下      | <0.1      | <0.1      | <0.1      | <0.1      |
| 基準   | 14 | 四塩化炭素                              |      | 1回/3月* | 0.002 以下    | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| 基準   | 15 | 1,4-ジオキサン                          |      | 1回/3月* | 0.05 以下     | <0.005    | <0.005    | <0.005    | <0.005    |
| 基準   | 16 | シス-1, 2-ジクロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロエチレン |      | 1回/3月* | 0.04 以下     | <0.004    | <0.004    | <0.004    | <0.004    |
| 基準   | 17 | ジクロロメタン                            |      | 1回/3月* | 0.02 以下     | <0.002    | <0.002    | <0.002    | <0.002    |
| 基準   | 18 | テトラクロロエチレン                         |      | 1回/3月* | 0.01 以下     | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| 基準   | 19 | トリクロロエチレン                          |      | 1回/3月* | 0.01 以下     | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| 基準   | 20 | ベンゼン                               |      | 1回/3月* | 0.01 以下     | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| 基準   | 21 | 塩素酸                                | 不可   | 1回/3月  | 0.6 以下      |           |           |           |           |
| 基準   | 22 | クロロ酢酸                              | 不可   | 1回/3月  | 0.02 以下     |           |           |           |           |
| 基準   | 23 | クロロホルム                             | 不可   | 1回/3月  | 0.06 以下     |           |           |           |           |
| 基準   | 24 | ジクロロ酢酸                             | 不可   | 1回/3月  | 0.03 以下     |           |           |           |           |
| 基準   | 25 | ジブロモクロロメタン                         | 不可   | 1回/3月  | 0.1 以下      |           |           |           |           |
| 基準   | 26 | 臭素酸                                | 不可   | 1回/3月  | 0.01 以下     |           |           |           |           |
| 基準   | 27 | 総トリハロメタン                           | 不可   | 1回/3月  | 0.1 以下      |           |           |           |           |
| 基準   | 28 | トリクロロ酢酸                            | 不可   | 1回/3月  | 0.03 以下     |           |           |           |           |
| 基準   | 29 | ブロモジクロロメタン                         | 不可   | 1回/3月  | 0.03 以下     |           |           |           |           |
| 基準   | 30 | ブロモホルム                             | 不可   | 1回/3月  | 0.09 以下     |           |           |           |           |
| 基準   | 31 | ホルムアルデヒド                           | 不可   | 1回/3月  | 0.08 以下     |           |           |           |           |
| 基準   | 32 | 亜鉛及びその化合物                          |      | 1回/3月* | 1.0 以下      | <0.05     | <0.05     | <0.05     | <0.05     |
| 基準   | 33 | アルミニウム及びその化合物                      |      | 1回/3月* | 0.2 以下      | 0.02      | <0.02     | 0.02      | <0.02     |
| 基準   | 34 | 鉄及びその化合物                           |      | 1回/3月* | 0.3 以下      | <0.03     | <0.03     | <0.03     | <0.03     |
| 基準   | 35 | 銅及びその化合物                           |      | 1回/3月* | 1.0 以下      | <0.05     | <0.05     | <0.05     | <0.05     |
| 基準   | 36 | ナトリウム及びその化合物                       |      | 1回/3月* | 200 以下      | 4.6       | 4.5       | 4.5       | 4.6       |
| 基準   | 37 | マンガン及びその化合物                        |      | 1回/3月* | 0.05 以下     | <0.005    | <0.005    | <0.005    | <0.005    |
| 基準   | 38 | 塩化物イオン                             | 不可   | 1回/月   | 200 以下      | 3.6       | 3.7       | 3.3       | 3.3       |
| 基準   | 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度）                  |      | 1回/3月* | 300 以下      | 47        | 45        | 42        | 40        |
| 基準   | 40 | 蒸発残留物                              |      | 1回/3月* | 500 以下      | 84        | 74        | 74        | 69        |
| 基準   | 41 | 陰イオン界面活性剤                          |      | 1回/3月* | 0.2 以下      | <0.02     | <0.02     | <0.02     | <0.02     |
| 基準   | 42 | ジェオスミン                             |      | 発生時毎月  | 0.00001 以下  | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |
| 基準   | 43 | 2-メチルイソボルネオール                      |      | 発生時毎月  | 0.00001 以下  | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |
| 基準   | 44 | 非イオン界面活性剤                          |      | 1回/3月* | 0.02 以下     | <0.002    | <0.002    | <0.002    | <0.002    |
| 基準   | 45 | フェノール類                             |      | 1回/3月* | 0.005 以下    | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   |
| 基準   | 46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                  | 不可   | 1回/月   | 3 以下        | 0.3       | <0.3      | 0.3       | <0.3      |
| 基準   | 47 | pH値                                | 不可   | 1回/月   | 5.8以上 8.6以下 | 8.1       | 8         | 8         | 8         |
| 基準   | 48 | 味                                  | 不可   | 1回/月   | 異常でない       |           |           |           |           |
| 基準   | 49 | 臭気                                 | 不可   | 1回/月   | 異常でない       | 異常でない     | 異常でない     | 異常でない     | 異常でない     |
| 基準   | 50 | 色度                                 | 不可   | 1回/月   | 5 以下        | 1.1       | 0.7       | 1.1       | 1         |
| 基準   | 51 | 濁度                                 | 不可   | 1回/月   | 2 以下        | 0.2       | 0.1       | 0.1       | 0.1       |

施設名佐伯市上水道（本匠）

水質区分原水

採水地点（因尾第1）第1水源浅井戸水（番匠川）

| 項目内容 |     |            | 省略可否 | 基本頻度 | 基準値 | 年度別最大値 |       |       |       |
|------|-----|------------|------|------|-----|--------|-------|-------|-------|
| 基準   | N o | 項目名        |      |      |     | 令和3年度  | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
| 追加   |     | 嫌気性芽胞菌（定量） |      |      |     | 0      | 0     | 0     | 0     |
| 追加   |     | クリプトスポリジウム |      |      |     | 0      | 0     | 0     | 0     |
| 追加   |     | ジアルジア      |      |      |     | 0      | 0     | 0     | 0     |
| 追加   |     | アンモニア態窒素   |      |      |     | <0.1   | <0.1  | <0.1  | <0.1  |
|      |     | 水温         |      |      |     | 13.5   | 12.1  | 16    | 16.7  |



施設名佐伯市上水道（本匠）

水質区分原水

採水地点（因尾第1）第2水源浅井戸水（番匠川）

| 項目内容 |    |                                    | 省略可否 | 基本頻度   | 基準値         | 年度別最大値    |           |           |           |
|------|----|------------------------------------|------|--------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 基準   | No | 項目名                                |      |        |             | 令和3年度     | 令和4年度     | 令和5年度     | 令和6年度     |
| 基準   | 1  | 一般細菌                               | 不可   | 1回/月   | 100 以下      | 12        | 0         | 0         | 0         |
| 基準   | 2  | 大腸菌                                | 不可   | 1回/月   | 検出されない      | 検出されない    | 検出されない    | 検出されない    | 検出されない    |
| 基準   | 3  | カドミウム及びその化合物                       |      | 1回/3月* | 0.003 以下    | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
| 基準   | 4  | 水銀及びその化合物                          |      | 1回/3月* | 0.0005 以下   | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  |
| 基準   | 5  | セレン及びその化合物                         |      | 1回/3月* | 0.01 以下     | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| 基準   | 6  | 鉛及びその化合物                           |      | 1回/3月* | 0.01 以下     | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| 基準   | 7  | ヒ素及びその化合物                          |      | 1回/3月* | 0.01 以下     | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| 基準   | 8  | 六価クロム化合物                           |      | 1回/3月* | 0.02 以下     | <0.002    | <0.002    | <0.002    | <0.002    |
| 基準   | 9  | 亜硝酸態窒素                             |      | 1回/3月* | 0.04 以下     | <0.004    | <0.004    | <0.004    | <0.004    |
| 基準   | 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | 不可   | 1回/3月  | 0.01 以下     | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| 基準   | 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      |      | 1回/3月* | 10 以下       | 0.3       | 0.6       | 0.5       | 0.4       |
| 基準   | 12 | フッ素及びその化合物                         |      | 1回/3月* | 0.8 以下      | <0.08     | <0.08     | <0.08     | <0.08     |
| 基準   | 13 | ホウ素及びその化合物                         |      | 1回/3月* | 1.0 以下      | <0.1      | <0.1      | <0.1      | <0.1      |
| 基準   | 14 | 四塩化炭素                              |      | 1回/3月* | 0.002 以下    | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| 基準   | 15 | 1,4-ジオキサン                          |      | 1回/3月* | 0.05 以下     | <0.005    | <0.005    | <0.005    | <0.005    |
| 基準   | 16 | シス-1, 2-ジクロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロエチレン |      | 1回/3月* | 0.04 以下     | <0.004    | <0.004    | <0.004    | <0.004    |
| 基準   | 17 | ジクロロメタン                            |      | 1回/3月* | 0.02 以下     | <0.002    | <0.002    | <0.002    | <0.002    |
| 基準   | 18 | テトラクロロエチレン                         |      | 1回/3月* | 0.01 以下     | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| 基準   | 19 | トリクロロエチレン                          |      | 1回/3月* | 0.01 以下     | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| 基準   | 20 | ベンゼン                               |      | 1回/3月* | 0.01 以下     | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| 基準   | 21 | 塩素酸                                | 不可   | 1回/3月  | 0.6 以下      |           |           |           |           |
| 基準   | 22 | クロロ酢酸                              | 不可   | 1回/3月  | 0.02 以下     |           |           |           |           |
| 基準   | 23 | クロロホルム                             | 不可   | 1回/3月  | 0.06 以下     |           |           |           |           |
| 基準   | 24 | ジクロロ酢酸                             | 不可   | 1回/3月  | 0.03 以下     |           |           |           |           |
| 基準   | 25 | ジブロモクロロメタン                         | 不可   | 1回/3月  | 0.1 以下      |           |           |           |           |
| 基準   | 26 | 臭素酸                                | 不可   | 1回/3月  | 0.01 以下     |           |           |           |           |
| 基準   | 27 | 総トリハロメタン                           | 不可   | 1回/3月  | 0.1 以下      |           |           |           |           |
| 基準   | 28 | トリクロロ酢酸                            | 不可   | 1回/3月  | 0.03 以下     |           |           |           |           |
| 基準   | 29 | ブロモジクロロメタン                         | 不可   | 1回/3月  | 0.03 以下     |           |           |           |           |
| 基準   | 30 | ブロモホルム                             | 不可   | 1回/3月  | 0.09 以下     |           |           |           |           |
| 基準   | 31 | ホルムアルデヒド                           | 不可   | 1回/3月  | 0.08 以下     |           |           |           |           |
| 基準   | 32 | 亜鉛及びその化合物                          |      | 1回/3月* | 1.0 以下      | <0.05     | <0.05     | <0.05     | <0.05     |
| 基準   | 33 | アルミニウム及びその化合物                      |      | 1回/3月* | 0.2 以下      | <0.02     | <0.02     | <0.02     | <0.02     |
| 基準   | 34 | 鉄及びその化合物                           |      | 1回/3月* | 0.3 以下      | <0.03     | <0.03     | <0.03     | <0.03     |
| 基準   | 35 | 銅及びその化合物                           |      | 1回/3月* | 1.0 以下      | <0.05     | <0.05     | <0.05     | <0.05     |
| 基準   | 36 | ナトリウム及びその化合物                       |      | 1回/3月* | 200 以下      | 4.6       | 4.5       | 4.5       | 4.5       |
| 基準   | 37 | マンガン及びその化合物                        |      | 1回/3月* | 0.05 以下     | <0.005    | <0.005    | <0.005    | <0.005    |
| 基準   | 38 | 塩化物イオン                             | 不可   | 1回/月   | 200 以下      | 3.6       | 3.6       | 3.3       | 3.2       |
| 基準   | 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度）                  |      | 1回/3月* | 300 以下      | 48        | 45        | 53        | 47        |
| 基準   | 40 | 蒸発残留物                              |      | 1回/3月* | 500 以下      | 79        | 80        | 86        | 75        |
| 基準   | 41 | 陰イオン界面活性剤                          |      | 1回/3月* | 0.2 以下      | <0.02     | <0.02     | <0.02     | <0.02     |
| 基準   | 42 | ジェオスミン                             |      | 発生時毎月  | 0.00001 以下  | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |
| 基準   | 43 | 2-メチルイソボルネオール                      |      | 発生時毎月  | 0.00001 以下  | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |
| 基準   | 44 | 非イオン界面活性剤                          |      | 1回/3月* | 0.02 以下     | <0.002    | <0.002    | <0.002    | <0.002    |
| 基準   | 45 | フェノール類                             |      | 1回/3月* | 0.005 以下    | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   |
| 基準   | 46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                  | 不可   | 1回/月   | 3 以下        | 0.3       | <0.3      | <0.3      | 0.3       |
| 基準   | 47 | pH値                                | 不可   | 1回/月   | 5.8以上 8.6以下 | 8         | 8         | 8         | 8         |
| 基準   | 48 | 味                                  | 不可   | 1回/月   | 異常でない       |           |           |           |           |
| 基準   | 49 | 臭気                                 | 不可   | 1回/月   | 異常でない       | 異常でない     | 異常でない     | 異常でない     | 異常でない     |
| 基準   | 50 | 色度                                 | 不可   | 1回/月   | 5 以下        | <0.5      | <0.5      | <0.5      | <0.5      |
| 基準   | 51 | 濁度                                 | 不可   | 1回/月   | 2 以下        | <0.1      | <0.1      | <0.1      | <0.1      |

施設名佐伯市上水道（本匠）

水質区分原水

採水地点（因尾第1）第2水源浅井戸水（番匠川）

| 項目内容 |     |            | 省略可否 | 基本頻度 | 基準値 | 年度別最大値 |       |       |       |
|------|-----|------------|------|------|-----|--------|-------|-------|-------|
| 基準   | N o | 項目名        |      |      |     | 令和3年度  | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
| 追加   |     | 嫌気性芽胞菌（定量） |      |      |     | 0      | 0     | 0     | 0     |
| 追加   |     | クリプトスポリジウム |      |      |     | 0      | 0     | 0     | 0     |
| 追加   |     | ジアルジア      |      |      |     | 0      | 0     | 0     | 0     |
| 追加   |     | アンモニア態窒素   |      |      |     | <0.1   | <0.1  | <0.1  | <0.1  |
|      |     | 水温         |      |      |     | 13.9   | 12.9  | 15.7  | 17.8  |

施設名佐伯市上水道（本匠）

水質区分原水

採水地点（小川第2（岩屋））第2水源表流水

| 項目内容 |     |                                    | 省略可否 | 基本頻度   | 基準値         | 年度別最大値    |           |           |           |
|------|-----|------------------------------------|------|--------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 基準   | N o | 項目名                                |      |        |             | 令和3年度     | 令和4年度     | 令和5年度     | 令和6年度     |
| 基準   | 1   | 一般細菌                               | 不可   | 1回/月   | 100 以下      | 95        | 83        | 94        | 140       |
| 基準   | 2   | 大腸菌                                | 不可   | 1回/月   | 検出されない      | 検出される     | 検出される     | 検出される     | 検出される     |
| 基準   | 3   | カドミウム及びその化合物                       |      | 1回/3月* | 0.003 以下    | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
| 基準   | 4   | 水銀及びその化合物                          |      | 1回/3月* | 0.0005 以下   | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  |
| 基準   | 5   | セレン及びその化合物                         |      | 1回/3月* | 0.01 以下     | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| 基準   | 6   | 鉛及びその化合物                           |      | 1回/3月* | 0.01 以下     | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| 基準   | 7   | ヒ素及びその化合物                          |      | 1回/3月* | 0.01 以下     | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| 基準   | 8   | 六価クロム化合物                           |      | 1回/3月* | 0.02 以下     | <0.002    | <0.002    | <0.002    | <0.002    |
| 基準   | 9   | 亜硝酸態窒素                             |      | 1回/3月* | 0.04 以下     | <0.004    | <0.004    | <0.004    | <0.004    |
| 基準   | 10  | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | 不可   | 1回/3月  | 0.01 以下     | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| 基準   | 11  | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      |      | 1回/3月* | 10 以下       | 0.5       | 0.4       | 0.4       | 0.5       |
| 基準   | 12  | フッ素及びその化合物                         |      | 1回/3月* | 0.8 以下      | 0.09      | 0.09      | 0.09      | 0.08      |
| 基準   | 13  | ホウ素及びその化合物                         |      | 1回/3月* | 1.0 以下      | <0.1      | <0.1      | <0.1      | <0.1      |
| 基準   | 14  | 四塩化炭素                              |      | 1回/3月* | 0.002 以下    | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| 基準   | 15  | 1,4-ジオキサン                          |      | 1回/3月* | 0.05 以下     | <0.005    | <0.005    | <0.005    | <0.005    |
| 基準   | 16  | シス-1, 2-ジクロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロエチレン |      | 1回/3月* | 0.04 以下     | <0.004    | <0.004    | <0.004    | <0.004    |
| 基準   | 17  | ジクロロメタン                            |      | 1回/3月* | 0.02 以下     | <0.002    | <0.002    | <0.002    | <0.002    |
| 基準   | 18  | テトラクロロエチレン                         |      | 1回/3月* | 0.01 以下     | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| 基準   | 19  | トリクロロエチレン                          |      | 1回/3月* | 0.01 以下     | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| 基準   | 20  | ベンゼン                               |      | 1回/3月* | 0.01 以下     | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| 基準   | 21  | 塩素酸                                | 不可   | 1回/3月  | 0.6 以下      |           |           |           |           |
| 基準   | 22  | クロロ酢酸                              | 不可   | 1回/3月  | 0.02 以下     |           |           |           |           |
| 基準   | 23  | クロロホルム                             | 不可   | 1回/3月  | 0.06 以下     |           |           |           |           |
| 基準   | 24  | ジクロロ酢酸                             | 不可   | 1回/3月  | 0.03 以下     |           |           |           |           |
| 基準   | 25  | ジブロモクロロメタン                         | 不可   | 1回/3月  | 0.1 以下      |           |           |           |           |
| 基準   | 26  | 臭素酸                                | 不可   | 1回/3月  | 0.01 以下     |           |           |           |           |
| 基準   | 27  | 総トリハロメタン                           | 不可   | 1回/3月  | 0.1 以下      |           |           |           |           |
| 基準   | 28  | トリクロロ酢酸                            | 不可   | 1回/3月  | 0.03 以下     |           |           |           |           |
| 基準   | 29  | ブロモジクロロメタン                         | 不可   | 1回/3月  | 0.03 以下     |           |           |           |           |
| 基準   | 30  | ブロモホルム                             | 不可   | 1回/3月  | 0.09 以下     |           |           |           |           |
| 基準   | 31  | ホルムアルデヒド                           | 不可   | 1回/3月  | 0.08 以下     |           |           |           |           |
| 基準   | 32  | 亜鉛及びその化合物                          |      | 1回/3月* | 1.0 以下      | <0.05     | <0.05     | <0.05     | <0.05     |
| 基準   | 33  | アルミニウム及びその化合物                      |      | 1回/3月* | 0.2 以下      | 0.08      | 0.03      | 0.04      | 0.15      |
| 基準   | 34  | 鉄及びその化合物                           |      | 1回/3月* | 0.3 以下      | 0.05      | <0.03     | <0.03     | 0.06      |
| 基準   | 35  | 銅及びその化合物                           |      | 1回/3月* | 1.0 以下      | <0.05     | <0.05     | <0.05     | <0.05     |
| 基準   | 36  | ナトリウム及びその化合物                       |      | 1回/3月* | 200 以下      | 4.7       | 5.6       | 5.1       | 3.8       |
| 基準   | 37  | マンガン及びその化合物                        |      | 1回/3月* | 0.05 以下     | <0.005    | <0.005    | <0.005    | <0.005    |
| 基準   | 38  | 塩化物イオン                             | 不可   | 1回/月   | 200 以下      | 5.7       | 4.4       | 4.4       | 4         |
| 基準   | 39  | カルシウム、マグネシウム等（硬度）                  |      | 1回/3月* | 300 以下      | 49        | 63        | 55        | 30        |
| 基準   | 40  | 蒸発残留物                              |      | 1回/3月* | 500 以下      | 78        | 110       | 92        | 66        |
| 基準   | 41  | 陰イオン界面活性剤                          |      | 1回/3月* | 0.2 以下      | <0.02     | <0.02     | <0.02     | <0.02     |
| 基準   | 42  | ジェオスミン                             |      | 発生時毎月  | 0.00001 以下  | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |
| 基準   | 43  | 2-メチルイソボルネオール                      |      | 発生時毎月  | 0.00001 以下  | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |
| 基準   | 44  | 非イオン界面活性剤                          |      | 1回/3月* | 0.02 以下     | <0.002    | <0.002    | <0.002    | <0.002    |
| 基準   | 45  | フェノール類                             |      | 1回/3月* | 0.005 以下    | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   |
| 基準   | 46  | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                  | 不可   | 1回/月   | 3 以下        | 1.6       | 0.5       | 0.7       | 0.8       |
| 基準   | 47  | pH値                                | 不可   | 1回/月   | 5.8以上 8.6以下 | 7.9       | 8         | 8         | 7.5       |
| 基準   | 48  | 味                                  | 不可   | 1回/月   | 異常でない       |           |           |           |           |
| 基準   | 49  | 臭気                                 | 不可   | 1回/月   | 異常でない       | 異常でない     | 異常でない     | 異常でない     | 異常でない     |
| 基準   | 50  | 色度                                 | 不可   | 1回/月   | 5 以下        | 7.4       | 7.2       | 4.1       | 8.8       |
| 基準   | 51  | 濁度                                 | 不可   | 1回/月   | 2 以下        | 0.8       | 2         | 0.9       | 2.2       |

施設名佐伯市上水道（本匠）

水質区分原水

採水地点（小川第2（岩屋））第2水源表流水

| 項目内容 |     |            | 省略可否 | 基本頻度 | 基準値 | 年度別最大値 |       |       |       |
|------|-----|------------|------|------|-----|--------|-------|-------|-------|
| 基準   | N o | 項目名        |      |      |     | 令和3年度  | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
| 追加   |     | 嫌気性芽胞菌（定量） |      |      |     | 3      | 7     | 4     | 48    |
| 追加   |     | クリプトスポリジウム |      |      |     | 0      | 0     | 0     | 0     |
| 追加   |     | ジアルジア      |      |      |     | 0      | 0     | 0     | 0     |
| 追加   |     | アンモニア態窒素   |      |      |     | <0.1   | <0.1  | <0.1  | <0.1  |
|      |     | 水温         |      |      |     | 13.2   | 13    | 13.7  | 14.2  |

施設名佐伯市上水道（本匠）

水質区分原水

採水地点（小川第3（番ノ原））第3水源浅井戸水（小川川）

| 項目内容 |     |                                    | 省略可否 | 基本頻度   | 基準値         | 年度別最大値    |           |           |           |
|------|-----|------------------------------------|------|--------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 基準   | N o | 項目名                                |      |        |             | 令和3年度     | 令和4年度     | 令和5年度     | 令和6年度     |
| 基準   | 1   | 一般細菌                               | 不可   | 1回/月   | 100 以下      | 100       | 5         | 23        | 68        |
| 基準   | 2   | 大腸菌                                | 不可   | 1回/月   | 検出されない      | 検出される     | 検出される     | 検出される     | 検出される     |
| 基準   | 3   | カドミウム及びその化合物                       |      | 1回/3月* | 0.003 以下    | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
| 基準   | 4   | 水銀及びその化合物                          |      | 1回/3月* | 0.0005 以下   | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  |
| 基準   | 5   | セレン及びその化合物                         |      | 1回/3月* | 0.01 以下     | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| 基準   | 6   | 鉛及びその化合物                           |      | 1回/3月* | 0.01 以下     | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| 基準   | 7   | ヒ素及びその化合物                          |      | 1回/3月* | 0.01 以下     | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| 基準   | 8   | 六価クロム化合物                           |      | 1回/3月* | 0.02 以下     | <0.002    | <0.002    | <0.002    | <0.002    |
| 基準   | 9   | 亜硝酸態窒素                             |      | 1回/3月* | 0.04 以下     | <0.004    | <0.004    | <0.004    | <0.004    |
| 基準   | 10  | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | 不可   | 1回/3月  | 0.01 以下     | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| 基準   | 11  | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      |      | 1回/3月* | 10 以下       | 0.6       | 0.6       | 0.6       | 0.8       |
| 基準   | 12  | フッ素及びその化合物                         |      | 1回/3月* | 0.8 以下      | <0.08     | 0.08      | 0.08      | <0.08     |
| 基準   | 13  | ホウ素及びその化合物                         |      | 1回/3月* | 1.0 以下      | <0.1      | <0.1      | <0.1      | <0.1      |
| 基準   | 14  | 四塩化炭素                              |      | 1回/3月* | 0.002 以下    | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| 基準   | 15  | 1,4-ジオキサン                          |      | 1回/3月* | 0.05 以下     | <0.005    | <0.005    | <0.005    | <0.005    |
| 基準   | 16  | シス-1, 2-ジクロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロエチレン |      | 1回/3月* | 0.04 以下     | <0.004    | <0.004    | <0.004    | <0.004    |
| 基準   | 17  | ジクロロメタン                            |      | 1回/3月* | 0.02 以下     | <0.002    | <0.002    | <0.002    | <0.002    |
| 基準   | 18  | テトラクロロエチレン                         |      | 1回/3月* | 0.01 以下     | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| 基準   | 19  | トリクロロエチレン                          |      | 1回/3月* | 0.01 以下     | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| 基準   | 20  | ベンゼン                               |      | 1回/3月* | 0.01 以下     | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| 基準   | 21  | 塩素酸                                | 不可   | 1回/3月  | 0.6 以下      |           |           |           |           |
| 基準   | 22  | クロロ酢酸                              | 不可   | 1回/3月  | 0.02 以下     |           |           |           |           |
| 基準   | 23  | クロロホルム                             | 不可   | 1回/3月  | 0.06 以下     |           |           |           |           |
| 基準   | 24  | ジクロロ酢酸                             | 不可   | 1回/3月  | 0.03 以下     |           |           |           |           |
| 基準   | 25  | ジブロモクロロメタン                         | 不可   | 1回/3月  | 0.1 以下      |           |           |           |           |
| 基準   | 26  | 臭素酸                                | 不可   | 1回/3月  | 0.01 以下     |           |           |           |           |
| 基準   | 27  | 総トリハロメタン                           | 不可   | 1回/3月  | 0.1 以下      |           |           |           |           |
| 基準   | 28  | トリクロロ酢酸                            | 不可   | 1回/3月  | 0.03 以下     |           |           |           |           |
| 基準   | 29  | ブロモジクロロメタン                         | 不可   | 1回/3月  | 0.03 以下     |           |           |           |           |
| 基準   | 30  | ブロモホルム                             | 不可   | 1回/3月  | 0.09 以下     |           |           |           |           |
| 基準   | 31  | ホルムアルデヒド                           | 不可   | 1回/3月  | 0.08 以下     |           |           |           |           |
| 基準   | 32  | 亜鉛及びその化合物                          |      | 1回/3月* | 1.0 以下      | <0.05     | <0.05     | <0.05     | <0.05     |
| 基準   | 33  | アルミニウム及びその化合物                      |      | 1回/3月* | 0.2 以下      | <0.02     | <0.02     | <0.02     | 0.04      |
| 基準   | 34  | 鉄及びその化合物                           |      | 1回/3月* | 0.3 以下      | <0.03     | <0.03     | <0.03     | <0.03     |
| 基準   | 35  | 銅及びその化合物                           |      | 1回/3月* | 1.0 以下      | <0.05     | <0.05     | <0.05     | <0.05     |
| 基準   | 36  | ナトリウム及びその化合物                       |      | 1回/3月* | 200 以下      | 5.2       | 6.1       | 5.2       | 3.9       |
| 基準   | 37  | マンガン及びその化合物                        |      | 1回/3月* | 0.05 以下     | <0.005    | <0.005    | <0.005    | <0.005    |
| 基準   | 38  | 塩化物イオン                             | 不可   | 1回/月   | 200 以下      | 5.4       | 4.1       | 4.4       | 3.8       |
| 基準   | 39  | カルシウム、マグネシウム等（硬度）                  |      | 1回/3月* | 300 以下      | 45        | 51        | 43        | 26        |
| 基準   | 40  | 蒸発残留物                              |      | 1回/3月* | 500 以下      | 65        | 89        | 82        | 60        |
| 基準   | 41  | 陰イオン界面活性剤                          |      | 1回/3月* | 0.2 以下      | <0.02     | <0.02     | <0.02     | <0.02     |
| 基準   | 42  | ジェオスミン                             |      | 発生時毎月  | 0.00001 以下  | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |
| 基準   | 43  | 2-メチルイソボルネオール                      |      | 発生時毎月  | 0.00001 以下  | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |
| 基準   | 44  | 非イオン界面活性剤                          |      | 1回/3月* | 0.02 以下     | <0.002    | <0.002    | <0.002    | <0.002    |
| 基準   | 45  | フェノール類                             |      | 1回/3月* | 0.005 以下    | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   |
| 基準   | 46  | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                  | 不可   | 1回/月   | 3 以下        | 1.3       | 0.4       | 0.6       | 0.9       |
| 基準   | 47  | pH値                                | 不可   | 1回/月   | 5.8以上 8.6以下 | 7.7       | 7.7       | 7.6       | 7.6       |
| 基準   | 48  | 味                                  | 不可   | 1回/月   | 異常でない       |           |           |           |           |
| 基準   | 49  | 臭気                                 | 不可   | 1回/月   | 異常でない       | 異常でない     | 異常でない     | 異常でない     | 異常でない     |
| 基準   | 50  | 色度                                 | 不可   | 1回/月   | 5 以下        | 4.2       | 1.3       | 1.8       | 3.3       |
| 基準   | 51  | 濁度                                 | 不可   | 1回/月   | 2 以下        | 0.2       | <0.1      | <0.1      | 0.3       |

施設名佐伯市上水道（本匠）

水質区分原水

採水地点（小川第3（番ノ原））第3水源浅井戸水（小川川）

| 項目内容 |     |            | 省略可否 | 基本頻度 | 基準値 | 年度別最大値 |       |       |       |
|------|-----|------------|------|------|-----|--------|-------|-------|-------|
| 基準   | N o | 項目名        |      |      |     | 令和3年度  | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
| 追加   |     | 嫌気性芽胞菌（定量） |      |      |     | 0      | 0     | 0     | 0     |
| 追加   |     | クリプトスポリジウム |      |      |     | 0      | 0     | 0     | 0     |
| 追加   |     | ジアルジア      |      |      |     | 0      | 0     | 0     | 0     |
| 追加   |     | アンモニア態窒素   |      |      |     | <0.1   | <0.1  | <0.1  | <0.1  |
|      |     | 水温         |      |      |     | 14.6   | 16.4  | 17    | 14.4  |

施設名佐伯市上水道（本匠）

水質区分原水

採水地点（波寄第1（白谷））第1水源表流水（白谷川）

| 項目内容 |     | 省略可否                                 | 基本頻度 | 基準値    | 年度別最大値      |           |           |           |           |
|------|-----|--------------------------------------|------|--------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 基準   | N o |                                      |      |        | 項目名         | 令和3年度     | 令和4年度     | 令和5年度     | 令和6年度     |
| 基準   | 1   | 一般細菌                                 | 不可   | 1回/月   | 100 以下      | 260       | 25        | 82        | 65        |
| 基準   | 2   | 大腸菌                                  | 不可   | 1回/月   | 検出されない      | 検出されない    | 検出される     | 検出される     | 検出される     |
| 基準   | 3   | カドミウム及びその化合物                         |      | 1回/3月* | 0.003 以下    | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
| 基準   | 4   | 水銀及びその化合物                            |      | 1回/3月* | 0.0005 以下   | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  |
| 基準   | 5   | セレン及びその化合物                           |      | 1回/3月* | 0.01 以下     | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| 基準   | 6   | 鉛及びその化合物                             |      | 1回/3月* | 0.01 以下     | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| 基準   | 7   | ヒ素及びその化合物                            |      | 1回/3月* | 0.01 以下     | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| 基準   | 8   | 六価クロム化合物                             |      | 1回/3月* | 0.02 以下     | <0.002    | <0.002    | <0.002    | <0.002    |
| 基準   | 9   | 亜硝酸態窒素                               |      | 1回/3月* | 0.04 以下     | <0.004    | <0.004    | <0.004    | <0.004    |
| 基準   | 10  | シアン化物イオン及び塩化シアン                      | 不可   | 1回/3月  | 0.01 以下     | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| 基準   | 11  | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                        |      | 1回/3月* | 10 以下       | 0.5       | 0.3       | 0.4       | 0.6       |
| 基準   | 12  | フッ素及びその化合物                           |      | 1回/3月* | 0.8 以下      | <0.08     | 0.08      | <0.08     | <0.08     |
| 基準   | 13  | ホウ素及びその化合物                           |      | 1回/3月* | 1.0 以下      | <0.1      | <0.1      | <0.1      | <0.1      |
| 基準   | 14  | 四塩化炭素                                |      | 1回/3月* | 0.002 以下    | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| 基準   | 15  | 1,4-ジオキサン                            |      | 1回/3月* | 0.05 以下     | <0.005    | <0.005    | <0.005    | <0.005    |
| 基準   | 16  | シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン |      | 1回/3月* | 0.04 以下     | <0.004    | <0.004    | <0.004    | <0.004    |
| 基準   | 17  | ジクロロメタン                              |      | 1回/3月* | 0.02 以下     | <0.002    | <0.002    | <0.002    | <0.002    |
| 基準   | 18  | テトラクロロエチレン                           |      | 1回/3月* | 0.01 以下     | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| 基準   | 19  | トリクロロエチレン                            |      | 1回/3月* | 0.01 以下     | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| 基準   | 20  | ベンゼン                                 |      | 1回/3月* | 0.01 以下     | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| 基準   | 21  | 塩素酸                                  | 不可   | 1回/3月  | 0.6 以下      |           |           |           |           |
| 基準   | 22  | クロロ酢酸                                | 不可   | 1回/3月  | 0.02 以下     |           |           |           |           |
| 基準   | 23  | クロロホルム                               | 不可   | 1回/3月  | 0.06 以下     |           |           |           |           |
| 基準   | 24  | ジクロロ酢酸                               | 不可   | 1回/3月  | 0.03 以下     |           |           |           |           |
| 基準   | 25  | ジブロモクロロメタン                           | 不可   | 1回/3月  | 0.1 以下      |           |           |           |           |
| 基準   | 26  | 臭素酸                                  | 不可   | 1回/3月  | 0.01 以下     |           |           |           |           |
| 基準   | 27  | 総トリハロメタン                             | 不可   | 1回/3月  | 0.1 以下      |           |           |           |           |
| 基準   | 28  | トリクロロ酢酸                              | 不可   | 1回/3月  | 0.03 以下     |           |           |           |           |
| 基準   | 29  | ブロモジクロロメタン                           | 不可   | 1回/3月  | 0.03 以下     |           |           |           |           |
| 基準   | 30  | ブロモホルム                               | 不可   | 1回/3月  | 0.09 以下     |           |           |           |           |
| 基準   | 31  | ホルムアルデヒド                             | 不可   | 1回/3月  | 0.08 以下     |           |           |           |           |
| 基準   | 32  | 亜鉛及びその化合物                            |      | 1回/3月* | 1.0 以下      | <0.05     | <0.05     | <0.05     | <0.05     |
| 基準   | 33  | アルミニウム及びその化合物                        |      | 1回/3月* | 0.2 以下      | 0.05      | <0.02     | 0.03      | 0.03      |
| 基準   | 34  | 鉄及びその化合物                             |      | 1回/3月* | 0.3 以下      | 0.04      | <0.03     | <0.03     | <0.03     |
| 基準   | 35  | 銅及びその化合物                             |      | 1回/3月* | 1.0 以下      | <0.05     | <0.05     | <0.05     | <0.05     |
| 基準   | 36  | ナトリウム及びその化合物                         |      | 1回/3月* | 200 以下      | 5.9       | 6.5       | 6         | 5.3       |
| 基準   | 37  | マンガン及びその化合物                          |      | 1回/3月* | 0.05 以下     | <0.005    | <0.005    | <0.005    | <0.005    |
| 基準   | 38  | 塩化物イオン                               | 不可   | 1回/月   | 200 以下      | 5.6       | 4.7       | 4.7       | 4.7       |
| 基準   | 39  | カルシウム、マグネシウム等（硬度）                    |      | 1回/3月* | 300 以下      | 27        | 34        | 28        | 21        |
| 基準   | 40  | 蒸発残留物                                |      | 1回/3月* | 500 以下      | 54        | 79        | 71        | 51        |
| 基準   | 41  | 陰イオン界面活性剤                            |      | 1回/3月* | 0.2 以下      | <0.02     | <0.02     | <0.02     | <0.02     |
| 基準   | 42  | ジェオスミン                               |      | 発生時毎月  | 0.00001 以下  | <0.000001 | 0.000002  | <0.000001 | <0.000001 |
| 基準   | 43  | 2-メチルイソボルネオール                        |      | 発生時毎月  | 0.00001 以下  | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |
| 基準   | 44  | 非イオン界面活性剤                            |      | 1回/3月* | 0.02 以下     | <0.002    | <0.002    | <0.002    | <0.002    |
| 基準   | 45  | フェノール類                               |      | 1回/3月* | 0.005 以下    | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   |
| 基準   | 46  | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                    | 不可   | 1回/月   | 3 以下        | 1.4       | 0.3       | 0.6       | 0.7       |
| 基準   | 47  | pH値                                  | 不可   | 1回/月   | 5.8以上 8.6以下 | 7.6       | 7.7       | 7.7       | 7.5       |
| 基準   | 48  | 味                                    | 不可   | 1回/月   | 異常でない       |           |           |           |           |
| 基準   | 49  | 臭気                                   | 不可   | 1回/月   | 異常でない       | 異常でない     | 異常でない     | 異常でない     | 異常でない     |
| 基準   | 50  | 色度                                   | 不可   | 1回/月   | 5 以下        | 7.5       | 2.7       | 3.9       | 5.7       |
| 基準   | 51  | 濁度                                   | 不可   | 1回/月   | 2 以下        | 1.3       | 0.6       | 0.9       | 1.8       |

施設名佐伯市上水道（本匠）

水質区分原水

採水地点（波寄第1（白谷））第1水源表流水（白谷川）

| 項目内容 |     |            | 省略可否 | 基本頻度 | 基準値 | 年度別最大値 |       |       |       |
|------|-----|------------|------|------|-----|--------|-------|-------|-------|
| 基準   | N o | 項目名        |      |      |     | 令和3年度  | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
| 追加   |     | 嫌気性芽胞菌（定量） |      |      |     | 1      | 0     | 6     | 9     |
| 追加   |     | クリプトスポリジウム |      |      |     | 0      | 0     | 0     | 0     |
| 追加   |     | ジアルジア      |      |      |     | 0      | 0     | 0     | 0     |
| 追加   |     | アンモニア態窒素   |      |      |     | <0.1   | <0.1  | <0.1  | <0.1  |
|      |     | 水温         |      |      |     | 13.1   | 13.5  | 13.2  | 14.1  |